Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/
Схема подключения: Трёхтрубна
СЦ

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05196

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С** Преобр. давления
Подающий тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05	
тр-д. ГВС	VA2305M 25			ТПТ-15-2	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	60,82	9,16	23,920	-	-	38,90	4,56	22,337	-	21,92	1,582	-	-	-	0,589
27.09.14	24	-	61,19	9,16	45,029	-	-	28,37	4,56	44,050	-	32,82	0,978	-	-	-	1,508
28.09.14	24	-	64,20	9,16	44,786	-	-	29,55	4,56	43,875	-	34,65	0,912	-	-	-	1,582
29.09.14	24	-	50,94	9,16	81,949	-	-	32,72	4,56	80,567	-	18,22	1,382	-	-	-	1,541
30.09.14	24	-	52,72	9,16	106,143	-	-	38,00	4,56	104,247	-	14,72	1,896	-	-	-	3,968
01.10.14	24	-	52,99	9,16	137,350	-	-	37,83	4,56	135,182	-	15,16	2,168	-	-	-	2,175
02.10.14	24	-	51,97	9,16	128,911	-	-	36,57	4,56	126,866	-	15,40	2,045	-	-	-	2,070
03.10.14	24	-	50,87	9,16	134,350	-	-	36,76	4,56	132,280	-	14,11	2,070	-	-	-	1,982
04.10.14	24	-	49,04	9,16	146,585	-	-	36,48	4,56	144,388	-	12,56	2,197	-	-	-	1,933
05.10.14	24	-	46,42	9,16	155,931	-	-	35,19	4,56	153,591	-	11,23	2,340	-	-	-	1,846
06.10.14	24	-	51,03	9,16	154,320	-	-	37,22	4,56	151,994	-	13,82	2,325	-	-	-	2,230
07.10.14	24	-	51,11	9,16	155,576	-	-	37,55	4,56	153,266	-	13,57	2,310	-	-	-	2,208
08.10.14	24	-	52,61	9,16	159,292	-	-	38,60	4,56	156,921	-	14,01	2,371	-	-	-	2,336
09.10.14	24	-	52,41	9,16	156,591	-	-	38,67	4,56	154,272	-	13,75	2,319	-	-	-	2,255
10.10.14	24	-	49,72	9,16	157,854	-	-	37,65	4,56	155,568	-	12,07	2,287	-	-	-	2,004
11.10.14	24	-	46,85	9,16	159,733	-	-	36,40	4,56	157,410	-	10,45	2,323	-	-	-	1,766
12.10.14	24	-	47,66	9,16	161,199	-	-	36,74	4,56	158,820	-	10,92	2,380	-	-	-	1,860
13.10.14	24	-	47,24	9,16	161,700	-	-	36,36	4,56	159,330	-	10,88	2,370	-	-	-	1,859
14.10.14	24	-	48,62	9,16	160,319	-	-	36,76	4,56	158,022	-	11,86	2,297	-	-	-	1,999
15.10.14	24	-	50,76	9,16	160,178	-	-	37,72	4,56	157,964	-	13,05	2,214	-	-	-	2,186
16.10.14	24	-	53,88	9,16	159,328	-	-	38,66	4,56	157,191	-	15,22	2,138	-	-	-	2,519
17.10.14	24	-	56,38	9,16	160,269	-	-	39,82	4,56	158,148	-	16,56	2,121	-	-	-	2,752
18.10.14	24	-	58,46	9,16	160,943	-	-	40,98	4,56	158,829	-	17,48	2,114	-	-	-	2,913
19.10.14	24	-	56,64	9,16	159,176	-	-	39,95	4,56	157,065	-	16,69	2,111	-	-	-	2,754
20.10.14	24	-	58,69	9,16	157,379	-	-	41,65	4,56	155,201	-	17,04	2,178	-	-	-	2,785
21.10.14	24	-	62,23	9,16	156,849	-	-	43,41	4,56	154,763	-	18,82	2,087	-	-	-	3,056
22.10.14	24	-	65,00	9,16	157,233	-	-	44,41	4,56	155,062	-	20,59	2,171	-	-	-	3,347
Среднее	24,00	-	53,72	9,16	137,144	-	-	37,52	4,56	135,082	-	16,20	2,062	-	-	-	2,223
Итого	648,0				3702,894	0,000				3647,209	0,000		55,686	0,00	0,00	0,00	60,02

Ориентировочно до конца месяца(+) 1428,658 5056,685 74,867 85,90

Итого за октябрь 2014 : 5131,552 1409,477 19,181 25,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.09.14 15:00	89364,360	-	88390,121	-	-	-	2010,208	
23.10.14 03:00	92940,007	-	91913,925	-	-	-	2066,103	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С ____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета ____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Невский" ОАО "ТГК-1"
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата
27.10.2014