

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за октябрь 2014

ТОО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГБС
 Договор: 31502-1
 Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"

График: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная

Установленные приборы:
 Вычислитель: С1Т-943 № 04776
 Подключающий тр.: ВАО305М 50
 Обр.атн. тр.: ВАО305М 50
 Тр.-д. ГБС: ВАО305М 25
 Тр. Подпитки: ВАО305М 15

Приборы УЛТЗ поверены до
 Гм1н
 Гм1х
 Температур. КТТПР-05
 Температур. КТТПР-05
 Температур. КТТПР-05
 Температур. КТТПР-05
 Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: $зима: Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$
 $лето: Q = M1 * (h1 - hхв) - M2 * (h2 - hхв)$
 $Q_{от} = Q_{вент} = Q_{гвс.пот.} = Q_{гвс.ср.}$
 $Q_{от} = Q_{гвс.ср.} = Q_{гвс.пот.} = Q_{гвс.ср.}$
 Дневные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Гкал/ч
 Дневные нагрузки (ср. час), Гкал/ч, Гкал/ч
 Фактические значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$
 $Q_{от.ф.} = \text{Гкал/мес}$
 $Q_{от.ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$
 Константные значения: $P1 = P2 = P3 = P4 = T1 = T2 = T3 = T4 = T5 =$

Дата	Подводящий трубопровод ГБС			Обратный трубопровод ГБС		
	часы	Г3, %	Т3, ктс/см	В3, м.квб	Г4, Гкал	Т4, П4, ктс/см
23.09.14	24	62,06	6,00	0,000	24,23	5,00
24.09.14	24	61,57	6,00	0,000	23,29	5,00
25.09.14	24	60,59	6,00	0,000	22,97	5,00
26.09.14	24	58,78	6,00	0,000	23,01	5,00
27.09.14	24	59,12	6,00	0,000	23,83	5,00
28.09.14	24	61,32	6,00	0,000	24,94	5,00
29.09.14	24	58,13	6,00	0,000	25,70	5,00
30.09.14	24	60,68	6,00	0,000	25,82	5,00
01.10.14	24	60,82	6,00	0,000	26,77	5,00
02.10.14	24	60,43	6,00	0,000	26,77	5,00
03.10.14	24	60,59	6,00	0,000	26,77	5,00
04.10.14	24	60,37	6,00	0,000	26,32	5,00
05.10.14	24	60,86	6,00	0,000	24,38	5,00
06.10.14	24	61,28	6,00	0,000	25,90	5,00
07.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,87	5,00
08.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
09.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
10.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
11.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
12.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
13.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
14.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
15.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
16.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
17.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
18.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
19.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
20.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
21.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
22.10.14	24	60,43	6,00	0,000	24,98	5,00
Среднее	24,00	60,43	6,00	19,538	24,98	5,00
Итого	720,0	60,43	6,00	586,143	0,000	0,000

Дата	М3, т	Q3, Гкал	М4, т	Q4, Гкал	М5, м.квб	Q5, Гкал	Ориентировочно до конца месяца(+)		Корректировка за прошлый месяц (-)		Итого за октябрь 2014:
							175,842	0,000	761,985	6,606	
23.09.14 03:00	26433,220	1144,886	М4, т	1165,068	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	17,29
23.09.14 14:00	27083,695	-	М4, т	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	169,236
Итого	53516,915	1144,886	М4, т	1165,068	М5, м.квб	1899,376	0,000	0,000	0,000	0,000	36,480
23.10.14 03:00	-	-	М4, т	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	57,64
23.10.14 14:00	-	-	М4, т	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	17,29
Итого	-	-	М4, т	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	738,570
Итого за октябрь 2014:	53516,915	1144,886	М4, т	1165,068	М5, м.квб	1899,376	0,000	0,000	0,000	0,000	38,445593

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Гкал =
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета Гкал =
 Итого с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета Гкал =

(Handwritten signature)

ЗАО "ДомТеплом"
 Для отчета

27.10.2014
 ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Санкт-Петербург