Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 39, СЦО+ГВС

график: 150/7
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦ

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04776

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	
Подающий тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	60,23	9,16	34,120	-	-	31,15	4,60	32,866	-	29,08	1,254	-	-	-	1,034
27.09.14	24	-	60,42	9,16	66,028	-	-	29,29	4,60	64,691	-	31,13	1,337	-	-	-	2,098
28.09.14	24	-	63,47	9,16	65,830	-	-	30,29	4,60	64,524	-	33,18	1,307	-	-	-	2,228
29.09.14	24	-	50,54	9,16	126,729	-	-	33,18	4,60	124,746	-	17,37	1,983	-	-	-	2,271
30.09.14	24	-	52,45	9,16	157,697	-	-	37,73	4,60	155,644	-	14,72	2,052	-	-	-	5,851
01.10.14	24	-	52,87	9,16	201,835	-	-	37,11	4,60	198,170	-	15,76	3,664	-	-	-	3,332
02.10.14	24	-	51,86	9,16	188,801	-	-	36,03	4,60	185,459	-	15,83	3,342	-	-	-	3,123
03.10.14	24	-	50,76	9,16	194,943	-	-	36,05	4,60	192,659	-	14,72	2,284	-	-	-	2,969
04.10.14	24	-	49,00	9,16	207,822	-	-	35,92	4,60	208,273	-	13,07	-0,451	-	-	-	2,750
05.10.14	24	-	46,36	9,16	216,485	-	-	34,53	4,60	216,409	-	11,83	0,076	-	-	-	2,606
06.10.14	24	-	50,84	9,16	214,157	-	-	36,41	4,60	213,118	-	14,43	1,039	-	-	-	3,144
07.10.14	24	-	50,99	9,16	212,603	-	-	36,63	4,60	213,214	-	14,36	-0,611	-	-	-	3,431
08.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
09.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
10.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
11.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
12.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
13.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
14.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
15.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
16.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
17.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
18.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
19.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
20.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
21.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
22.10.14	24	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
Среднее	24,00	-	53,32	9,16	157,254	-	-	34,53	4,60	155,814	-	18,79	1,440	-	-	-	2,903
Итого	648,0				4245,859	0,000				4206,982	0,000		38,877	0,00	0,00	0,00	78,38

Ориентировочно до конца месяца(+) 1415,286 5661,145 1402,326 12,960 5609,308 51,837 26,13 104,51

Итого за октябрь 2014 :

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.09.14 14:00	157373,355	-	157376,664	-	-	-	3341,705	
23.10.14 03:00	162160,605	-	162209,196	-	-	-	3522,800	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
27.10.2014