Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 43702

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	ПРЭМ 32	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
24.09.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
25.09.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
26.09.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
27.09.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
28.09.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
29.09.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
30.09.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
01.10.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
02.10.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
03.10.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
04.10.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
05.10.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
06.10.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
07.10.14	24	-	65,06	7,00	19,603	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
08.10.14	24	-	64,25	7,00	19,020	-	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,971
09.10.14	24	-	64,28	7,00	20,330	-	-	50,42	6,50	5,090	-	13,83	13,930	-	-	-	0,971
10.10.14	24	-	64,05	7,00	19,670	-	-	49,52	6,50	6,310	-	14,76	14,020	-	-	-	0,944
11.10.14	24	-	64,26	7,00	19,490	-	-	49,54	6,50	6,370	-	14,51	13,300	-	-	-	0,969
12.10.14	24	-	65,12	7,00	20,700	-	-	49,41	6,50	6,200	-	14,85	13,290	-	-	-	0,921
13.10.14	24	-	64,48	7,00	21,390	-	-	49,98	6,50	6,110	-	15,14	14,590	-	-	-	0,924
14.10.14	24	-	64,58	7,00	19,380	-	-	49,92	6,50	6,440	-	14,56	14,950	-	-	-	1,016
15.10.14	24	-	64,45	7,00	20,790	-	-	49,83	6,50	6,390	-	14,75	12,990	-	-	-	1,030
16.10.14	24	-	63,30	7,00	19,840	-	-	49,16	6,50	6,210	-	15,29	14,580	-	-	-	0,908
17.10.14	24	-	64,30	7,00	19,050	-	-	47,96	6,50	5,760	-	15,34	14,080	-	-	-	1,007
18.10.14	24	-	66,78	7,00	19,680	-	-	46,79	6,50	5,390	-	17,51	13,660	-	-	-	0,959
19.10.14	24	-	66,31	7,00	18,720	-	-	48,78	6,50	5,340	-	18,00	14,340	-	-	-	0,948
20.10.14	24	-	66,37	7,00	19,370	-	-	48,00	6,50	5,340	-	18,31	13,380	-	-	-	1,025
21.10.14	24	-	67,79	7,00	18,850	-	-	48,23	6,50	5,200	-	18,14	14,170	-	-	-	0,958
22.10.14	24	-	65,62	7,00	17,770	-	-	48,93	6,50	5,220	-	18,86	13,630	-	-	-	1,012
Среднее	24,00	-	65,06	7,00	19,603	-	-	47,11	6,50	4,250	-	18,51	13,520	-	-	-	0,995
Итого	720,0				588,100	0,000	-	48,91	6,50	5,708	-	16,16	13,895	-	-	-	0,943
										171,240	0,000		416,860	0,00	0,00	0,00	0,971
																	29,12

Ориентировочно до конца месяца(+)	171,360			
Корректировка за прошлый месяц (-)	40,229	46,929	124,431	8,79
Итого за октябрь 2014 :	719,231	12,514	27,714	1,92
		205,654	513,577	35,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.14 14:00	0,000	-	0,000	-	-	-	0,000	
22.10.14 12:00	293,990	-	85,640	-	-	-	14,571	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА допуска УУ