Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45077

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 40			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 40			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	55,39	10,20	34,300	-	-	41,29	5,60	35,060	-	14,10	-0,760	0,00	0,00	0,00	0,502
27.09.14	24	-	64,53	10,20	53,570	-	-	33,49	5,60	53,460	-	31,04	0,110	0,00	0,00	0,00	1,667
28.09.14	24	-	67,29	10,20	53,730	-	-	34,48	5,60	53,710	-	32,81	0,020	0,00	0,00	0,00	1,765
29.09.14	24	-	56,13	10,20	74,140	-	-	40,94	5,60	74,710	-	15,19	-0,570	0,00	0,00	0,00	1,137
30.09.14	24	-	55,69	10,20	119,830	-	-	50,03	5,60	118,410	-	5,66	1,420	0,00	0,00	0,00	0,797
01.10.14	24	-	52,00	10,20	121,500	-	-	38,38	5,60	121,470	-	13,62	0,030	0,00	0,00	0,00	1,665
02.10.14	24	-	51,12	10,20	117,720	-	-	37,70	5,60	117,720	-	13,42	0,000	0,00	0,00	0,00	1,589
03.10.14	24	-	50,89	10,20	118,890	-	-	37,76	5,60	119,030	-	13,13	-0,140	0,00	0,00	0,00	1,572
04.10.14	24	-	51,46	10,20	122,930	-	-	37,76	5,60	122,920	-	13,70	0,010	0,00	0,00	0,00	1,694
05.10.14	24	-	52,33	10,20	125,080	-	-	38,14	5,60	125,080	-	14,19	0,000	0,00	0,00	0,00	1,781
06.10.14	24	-	52,98	10,20	127,570	-	-	38,94	5,60	127,550	-	14,04	0,020	0,00	0,00	0,00	1,798
07.10.14	24	-	52,04	10,20	123,960	-	-	37,95	5,60	123,960	-	14,09	0,000	0,00	0,00	0,00	1,756
08.10.14	24	-	49,81	10,20	122,760	-	-	36,54	5,60	122,760	-	13,27	0,000	0,00	0,00	0,00	1,635
09.10.14	24	-	49,79	10,20	129,220	-	-	37,41	5,60	129,220	-	12,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,609
10.10.14	24	-	48,46	10,20	129,550	-	-	36,66	5,60	129,550	-	11,80	0,000	0,00	0,00	0,00	1,539
11.10.14	24	-	49,15	10,20	129,700	-	-	37,27	5,60	129,700	-	11,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,548
12.10.14	24	-	50,04	10,20	122,450	-	-	37,25	5,60	122,450	-	12,79	0,000	0,00	0,00	0,00	1,576
13.10.14	24	-	49,34	10,20	124,160	-	-	36,86	5,60	124,160	-	12,48	0,000	0,00	0,00	0,00	1,556
14.10.14	24	-	49,08	10,20	123,250	-	-	36,45	5,60	123,250	-	12,63	0,000	0,00	0,00	0,00	1,563
15.10.14	24	-	50,16	10,20	122,370	-	-	36,65	5,60	122,370	-	13,51	0,000	0,00	0,00	0,00	1,661
16.10.14	24	-	54,10	10,20	125,880	-	-	38,35	5,60	125,880	-	15,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,988
17.10.14	24	-	56,34	10,20	128,100	-	-	39,44	5,60	128,100	-	16,90	0,000	0,00	0,00	0,00	2,172
18.10.14	24	-	58,57	10,20	127,260	-	-	40,55	5,60	127,260	-	18,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,298
19.10.14	24	-	57,54	10,20	127,410	-	-	40,07	5,60	127,410	-	17,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,233
20.10.14	24	-	58,34	10,20	127,510	-	-	40,59	5,60	127,510	-	17,75	0,000	0,00	0,00	0,00	2,272
21.10.14	24	-	59,64	10,20	127,020	-	-	41,01	5,60	127,260	-	18,63	-0,240	0,00	0,00	0,00	2,376
22.10.14	24	-	62,43	10,20	127,110	-	-	41,97	5,60	127,270	-	20,46	-0,160	0,00	0,00	0,00	2,606
Среднее	24,00	-	54,25	10,20	114,332	-	-	38,66	5,60	114,342	-	15,58	-0,010	-	-	-	1,717
Итого	648,0				3086,970	0,000				3087,230	0,000		-0,260	0,00	0,00	0,00	46,36
Ориентировочно до конца месяца(+)					1144,659					1145,173			-0,514				20,50
Итого за октябрь 2014 :					4231,629					4232,403			-0,774				66,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
29.09.14 13:00	281,210	-	171,830	-	0,000	0,000	20,636	
22.10.14 12:00	3133,840	-	3023,880	-	0,000	0,000	60,780	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
Дата _____