Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014 г.

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 47-1, СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦ

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 44900

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр.	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
25.09.14	24	-	56,11	10,20	53,960	-	-	31,83	5,60	48,020	-	24,28	5,940	0,00	0,00	0,00	1,575
26.09.14	24	-	65,31	10,20	82,200	-	-	30,89	5,60	65,240	-	34,42	16,960	0,00	0,00	0,00	3,356
27.09.14	24	-	68,09	10,20	82,580	-	-	32,23	5,60	65,690	-	35,86	16,890	0,00	0,00	0,00	3,508
28.09.14	24	-	57,03	10,20	109,010	-	-	33,82	5,60	99,040	-	23,21	9,970	0,00	0,00	0,00	2,868
29.09.14	24	-	55,99	10,20	169,100	-	-	37,85	5,60	168,920	-	18,14	0,180	0,00	0,00	0,00	3,084
30.09.14	24	-	55,99	10,20	169,100	-	-	37,85	5,60	168,920	-	18,14	0,180	0,00	0,00	0,00	3,084
01.10.14	24	-	52,28	10,20	172,230	-	-	36,37	5,60	172,080	-	15,91	0,150	0,00	0,00	0,00	2,758
02.10.14	24	-	51,40	10,20	166,800	-	-	35,57	5,60	166,730	-	15,83	0,070	0,00	0,00	0,00	2,654
03.10.14	24	-	51,16	10,20	168,610	-	-	35,82	5,60	168,480	-	15,34	0,130	0,00	0,00	0,00	2,602
04.10.14	24	-	51,76	10,20	174,030	-	-	36,13	5,60	173,910	-	15,63	0,120	0,00	0,00	0,00	2,730
05.10.14	24	-	52,65	10,20	177,150	-	-	36,27	5,60	176,850	-	16,38	0,300	0,00	0,00	0,00	2,923
06.10.14	24	-	53,29	10,20	180,650	-	-	36,70	5,60	180,310	-	16,59	0,340	0,00	0,00	0,00	3,023
07.10.14	24	-	52,35	10,20	182,710	-	-	36,46	5,60	182,390	-	15,89	0,320	0,00	0,00	0,00	2,924
08.10.14	24	-	50,12	10,20	182,800	-	-	35,43	5,60	182,650	-	14,69	0,150	0,00	0,00	0,00	2,700
09.10.14	24	-	50,04	10,20	182,910	-	-	35,89	5,60	182,740	-	14,15	0,170	0,00	0,00	0,00	2,603
10.10.14	24	-	48,69	10,20	183,310	-	-	35,36	5,60	183,160	-	13,33	0,150	0,00	0,00	0,00	2,459
11.10.14	24	-	49,38	10,20	183,580	-	-	35,93	5,60	183,360	-	13,45	0,220	0,00	0,00	0,00	2,487
12.10.14	24	-	50,29	10,20	173,320	-	-	35,74	5,60	173,050	-	14,55	0,270	0,00	0,00	0,00	2,544
13.10.14	24	-	49,60	10,20	175,520	-	-	35,32	5,60	175,380	-	14,28	0,140	0,00	0,00	0,00	2,523
14.10.14	24	-	49,36	10,20	174,200	-	-	34,91	5,60	173,970	-	14,45	0,230	0,00	0,00	0,00	2,533
15.10.14	24	-	50,49	10,20	155,130	-	-	34,13	5,60	154,900	-	16,36	0,230	0,00	0,00	0,00	2,555
16.10.14	24	-	54,56	10,20	141,490	-	-	33,85	5,60	141,310	-	20,71	0,180	0,00	0,00	0,00	2,943
17.10.14	24	-	56,74	10,20	143,970	-	-	34,56	5,60	143,840	-	22,18	0,130	0,00	0,00	0,00	3,203
18.10.14	24	-	58,91	10,20	142,960	-	-	35,30	5,60	142,750	-	23,61	0,210	0,00	0,00	0,00	3,392
19.10.14	24	-	57,88	10,20	143,180	-	-	35,02	5,60	143,010	-	22,86	0,170	0,00	0,00	0,00	3,286
20.10.14	24	-	58,71	10,20	143,300	-	-	35,42	5,60	143,030	-	23,29	0,270	0,00	0,00	0,00	3,353
21.10.14	24	-	60,07	10,20	143,070	-	-	35,76	5,60	141,850	-	24,31	1,220	0,00	0,00	0,00	3,525
22.10.14	24	-	62,93	10,20	143,090	-	-	36,04	5,60	134,550	-	26,89	8,540	0,00	0,00	0,00	4,161
Среднее	24,00	-	54,69	10,20	153,570	-	-	35,23	5,60	151,290	-	19,45	2,280	-	-	-	2,906
Итого	672,0				4299,960	0,000				4236,130	0,000		63,830	0,00	0,00	0,00	81,36

Ориентировочно до конца месяца(+) 1287,077 5587,037 1273,294 13,783 30,68

Итого за октябрь 2014 : 5509,424 77,613 112,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
30.09.14 07:00	16276,950	-	15003,540	-	0,000	0,000	241,870	
22.10.14 17:00	19816,580	-	18533,320	-	0,000	0,000	303,588	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
27.10.2014