Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 48806

	расходомер				
Подающий тр.	ПРЭМ 32	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____ Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	66,32	7,00	54,090	-	-	62,04	6,50	43,570	-	4,28	10,520	-	-	-	0,859
24.09.14	24	-	66,52	7,00	53,860	-	-	61,77	6,50	42,180	-	4,75	11,680	-	-	-	0,950
25.09.14	24	-	66,62	7,00	53,420	-	-	59,23	6,50	42,950	-	7,39	10,470	-	-	-	0,986
26.09.14	24	-	65,12	7,00	52,270	-	-	58,05	6,50	40,640	-	7,07	11,630	-	-	-	1,018
27.09.14	24	-	64,70	7,00	50,410	-	-	57,36	6,50	39,390	-	7,34	11,020	-	-	-	0,973
28.09.14	24	-	67,32	7,00	52,040	-	-	59,97	6,50	39,320	-	7,35	12,720	-	-	-	1,116
29.09.14	24	-	64,38	7,00	52,350	-	-	57,97	6,50	41,860	-	6,41	10,490	-	-	-	0,921
30.09.14	24	-	66,46	7,00	60,590	-	-	60,18	6,50	44,640	-	6,28	15,950	-	-	-	1,305
01.10.14	24	-	65,62	7,00	60,260	-	-	59,71	6,50	49,780	-	5,91	10,480	-	-	-	0,950
02.10.14	24	-	65,95	7,00	60,730	-	-	60,20	6,50	50,030	-	5,75	10,700	-	-	-	0,962
03.10.14	24	-	65,63	7,00	60,050	-	-	59,83	6,50	49,920	-	5,80	10,130	-	-	-	0,922
04.10.14	24	-	65,05	7,00	61,100	-	-	59,59	6,50	48,750	-	5,46	12,350	-	-	-	1,039
05.10.14	24	-	64,57	7,00	59,670	-	-	58,82	6,50	47,460	-	5,75	12,210	-	-	-	1,032
06.10.14	24	-	66,39	7,00	57,630	-	-	60,11	6,50	47,230	-	6,28	10,400	-	-	-	0,951
07.10.14	24	-	66,51	7,00	57,090	-	-	59,98	6,50	46,910	-	6,53	10,180	-	-	-	0,952
08.10.14	24	-	67,28	7,00	59,050	-	-	60,90	6,50	48,990	-	6,38	10,060	-	-	-	0,958
09.10.14	24	-	67,05	7,00	58,770	-	-	60,81	6,50	49,140	-	6,24	9,630	-	-	-	0,923
10.10.14	24	-	66,64	7,00	61,210	-	-	60,79	6,50	49,930	-	5,85	11,280	-	-	-	1,017
11.10.14	24	-	67,03	7,00	59,970	-	-	61,04	6,50	50,360	-	5,99	9,610	-	-	-	0,921
12.10.14	24	-	67,72	7,00	61,910	-	-	61,76	6,50	50,330	-	5,96	11,580	-	-	-	1,056
13.10.14	24	-	67,11	7,00	61,900	-	-	61,23	6,50	51,190	-	5,88	10,710	-	-	-	0,996
14.10.14	24	-	67,40	7,00	60,510	-	-	61,35	6,50	50,460	-	6,05	10,050	-	-	-	0,958
15.10.14	24	-	67,77	7,00	60,380	-	-	61,55	6,50	49,660	-	6,22	10,720	-	-	-	1,007
16.10.14	24	-	66,65	7,00	57,370	-	-	60,15	6,50	45,900	-	6,50	11,470	-	-	-	1,037
17.10.14	24	-	66,94	7,00	52,830	-	-	59,55	6,50	42,840	-	7,39	9,990	-	-	-	0,956
18.10.14	24	-	70,14	7,00	53,520	-	-	62,27	6,50	42,660	-	7,87	10,860	-	-	-	1,058
19.10.14	24	-	69,38	7,00	54,210	-	-	61,50	6,50	43,010	-	7,88	11,200	-	-	-	1,080
20.10.14	24	-	69,63	7,00	51,500	-	-	61,33	6,50	41,830	-	8,30	9,670	-	-	-	0,992
21.10.14	24	-	71,32	7,00	51,590	-	-	62,78	6,50	42,080	-	8,54	9,510	-	-	-	1,000
22.10.14	24	-	70,40	7,00	52,710	-	-	62,24	6,50	42,460	-	8,16	10,250	-	-	-	1,033
Среднее	24,00	-	66,99	7,00	56,766	-	-	60,47	6,50	45,849	-	6,52	10,917	-	-	-	0,998
Итого	720,0				1702,990	0,000				1375,470	0,000		327,520	0,00	0,00	0,00	29,93
Ориентировочно до конца месяца(+)					480,510					386,717			93,793				9,20
Корректировка за прошлый месяц (-)					424,377					337,074			87,303				6,82
Итого за октябрь 2014 :					1759,123					1425,113			334,010				32,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.14 14:00	12542,550	-	9549,520	-	-	-	260,041	
22.10.14 13:00	14188,910	-	10879,160	-	-	-	289,016	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014