Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 33137

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____	
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmin	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	ПРЭМ 32			
тр-д. ГВС				
тр.цирк. ГВС				Термопреобр. КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Tхв=0 С
Преобр. давления КРТ-9
КРТ-9

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	67,11	7,85	240,820	-	-	63,91	7,58	208,960	-	3,20	31,860	-	-	-	2,731
24.09.14	24	-	67,42	7,85	238,770	-	-	64,12	7,58	202,670	-	3,30	36,100	-	-	-	3,018
25.09.14	24	-	67,50	7,85	241,320	-	-	64,16	7,58	204,420	-	3,34	36,900	-	-	-	3,087
26.09.14	24	-	65,97	7,87	231,260	-	-	62,83	7,63	194,240	-	3,14	37,020	-	-	-	2,976
27.09.14	24	-	65,48	7,90	223,000	-	-	62,03	7,67	187,150	-	3,45	35,850	-	-	-	2,917
28.09.14	24	-	68,21	7,89	226,130	-	-	64,77	7,66	186,620	-	3,44	39,510	-	-	-	3,247
29.09.14	24	-	65,21	7,85	232,640	-	-	62,39	7,61	196,170	-	2,82	36,470	-	-	-	2,857
30.09.14	24	-	67,25	7,69	223,140	-	-	64,13	7,36	203,480	-	3,12	19,660	-	-	-	2,684
01.10.14	24	-	66,26	7,63	250,280	-	-	63,40	7,32	225,930	-	2,86	24,350	-	-	-	2,604
02.10.14	24	-	66,66	7,72	261,440	-	-	63,87	7,40	226,270	-	2,79	35,170	-	-	-	2,898
03.10.14	24	-	66,34	7,77	256,720	-	-	63,45	7,45	224,570	-	2,89	32,150	-	-	-	2,704
04.10.14	24	-	65,71	7,77	255,090	-	-	62,94	7,48	219,140	-	2,77	35,950	-	-	-	2,893
05.10.14	24	-	65,21	7,78	254,060	-	-	62,49	7,50	211,970	-	2,72	42,090	-	-	-	3,237
06.10.14	24	-	67,11	7,81	247,480	-	-	64,04	7,53	211,460	-	3,07	36,020	-	-	-	2,984
07.10.14	24	-	67,32	7,81	244,850	-	-	64,16	7,54	209,740	-	3,16	35,110	-	-	-	2,947
08.10.14	24	-	68,08	7,79	253,750	-	-	65,07	7,50	219,750	-	3,01	34,000	-	-	-	2,891
09.10.14	24	-	67,81	7,77	253,270	-	-	64,88	7,48	219,080	-	2,93	34,190	-	-	-	2,882
10.10.14	24	-	67,39	7,81	255,570	-	-	64,59	7,51	221,800	-	2,80	33,770	-	-	-	2,823
11.10.14	24	-	67,80	7,76	254,270	-	-	65,11	7,45	222,270	-	2,69	32,000	-	-	-	2,859
12.10.14	24	-	68,47	7,73	262,390	-	-	65,75	7,43	221,910	-	2,72	40,480	-	-	-	3,283
13.10.14	24	-	67,83	7,82	260,320	-	-	65,10	7,51	225,650	-	2,73	34,670	-	-	-	2,886
14.10.14	24	-	68,14	7,79	257,450	-	-	65,30	7,49	222,560	-	2,84	34,890	-	-	-	2,927
15.10.14	24	-	68,49	7,76	254,120	-	-	65,53	7,47	218,930	-	2,96	35,190	-	-	-	2,971
16.10.14	24	-	67,42	7,84	238,010	-	-	64,28	7,58	202,090	-	3,14	35,920	-	-	-	2,976
17.10.14	24	-	67,80	7,86	221,870	-	-	64,23	7,64	186,540	-	3,57	35,330	-	-	-	2,979
18.10.14	24	-	71,08	7,86	193,680	-	-	67,30	7,64	185,090	-	3,78	8,590	-	-	-	1,258
19.10.14	24	-	70,20	7,83	193,680	-	-	66,61	7,61	185,530	-	3,59	8,150	-	-	-	1,228
20.10.14	24	-	70,56	7,87	193,680	-	-	66,68	7,66	181,450	-	3,88	12,230	-	-	-	1,507
21.10.14	24	-	72,18	7,87	193,680	-	-	68,04	7,65	182,830	-	4,14	10,850	-	-	-	1,476
22.10.14	24	-	71,54	7,85	193,680	-	-	67,57	7,64	183,990	-	3,97	9,690	-	-	-	1,408
Среднее	24,00	-	67,79	7,81	236,881	-	-	64,62	7,54	206,409	-	3,16	30,472	-	-	-	2,671
Итого	720,0				7106,420	0,000				6192,260	0,000		914,160	0,00	0,00	0,00	80,14

Ориентировочно до конца месяца(+) 1836,360 1681,097 155,263 16,50
Корректировка за прошлый месяц (-) 1710,663 1434,251 276,411 21,28
Итого за октябрь 2014 : 7232,117 6439,106 793,011 75,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.09.14 15:00	109112,720	-	93008,320	-	-	-	2927,554	
22.10.14 14:00	115991,330	-	98990,060	-	-	-	3005,862	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
до получения АКТА допуска УУ
27.10.2014