Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			Термопреобр.	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.09.14	24	-	57,49	6,00	48,534	-	-	26,30	5,00	1,005	-	-	31,19	47,529	2,763
24.09.14	24	-	63,65	6,00	47,194	-	-	25,42	5,00	1,046	-	-	38,24	46,149	2,979
25.09.14	24	-	63,87	6,00	44,124	-	-	25,70	5,00	1,362	-	-	38,18	42,763	2,784
26.09.14	24	-	62,21	6,00	43,854	-	-	25,79	5,00	1,313	-	-	36,42	42,541	2,695
27.09.14	24	-	62,30	6,00	46,013	-	-	25,97	5,00	2,186	-	-	36,32	43,827	2,811
28.09.14	24	-	64,69	6,00	51,702	-	-	27,38	5,00	2,639	-	-	37,31	49,064	3,273
29.09.14	24	-	61,50	6,00	47,075	-	-	29,47	5,00	1,804	-	-	32,03	45,271	2,843
30.09.14	24	-	63,58	6,00	46,268	-	-	27,01	5,00	1,309	-	-	36,57	44,959	2,908
01.10.14	24	-	14,23	9,20	0,000	-	-	14,32	4,60	8,193	-	-	-0,09	-8,193	7,200
02.10.14	24	-	63,49	6,00	47,542	-	-	25,63	5,00	1,688	-	-	37,86	45,855	2,976
03.10.14	24	-	63,17	6,00	44,284	-	-	26,31	5,00	2,641	-	-	36,85	41,643	2,729
04.10.14	24	-	62,79	6,00	48,788	-	-	25,92	5,00	2,415	-	-	36,88	46,373	3,002
05.10.14	24	-	62,81	6,00	54,336	-	-	25,73	5,00	2,951	-	-	37,07	51,385	3,338
06.10.14	24	-	64,26	6,00	51,746	-	-	27,33	5,00	2,102	-	-	36,93	49,644	3,269
07.10.14	24	-	64,50	6,00	46,463	-	-	26,18	5,00	2,080	-	-	38,32	44,384	2,943
08.10.14	24	-	64,32	6,00	43,829	-	-	29,31	5,00	2,915	-	-	35,01	40,914	2,734
09.10.14	24	-	64,64	6,00	45,769	-	-	26,89	5,00	0,584	-	-	37,74	45,184	2,944
10.10.14	24	-	64,39	6,00	45,860	-	-	37,07	5,00	4,910	-	-	27,32	40,950	2,772
11.10.14	24	-	64,71	6,00	52,237	-	-	38,73	5,00	12,425	-	-	25,98	39,811	2,900
12.10.14	24	-	65,59	6,00	59,861	-	-	38,95	5,00	12,726	-	-	26,64	47,135	3,432
13.10.14	24	-	64,82	6,00	55,534	-	-	36,88	5,00	12,169	-	-	27,94	43,365	3,152
14.10.14	24	-	64,91	6,00	53,314	-	-	36,46	5,00	14,363	-	-	28,46	38,951	2,938
15.10.14	24	-	65,28	6,00	53,769	-	-	36,44	5,00	14,738	-	-	28,84	39,032	2,974
16.10.14	24	-	64,30	6,00	54,431	-	-	35,29	5,00	12,367	-	-	29,01	42,065	3,065
17.10.14	24	-	64,80	6,00	49,803	-	-	31,65	5,00	7,081	-	-	33,15	42,722	3,004
18.10.14	24	-	67,66	6,00	49,290	-	-	33,00	5,00	8,303	-	-	34,66	40,988	3,062
19.10.14	24	-	67,53	6,00	56,132	-	-	31,72	5,00	6,762	-	-	35,81	49,370	3,577
20.10.14	24	-	67,16	6,00	49,733	-	-	32,34	5,00	6,231	-	-	34,82	43,502	3,140
21.10.14	24	-	68,97	6,00	51,800	-	-	32,34	5,00	5,786	-	-	36,62	46,014	3,387
22.10.14	24	-	67,23	6,00	54,846	-	-	32,47	5,00	6,478	-	-	34,75	48,367	3,478
Среднее	24,00	-	62,70	6,11	48,138	-	-	29,80	4,99	5,419	-	-	32,89	42,719	3,169
Итого	720,0				1444,133	0,000				162,571	0,000	0,00		1281,562	95,07

Ориентировочно до конца месяца(+)	470,616				
Корректировка за прошлый месяц (-)	343,532				
Итого за октябрь 2014 :	1571,217	68,152		402,464	29,20
		13,823		329,710	20,310
		216,900		1354,316	103,96578

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.09.14 13:00	20112,826	-	1119,337	-	-	1265,428
23.10.14 02:00	21583,635	-	1275,515	-	-	1355,250

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТА
27.10.2014