Отчет о теплопотреблении по прибор

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 5, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦ

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14723

	расходомер	Gmin	Gmax	
Подающий тр.	ПРЭМ-1 50			Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05
тр-д. ГВС	ПРЭМ-1 50			КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ-1 32			КТПТР-05
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Tхв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
04.10.14	24	-	47,66	9,20	96,686	-	-	34,84	4,60	96,324	-	12,81	0,362	-	-	-	1,259
05.10.14	24	-	49,84	9,20	104,690	-	-	36,78	4,60	104,562	-	13,06	0,128	-	-	-	1,381
06.10.14	24	-	52,18	9,20	108,829	-	-	37,70	4,60	108,649	-	14,47	0,180	-	-	-	1,591
07.10.14	24	-	52,72	9,20	113,257	-	-	38,21	4,60	112,912	-	14,51	0,345	-	-	-	1,665
08.10.14	24	-	48,92	9,20	113,237	-	-	36,36	4,60	112,945	-	12,56	0,292	-	-	-	1,441
09.10.14	24	-	48,47	9,20	117,228	-	-	36,63	4,60	116,921	-	11,84	0,306	-	-	-	1,408
10.10.14	24	-	50,06	9,20	108,552	-	-	37,74	4,60	108,228	-	12,32	0,324	-	-	-	1,358
11.10.14	24	-	49,24	9,20	116,708	-	-	37,63	4,60	116,353	-	11,62	0,355	-	-	-	1,379
12.10.14	24	-	48,70	9,20	116,633	-	-	37,30	4,60	116,265	-	11,40	0,367	-	-	-	1,353
13.10.14	24	-	48,22	9,20	118,468	-	-	36,97	4,60	118,105	-	11,25	0,363	-	-	-	1,356
14.10.14	24	-	49,03	9,20	118,244	-	-	37,16	4,60	117,846	-	11,86	0,399	-	-	-	1,427
15.10.14	24	-	51,69	9,20	120,638	-	-	38,61	4,60	120,141	-	13,08	0,497	-	-	-	1,607
16.10.14	24	-	54,53	9,20	117,782	-	-	39,42	4,60	117,331	-	15,11	0,450	-	-	-	1,807
17.10.14	24	-	59,19	9,20	120,242	-	-	41,83	4,60	119,915	-	17,36	0,327	-	-	-	2,111
18.10.14	24	-	63,86	9,20	117,150	-	-	44,01	4,60	116,675	-	19,85	0,475	-	-	-	2,356
19.10.14	24	-	63,21	9,20	113,487	-	-	43,25	4,60	112,921	-	19,96	0,566	-	-	-	2,299
20.10.14	24	-	63,47	9,20	114,951	-	-	43,61	4,60	114,289	-	19,86	0,662	-	-	-	2,321
21.10.14	24	-	66,60	9,20	115,141	-	-	45,09	4,60	114,320	-	21,51	0,821	-	-	-	2,524
22.10.14	24	-	67,74	9,20	114,729	-	-	45,18	4,60	113,872	-	22,56	0,857	-	-	-	2,637
Среднее	24,00	-	54,49	9,20	114,034	-	-	39,39	4,60	113,609	-	15,10	0,425	-	-	-	1,752
Итого	456,0				2166,653	0,000				2158,574	0,000		8,078	0,00	0,00	0,00	33,28

Ориентировочно до конца месяца(+) 1045,905

Итого за октябрь 2014 : 3212,558 1040,557 5,349 **20,64**

Показания счетчиков на момент снятия данных: 3199,131 13,427 **53,92**

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
06.10.14 22:00	27018,189	-	26928,124	-	-	-	563,812	
23.10.14 02:00	28893,879	-	28796,286	-	-	-	593,278	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Константиновский В.В.

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014