Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	120,86	99,67	21,19	68,98	68,82	0,16	7,00	5,00	0,02	21,26	-	-	21,72	-	-	-	68,86	-	1,46			1,48
25.09.14	24,00	-	119,60	102,24	17,36	69,02	63,52	5,50	7,00	5,00	0,20	22,77	-	-	23,26	-	-	-	68,82	-	1,56			1,77
26.09.14	24,00	-	113,24	91,54	21,70	67,25	46,40	20,85	7,00	5,00	1,88	22,21	-	-	22,66	-	-	-	66,91	-	1,49			3,37
27.09.14	24,00	-	108,01	86,71	21,30	65,67	44,42	21,25	7,00	5,00	1,81	21,75	-	-	22,19	-	-	-	65,60	-	1,43			3,24
28.09.14	24,00	-	104,91	82,78	22,13	65,79	43,68	22,11	7,00	5,00	1,78	22,87	-	-	23,31	-	-	-	65,76	-	1,50			3,29
29.09.14	24,00	-	105,61	79,36	26,25	65,70	43,40	22,30	7,00	5,00	1,75	26,65	-	-	27,17	-	-	-	65,55	-	1,75			3,49
30.09.14	24,00	-	99,37	77,55	21,82	65,44	42,43	23,01	7,00	5,00	1,75	22,46	-	-	22,93	-	-	-	65,30	-	1,47			3,22
01.10.14	24,00	-	100,01	78,07	21,94	65,58	41,70	23,88	7,00	5,00	1,83	22,58	-	-	23,03	-	-	-	65,44	-	1,48			3,31
02.10.14	24,00	-	104,83	82,41	22,42	65,24	41,15	24,09	7,00	5,00	1,94	23,20	-	-	23,65	-	-	-	65,11	-	1,51			3,45
03.10.14	24,00	-	104,37	82,62	21,75	65,34	41,45	23,89	7,00	5,00	1,93	22,36	-	-	22,82	-	-	-	65,36	-	1,46			3,40
04.10.14	24,00	-	68,94	64,68	4,26	63,45	44,95	18,50	7,00	5,00	0,17	24,64	-	-	24,98	-	-	-	53,23	-	1,31			1,48
05.10.14	24,00	-	117,07	94,79	22,28	63,47	41,97	21,50	7,00	5,00	1,83	26,16	-	-	26,62	-	-	-	62,12	-	1,63			3,45
06.10.14	24,00	-	136,36	111,53	24,83	63,67	42,77	20,90	7,00	5,00	2,27	25,90	-	-	26,38	-	-	-	63,49	-	1,65			3,92
07.10.14	24,00	-	74,40	69,40	5,00	60,92	42,40	18,52	7,00	5,00	0,16	28,14	-	-	28,51	-	-	-	51,03	-	1,44			1,60
08.10.14	24,00	-	97,76	77,84	19,92	62,17	40,28	21,89	7,00	5,00	1,41	26,29	-	-	26,72	-	-	-	58,66	-	1,54			2,95
09.10.14	24,00	-	88,10	79,00	9,10	63,41	43,20	20,21	7,00	5,00	1,03	25,84	-	-	26,19	-	-	-	54,20	-	1,40			2,18
10.10.14	24,00	-	12,50	19,08	-6,58	38,14	45,93	-7,79	7,00	5,00	0,00	29,75	-	-	29,99	-	-	-	41,79	-	1,25			1,25
11.10.14	24,00	-	126,74	106,44	20,30	64,34	42,30	22,04	7,00	5,00	2,22	22,44	-	-	22,84	-	-	-	64,12	-	1,44			3,65
12.10.14	24,00	-	132,19	108,02	24,17	65,12	43,72	21,40	7,00	5,00	2,24	25,33	-	-	25,84	-	-	-	64,97	-	1,65			3,89
13.10.14	24,00	-	129,99	106,33	23,66	65,31	43,56	21,75	7,00	5,00	2,24	24,84	-	-	25,32	-	-	-	65,16	-	1,62			3,86
14.10.14	24,00	-	129,06	106,18	22,88	65,25	43,09	22,16	7,00	5,00	2,30	23,75	-	-	24,20	-	-	-	65,08	-	1,55			3,85
15.10.14	24,00	-	130,65	107,23	23,42	64,41	42,13	22,28	7,00	5,00	2,25	25,63	-	-	26,11	-	-	-	64,33	-	1,65			3,90
16.10.14	24,00	-	128,91	104,47	24,44	62,73	40,40	22,33	7,00	5,00	2,24	25,88	-	-	26,36	-	-	-	62,60	-	1,63			3,87
17.10.14	24,00	-	129,47	105,42	24,05	64,33	40,67	23,66	7,00	5,00	2,42	25,21	-	-	25,70	-	-	-	64,31	-	1,62			4,04
18.10.14	24,00	-	129,59	106,61	22,98	68,35	42,44	25,91	7,00	5,00	2,69	24,13	-	-	24,65	-	-	-	68,24	-	1,65			4,33
19.10.14	24,00	-	129,91	105,02	24,89	67,74	41,95	25,79	7,00	5,00	2,63	26,08	-	-	26,62	-	-	-	67,77	-	1,77			4,40
20.10.14	24,00	-	130,08	105,64	24,44	68,99	42,74	26,25	7,00	5,00	2,70	25,51	-	-	26,06	-	-	-	69,08	-	1,76			4,46
21.10.14	24,00	-	125,85	103,05	22,80	71,06	43,24	27,82	7,00	5,00	2,80	23,78	-	-	24,36	-	-	-	71,09	-	1,69			4,49
22.10.14	24,00	-	119,27	96,55	22,72	70,75	42,00	28,75	7,00	5,00	2,73	23,63	-	-	24,15	-	-	-	70,21	-	1,66			4,39
23.10.14	24,00		110,95	91,04	19,91	64,75	44,37	20,38	7,00	5,00	1,70	24,52	-	-	24,98	-	-	-	63,59	-	1,55	-	-	3,25
Среднее	24,00	-	110,95	91,04	19,91	64,75	44,37	20,38	7,00	5,00	1,76	24,52	-	-	24,98	-	-	-	63,59	-	1,55	-	-	3,31
Итого	720,00		3328,60	2731,27	597,33						52,67	735,56	0,00	0,00	749,32	0,00	0,00	0,00			46,55	0,00	0,00	99,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.09.14 10:00	28967,20	25059,83	3887,40	-	4459,27	-	520,05	
	22.10.14 12:00	32074,60	27610,00	4577,06	-	5161,77	-	611,66	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -6,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **749,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Петроэнергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

39,56