Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-1014.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ повторены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	81,35	66,59	14,76	68,39	64,06	4,33	7,00	5,00	0,42	12,92	-	-	13,17	-	-	-	68,27	-	0,88			1,30
25.09.14	24,00	-	78,45	64,17	14,28	68,46	63,99	4,47	7,00	5,00	0,41	12,62	-	-	12,91	-	-	-	68,29	-	0,86			1,27
26.09.14	24,00	-	73,94	62,49	11,45	66,72	49,72	17,00	7,00	5,00	1,03	12,05	-	-	12,29	-	-	-	66,29	-	0,80			1,83
27.09.14	24,00	-	74,34	57,42	16,92	65,16	41,80	23,36	7,00	5,00	1,47	14,97	-	-	15,26	-	-	-	65,17	-	0,98			2,45
28.09.14	24,00	-	71,22	55,50	15,72	65,25	41,82	23,43	7,00	5,00	1,43	13,78	-	-	14,03	-	-	-	65,27	-	0,90			2,33
29.09.14	24,00	-	69,97	52,88	17,09	65,16	41,95	23,21	7,00	5,00	1,44	13,77	-	-	14,04	-	-	-	65,13	-	0,90			2,34
30.09.14	24,00	-	66,77	52,67	14,10	64,87	41,21	23,66	7,00	5,00	1,39	11,89	-	-	12,13	-	-	-	64,73	-	0,77			2,16
01.10.14	24,00	-	70,01	53,42	16,59	65,01	40,80	24,21	7,00	5,00	1,44	14,41	-	-	14,70	-	-	-	64,89	-	0,94			2,37
02.10.14	24,00	-	73,43	56,14	17,29	64,69	40,96	23,73	7,00	5,00	1,48	15,13	-	-	15,43	-	-	-	64,57	-	0,98			2,45
03.10.14	24,00	-	72,53	56,34	16,19	64,77	41,40	23,37	7,00	5,00	1,45	14,13	-	-	14,40	-	-	-	64,77	-	0,92			2,37
04.10.14	24,00	-	48,19	43,71	4,48	63,12	45,02	18,10	7,00	5,00	0,24	15,65	-	-	15,87	-	-	-	53,95	-	0,84			1,09
05.10.14	24,00	-	80,03	63,04	16,99	62,84	42,01	20,83	7,00	5,00	1,34	16,88	-	-	17,20	-	-	-	62,12	-	1,05			2,38
06.10.14	24,00	-	92,06	76,46	15,60	63,23	43,61	19,62	7,00	5,00	1,60	14,06	-	-	14,32	-	-	-	63,11	-	0,89			2,49
07.10.14	24,00	-	52,63	47,98	4,65	60,10	42,97	17,13	7,00	5,00	0,18	18,56	-	-	18,79	-	-	-	50,22	-	0,93			1,11
08.10.14	24,00	-	68,62	53,67	14,95	61,32	40,92	20,40	7,00	5,00	1,10	15,76	-	-	16,02	-	-	-	58,16	-	0,92			2,02
09.10.14	24,00	-	61,04	55,36	5,68	62,46	43,97	18,49	7,00	5,00	0,55	16,16	-	-	16,37	-	-	-	51,46	-	0,83			1,39
10.10.14	24,00	-	9,87	13,83	-3,96	35,85	45,07	-9,22	7,00	5,00	0,00	19,94	-	-	20,10	-	-	-	39,98	-	0,80			0,80
11.10.14	24,00	-	90,30	74,09	16,21	63,61	43,23	20,38	7,00	5,00	1,57	15,60	-	-	15,88	-	-	-	62,49	-	0,98			2,54
12.10.14	24,00	-	95,60	76,93	18,67	64,68	45,06	19,62	7,00	5,00	1,60	17,30	-	-	17,64	-	-	-	64,67	-	1,12			2,72
13.10.14	24,00	-	91,32	76,46	14,86	64,85	45,13	19,72	7,00	5,00	1,60	13,57	-	-	13,83	-	-	-	64,76	-	0,88			2,47
14.10.14	24,00	-	91,37	76,53	14,84	64,77	44,92	19,85	7,00	5,00	1,59	13,76	-	-	14,03	-	-	-	64,58	-	0,89			2,48
15.10.14	24,00	-	93,56	76,89	16,67	63,96	44,17	19,79	7,00	5,00	1,62	15,18	-	-	15,46	-	-	-	63,87	-	0,97			2,59
16.10.14	24,00	-	92,77	75,58	17,19	62,28	42,23	20,05	7,00	5,00	1,61	15,69	-	-	15,97	-	-	-	62,21	-	0,98			2,59
17.10.14	24,00	-	90,84	75,65	15,19	63,87	42,49	21,38	7,00	5,00	1,71	13,79	-	-	14,02	-	-	-	63,97	-	0,88			2,59
18.10.14	24,00	-	93,01	75,91	17,10	67,83	44,42	23,41	7,00	5,00	1,87	15,73	-	-	16,06	-	-	-	67,74	-	1,07			2,94
19.10.14	24,00	-	93,50	74,89	18,61	67,25	43,86	23,39	7,00	5,00	1,84	17,30	-	-	17,64	-	-	-	67,32	-	1,17			3,00
20.10.14	24,00	-	91,12	75,65	15,47	68,51	44,80	23,71	7,00	5,00	1,88	14,14	-	-	14,44	-	-	-	68,87	-	0,97			2,86
21.10.14	24,00	-	90,10	73,98	16,12	70,55	45,63	24,92	7,00	5,00	1,95	14,64	-	-	14,99	-	-	-	70,70	-	1,04			2,99
22.10.14	24,00	-	86,83	71,13	15,70	70,20	44,62	25,58	7,00	5,00	1,92	14,36	-	-	14,68	-	-	-	69,52	-	1,00			2,92
23.10.14	24,00	-	87,25	71,47	15,78	70,87	44,45	26,42	7,00	5,00	1,97	14,48	-	-	14,82	-	-	-	71,59	-	1,04			3,01
Среднее	24,00	-	77,73	63,56	14,17	64,35	44,88	19,48	7,00	5,00	1,32	14,94	-	-	15,22	-	-	-	63,29	-	0,94	-	-	2,26
Итого	720,00		2332,02	1906,83	425,19						39,69	448,22	0,00	0,00	456,49	0,00	0,00	0,00			28,14	0,00	0,00	67,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.09.14 09:00	21144,44	16319,59	2825,62	-	2884,20	-	527,20	-
	24.10.14 10:00	23481,51	18231,20	3274,27	-	3341,16	-	594,81	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -4,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **456,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

23,88