Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-1014.txt
Режим (схема):

	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Подающ.тр.(М1):			
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	61,28	50,79	10,49	68,86	62,36	6,50	7,00	5,00	0,33	10,58	-	-	10,81	-	-	-	68,47	-	0,72			1,06
25.09.14	24,00	-	60,67	49,07	11,60	68,91	62,28	6,63	7,00	5,00	0,33	11,64	-	-	11,90	-	-	-	68,45	-	0,80			1,13
26.09.14	24,00	-	57,55	47,92	9,63	67,05	53,00	14,05	7,00	5,00	0,59	11,16	-	-	11,39	-	-	-	66,18	-	0,74			1,32
27.09.14	24,00	-	57,33	44,90	12,43	65,58	37,13	28,45	7,00	5,00	1,27	12,61	-	-	12,83	-	-	-	65,36	-	0,83			2,09
28.09.14	24,00	-	56,34	43,36	12,98	65,69	36,95	28,74	7,00	5,00	1,24	13,15	-	-	13,39	-	-	-	65,49	-	0,86			2,10
29.09.14	24,00	-	54,01	42,40	11,61	65,61	37,14	28,47	7,00	5,00	1,20	11,78	-	-	12,03	-	-	-	65,32	-	0,77			1,97
30.09.14	24,00	-	51,82	41,37	10,45	65,31	36,38	28,93	7,00	5,00	1,18	10,73	-	-	10,93	-	-	-	64,93	-	0,70			1,88
01.10.14	24,00	-	54,15	41,99	12,16	65,44	35,96	29,48	7,00	5,00	1,23	12,30	-	-	12,56	-	-	-	65,07	-	0,80			2,03
02.10.14	24,00	-	55,27	44,06	11,21	65,11	36,20	28,91	7,00	5,00	1,26	11,42	-	-	11,66	-	-	-	64,68	-	0,74			2,00
03.10.14	24,00	-	55,27	44,10	11,17	65,25	36,71	28,54	7,00	5,00	1,25	11,41	-	-	11,62	-	-	-	65,11	-	0,75			1,99
04.10.14	24,00	-	64,00	52,50	11,50	66,15	40,86	25,29	7,00	5,00	1,28	12,37	-	-	12,61	-	-	-	65,67	-	0,81	-	-	2,09
05.10.14	24,00	-	63,39	49,03	14,36	63,11	37,40	25,71	7,00	5,00	1,22	15,64	-	-	15,92	-	-	-	61,26	-	0,95			2,17
06.10.14	24,00	-	71,03	59,16	11,87	63,59	39,06	24,53	7,00	5,00	1,45	12,01	-	-	12,23	-	-	-	63,17	-	0,76			2,21
07.10.14	24,00	-	64,00	52,50	11,50	66,15	40,86	25,29	7,00	5,00	1,28	12,37	-	-	12,61	-	-	-	65,67	-	0,81	-	-	2,09
08.10.14	24,00	-	52,90	42,82	10,08	61,77	36,53	25,24	7,00	5,00	0,96	12,93	-	-	13,14	-	-	-	58,52	-	0,76			1,71
09.10.14	24,00	-	64,00	52,50	11,50	66,15	40,86	25,29	7,00	5,00	1,28	12,37	-	-	12,61	-	-	-	65,67	-	0,81	-	-	2,09
10.10.14	24,00	-	64,00	52,50	11,50	66,15	40,86	25,29	7,00	5,00	1,28	12,37	-	-	12,61	-	-	-	65,67	-	0,81	-	-	2,09
11.10.14	24,00	-	70,12	57,61	12,51	64,30	38,73	25,57	7,00	5,00	1,38	13,94	-	-	14,19	-	-	-	64,32	-	0,90			2,28
12.10.14	24,00	-	71,16	59,97	11,19	65,05	40,57	24,48	7,00	5,00	1,40	12,32	-	-	12,53	-	-	-	64,69	-	0,80			2,20
13.10.14	24,00	-	70,00	59,55	10,45	65,21	40,31	24,90	7,00	5,00	1,41	11,58	-	-	11,81	-	-	-	64,76	-	0,75			2,17
14.10.14	24,00	-	72,02	60,14	11,88	65,14	40,05	25,09	7,00	5,00	1,41	13,62	-	-	13,90	-	-	-	64,68	-	0,88			2,29
15.10.14	24,00	-	70,41	60,30	10,11	64,30	39,38	24,92	7,00	5,00	1,42	11,48	-	-	11,72	-	-	-	63,88	-	0,73			2,15
16.10.14	24,00	-	70,50	59,09	11,41	62,61	37,54	25,07	7,00	5,00	1,42	12,47	-	-	12,72	-	-	-	62,25	-	0,78			2,20
17.10.14	24,00	-	70,02	59,01	11,01	64,24	37,91	26,33	7,00	5,00	1,49	12,03	-	-	12,24	-	-	-	64,03	-	0,77			2,26
18.10.14	24,00	-	69,05	59,45	9,60	68,24	39,80	28,44	7,00	5,00	1,62	10,75	-	-	10,96	-	-	-	67,88	-	0,73			2,35
19.10.14	24,00	-	71,83	58,64	13,19	67,66	39,42	28,24	7,00	5,00	1,59	14,26	-	-	14,54	-	-	-	67,50	-	0,96			2,55
20.10.14	24,00	-	71,15	59,14	12,01	68,96	40,28	28,68	7,00	5,00	1,62	13,10	-	-	13,39	-	-	-	69,08	-	0,91			2,53
21.10.14	24,00	-	69,58	58,26	11,32	70,99	41,03	29,96	7,00	5,00	1,67	12,37	-	-	12,65	-	-	-	70,89	-	0,88			2,55
22.10.14	24,00	-	68,94	56,37	12,57	70,58	40,31	30,27	7,00	5,00	1,65	13,49	-	-	13,81	-	-	-	69,69	-	0,94			2,59
23.10.14	24,00	-	68,27	56,49	11,78	71,35	39,87	31,48	7,00	5,00	1,70	12,76	-	-	13,06	-	-	-	71,79	-	0,92			2,62
Среднее	24,00	-	64,00	52,50	11,50	66,15	40,86	25,29	7,00	5,00	1,28	12,37	-	-	12,61	-	-	-	65,67	-	0,81	-	-	2,09
Итого	720,00		1920,07	1574,99	345,08						38,40	371,00	0,00	0,00	378,38	0,00	0,00	0,00			24,36	0,00	0,00	62,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tгвб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -3,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **378,38** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 14 г.

20,84