Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.нвс.ср= Qгвс.ср= 0,098
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	63,85	49,77	14,08	67,34	61,04	6,30	7,00	5,00	0,38	13,16	-	-	13,43	-	-	-	66,99	-	0,88			1,27
25.09.14	24,00	-	59,15	47,04	12,11	67,48	60,61	6,87	7,00	5,00	0,42	10,75	-	-	10,97	-	-	-	67,08	-	0,72			1,15
26.09.14	24,00	-	55,37	43,65	11,72	65,91	49,51	16,40	7,00	5,00	0,78	10,91	-	-	11,11	-	-	-	65,33	-	0,71			1,49
27.09.14	24,00	-	54,09	41,90	12,19	64,31	40,49	23,82	7,00	5,00	1,05	11,47	-	-	11,67	-	-	-	64,07	-	0,74			1,78
28.09.14	24,00	-	52,45	40,61	11,84	64,32	40,32	24,00	7,00	5,00	1,02	11,18	-	-	11,41	-	-	-	64,06	-	0,72			1,74
29.09.14	24,00	-	51,71	39,77	11,94	64,20	40,61	23,59	7,00	5,00	0,98	11,30	-	-	11,52	-	-	-	63,80	-	0,72			1,71
30.09.14	24,00	-	50,47	38,68	11,79	63,94	39,72	24,22	7,00	5,00	0,99	11,11	-	-	11,32	-	-	-	63,57	-	0,71			1,69
01.10.14	24,00	-	49,28	37,43	11,85	64,07	39,06	25,01	7,00	5,00	0,95	11,81	-	-	12,02	-	-	-	63,76	-	0,75			1,70
02.10.14	24,00	-	54,57	40,72	13,85	63,82	37,80	26,02	7,00	5,00	1,14	12,76	-	-	12,99	-	-	-	63,46	-	0,81			1,94
03.10.14	24,00	-	52,79	41,03	11,76	63,90	36,82	27,08	7,00	5,00	1,17	10,87	-	-	11,09	-	-	-	63,73	-	0,69			1,87
04.10.14	24,00	-	35,04	34,35	0,69	61,68	41,34	20,34	7,00	5,00	0,06	13,66	-	-	13,82	-	-	-	50,39	-	0,69			0,75
05.10.14	24,00	-	58,59	45,27	13,32	61,80	37,06	24,74	7,00	5,00	1,15	12,96	-	-	13,16	-	-	-	61,64	-	0,80			1,95
06.10.14	24,00	-	66,79	52,56	14,23	62,63	38,43	24,20	7,00	5,00	1,37	12,73	-	-	12,97	-	-	-	62,28	-	0,80			2,16
07.10.14	24,00	-	38,62	38,78	-0,16	58,61	39,24	19,37	7,00	5,00	0,07	13,76	-	-	13,92	-	-	-	49,51	-	0,68			0,75
08.10.14	24,00	-	53,58	39,18	14,40	59,91	35,86	24,05	7,00	5,00	0,93	15,43	-	-	15,66	-	-	-	56,97	-	0,88			1,81
09.10.14	24,00	-	45,27	42,08	3,19	61,77	39,75	22,02	7,00	5,00	0,40	14,04	-	-	14,22	-	-	-	51,90	-	0,73			1,13
10.10.14	24,00	-	7,01	15,54	-8,53	39,30	43,66	-4,36	7,00	5,00	0,00	15,19	-	-	15,29	-	-	-	41,60	-	0,63			0,63
11.10.14	24,00	-	66,80	50,94	15,86	62,36	37,99	24,37	7,00	5,00	1,34	14,29	-	-	14,52	-	-	-	62,35	-	0,89			2,23
12.10.14	24,00	-	67,41	51,01	16,40	63,90	39,93	23,97	7,00	5,00	1,34	14,64	-	-	14,90	-	-	-	63,55	-	0,93			2,27
13.10.14	24,00	-	62,29	49,62	12,67	64,13	39,15	24,98	7,00	5,00	1,33	11,42	-	-	11,65	-	-	-	63,77	-	0,73			2,05
14.10.14	24,00	-	62,65	49,26	13,39	64,08	37,42	26,66	7,00	5,00	1,40	12,18	-	-	12,40	-	-	-	63,57	-	0,77			2,17
15.10.14	24,00	-	62,97	49,42	13,55	63,29	36,30	26,99	7,00	5,00	1,41	12,44	-	-	12,65	-	-	-	62,86	-	0,78			2,19
16.10.14	24,00	-	63,72	48,52	15,20	61,60	34,43	27,17	7,00	5,00	1,39	14,26	-	-	14,49	-	-	-	61,20	-	0,87			2,25
17.10.14	24,00	-	60,78	48,46	12,32	63,09	34,78	28,31	7,00	5,00	1,43	11,43	-	-	11,63	-	-	-	62,73	-	0,72			2,15
18.10.14	24,00	-	62,50	47,09	15,41	67,06	36,32	30,74	7,00	5,00	1,51	14,50	-	-	14,80	-	-	-	66,80	-	0,97			2,48
19.10.14	24,00	-	60,83	45,79	15,04	66,53	35,81	30,72	7,00	5,00	1,48	14,05	-	-	14,34	-	-	-	66,35	-	0,93			2,41
20.10.14	24,00	-	62,71	49,28	13,43	67,82	37,34	30,48	7,00	5,00	1,58	12,39	-	-	12,66	-	-	-	67,75	-	0,84			2,42
21.10.14	24,00	-	63,35	51,42	11,93	69,78	38,56	31,22	7,00	5,00	1,69	10,78	-	-	11,01	-	-	-	69,66	-	0,75			2,44
22.10.14	24,00	-	63,02	47,86	15,16	69,45	36,75	32,70	7,00	5,00	1,65	14,17	-	-	14,48	-	-	-	68,36	-	0,97			2,62
23.10.14	24,00	-	60,89	48,55	12,34	70,10	36,51	33,59	7,00	5,00	1,69	11,41	-	-	11,65	-	-	-	70,76	-	0,81			2,49
Среднее	24,00	-	55,62	44,19	11,43	63,61	40,09	23,52	7,00	5,00	1,07	12,70	-	-	12,93	-	-	-	62,33	-	0,79	-	-	1,86
Итого	720,00		1668,55	1325,58	342,97						32,05	381,05	0,00	0,00	387,75	0,00	0,00	0,00			23,62	0,00	0,00	55,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,ч
	01.10.14 17:00	5444,86	4422,48	3986,94	-	4074,20	-	84,12	-
	24.10.14 10:00	6716,59	5440,05	4285,10	-	4377,47	-	127,87	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -3,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 52,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 387,75 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

20,0