Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 70 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Седова 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202697
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202697-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 10,3

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Uподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
01.10.14	14,00	-	15,41	15,92	-0,51	66,25	65,63	0,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
02.10.14	24,00	-	29,77	30,70	-0,93	64,11	52,65	11,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,35
03.10.14	24,00	-	45,73	45,73	0,00	64,07	35,93	28,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,29
04.10.14	24,00	-	50,82	50,82	0,00	66,28	36,61	29,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,51
05.10.14	24,00	-	47,70	47,70	0,00	64,32	34,91	29,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
06.10.14	24,00	-	46,27	46,27	0,00	57,82	33,07	24,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
07.10.14	24,00	-	44,72	44,72	0,00	64,02	32,90	31,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,39
08.10.14	24,00	-	43,82	43,82	0,00	64,63	31,91	32,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
09.10.14	24,00	-	43,27	43,27	0,00	64,16	31,13	33,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
10.10.14	24,00	-	42,13	42,13	0,00	63,00	30,90	32,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,35
11.10.14	24,00	-	41,73	41,73	0,00	63,73	31,21	32,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,36
12.10.14	24,00	-	41,74	41,74	0,00	64,30	31,39	32,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
13.10.14	24,00	-	42,05	42,05	0,00	63,87	31,16	32,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,37
14.10.14	24,00	-	58,29	58,29	0,00	63,99	34,34	29,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
15.10.14	24,00	-	77,62	77,62	0,00	64,18	36,94	27,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
16.10.14	24,00	-	76,89	76,89	0,00	64,40	36,20	28,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
17.10.14	24,00	-	83,85	83,85	0,00	64,98	37,07	27,91	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
18.10.14	24,00	-	91,75	91,75	0,00	65,15	38,17	26,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
19.10.14	24,00	-	91,64	91,64	0,00	66,86	38,69	28,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
20.10.14	24,00	-	92,28	92,28	0,00	67,68	39,31	28,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
21.10.14	24,00	-	92,66	92,66	0,00	69,25	39,78	29,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
22.10.14	24,00	-	92,51	92,51	0,00	72,59	40,55	32,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,96
23.10.14	24,00		58,76	58,82	-0,07	64,98	37,29	27,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
Среднее	23,57	-	58,76	58,82	-0,07	64,98	37,29	27,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
Итого	542,00		1351,41	1352,91	-1,51						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	37,13

38,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	06.10.14 14:00	217,28	218,72	-	-	-	-	5,38	-
	22.10.14 12:00	1246,56	1248,00	-	-	-	-	15,62	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,3 °C = ~~-0,02~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~37,14~~ Гкал; 38,76
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
печать энергосбыта