Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 73 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 73
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24694
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24694-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,45

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00		0,00	0,00	0,00	17,64	17,51	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
25.09.14	24,00		0,00	0,00	0,00	17,33	17,22	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
26.09.14	24,00	*	39,84	41,01	-1,17	60,74	47,58	13,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,47
27.09.14	24,00		81,22	81,08	0,14	62,88	47,24	15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,28
28.09.14	24,00		82,05	81,79	0,26	62,81	45,53	17,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
29.09.14	24,00		77,44	77,37	0,08	62,09	43,74	18,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
30.09.14	24,00		75,73	75,66	0,07	62,67	43,34	19,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
01.10.14	24,00		42,55	42,52	0,02	63,51	43,73	19,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,84
02.10.14	24,00		49,00	49,06	-0,06	60,96	41,66	19,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
03.10.14	24,00		102,80	102,80	0,00	62,79	43,24	19,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,01
04.10.14	24,00		109,44	108,90	0,54	65,06	44,35	20,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
05.10.14	24,00		101,92	101,97	-0,06	63,00	42,34	20,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
06.10.14	24,00		98,05	98,17	-0,12	56,73	39,49	17,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
07.10.14	24,00		94,36	94,48	-0,11	62,54	40,80	21,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
08.10.14	24,00		92,39	92,43	-0,04	63,24	41,34	21,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,03
09.10.14	24,00		91,08	90,73	0,35	62,78	39,45	23,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
10.10.14	24,00		88,72	88,59	0,13	61,61	36,38	25,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
11.10.14	24,00		87,50	87,50	0,01	62,35	36,58	25,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
12.10.14	24,00		87,28	87,27	0,01	62,89	36,92	25,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
13.10.14	24,00		87,62	87,61	0,00	62,47	36,70	25,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
14.10.14	24,00		87,46	87,49	-0,03	62,34	36,40	25,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
15.10.14	24,00		86,97	87,17	-0,20	62,48	36,18	26,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
16.10.14	24,00		86,05	86,31	-0,26	62,62	35,44	27,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
17.10.14	24,00		91,72	91,85	-0,13	63,28	35,93	27,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
18.10.14	24,00		98,19	98,24	-0,05	63,55	36,66	26,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
19.10.14	24,00		97,87	97,87	-0,01	65,23	37,10	28,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
20.10.14	24,00		98,42	98,42	0,00	66,00	37,54	28,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,80
21.10.14	24,00		98,68	98,68	0,01	67,51	37,94	29,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
22.10.14	24,00		98,59	98,54	0,05	70,71	38,54	32,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,18
23.10.14	24,00		99,07	99,03	0,04	73,52	39,24	34,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
Среднее	24,00	-	81,07	81,08	-0,02	60,44	38,54	21,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94
Итого	720,00		2432,01	2432,53	-0,52						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	58,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	06.10.14 17:00	832,86	835,10	-	-	-	-	15,60	413,28
	24.10.14 09:00	2469,36	2471,88	-	-	-	-	59,63	837,28

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 14 г.