Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 75 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 75
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 24947
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-24947-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-3 32 | Gmin= | Gmax= |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 13,45

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,396 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=118,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.09.14 | 24,00 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 70,00 | 80,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 25.09.14 | 24,00 | • | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,23 | 26,15 | -2,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| 26.09.14 | 24,00 | | 39,71 | 39,03 | 0,68 | 64,13 | 45,88 | 18,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,76 |
| 27.09.14 | 24,00 | | 77,39 | 76,31 | 1,08 | 64,95 | 46,48 | 18,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,48 |
| 28.09.14 | 24,00 | | 79,28 | 78,15 | 1,13 | 64,82 | 46,17 | 18,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,53 |
| 29.09.14 | 24,00 | | 75,32 | 74,25 | 1,07 | 64,06 | 43,95 | 20,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,57 |
| 30.09.14 | 24,00 | | 73,71 | 72,61 | 1,11 | 64,57 | 43,34 | 21,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,62 |
| 01.10.14 | 24,00 | | 45,53 | 44,93 | 0,60 | 65,32 | 42,98 | 22,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,04 |
| 02.10.14 | 24,00 | | 42,54 | 41,86 | 0,68 | 64,26 | 40,80 | 23,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,03 |
| 03.10.14 | 24,00 | | 99,80 | 98,26 | 1,54 | 64,01 | 44,33 | 19,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,04 |
| 04.10.14 | 24,00 | | 111,92 | 110,15 | 1,77 | 66,28 | 47,21 | 19,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,22 |
| 05.10.14 | 24,00 | | 106,10 | 104,50 | 1,60 | 64,11 | 44,77 | 19,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,13 |
| 06.10.14 | 24,00 | | 102,83 | 101,54 | 1,29 | 58,05 | 40,79 | 17,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,83 |
| 07.10.14 | 24,00 | | 99,91 | 98,62 | 1,29 | 63,52 | 38,00 | 25,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 08.10.14 | 24,00 | | 98,61 | 97,27 | 1,34 | 64,57 | 36,51 | 28,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,82 |
| 09.10.14 | 24,00 | | 97,71 | 96,30 | 1,41 | 64,15 | 36,73 | 27,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,73 |
| 10.10.14 | 24,00 | | 95,53 | 94,16 | 1,37 | 62,97 | 36,32 | 26,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 11.10.14 | 24,00 | | 94,47 | 93,01 | 1,46 | 63,76 | 36,65 | 27,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,62 |
| 12.10.14 | 24,00 | | 94,32 | 92,83 | 1,49 | 64,30 | 36,92 | 27,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,64 |
| 13.10.14 | 24,00 | | 94,55 | 93,08 | 1,46 | 63,84 | 36,72 | 27,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,62 |
| 14.10.14 | 24,00 | | 94,17 | 93,13 | 1,04 | 63,66 | 36,40 | 27,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,61 |
| 15.10.14 | 24,00 | | 93,55 | 92,97 | 0,58 | 63,81 | 36,26 | 27,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,60 |
| 16.10.14 | 24,00 | | 92,66 | 92,01 | 0,65 | 63,93 | 35,32 | 28,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,68 |
| 17.10.14 | 24,00 | | 97,45 | 96,36 | 1,09 | 64,55 | 35,40 | 29,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,88 |
| 18.10.14 | 24,00 | | 104,09 | 102,53 | 1,56 | 64,75 | 36,05 | 28,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,05 |
| 19.10.14 | 24,00 | | 104,00 | 102,27 | 1,73 | 66,48 | 36,46 | 30,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,19 |
| 20.10.14 | 24,00 | | 104,77 | 102,93 | 1,84 | 67,28 | 36,80 | 30,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,26 |
| 21.10.14 | 24,00 | | 105,31 | 103,39 | 1,92 | 68,81 | 37,36 | 31,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,39 |
| 22.10.14 | 24,00 | | 105,44 | 103,42 | 2,02 | 72,40 | 37,95 | 34,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 3,71 |
| 23.10.14 | 24,00 | | 83,82 | 82,62 | 1,20 | 66,23 | 40,30 | 25,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,18 |
| Среднее | 24,00 | - | 83,82 | 82,62 | 1,20 | 66,23 | 40,30 | 25,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,18 |
| Итого | 1680,00 | | 2514,51 | 2478,50 | 36,01 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,41 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Tраб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14.10.14 13:00 | 1586,12 | 1567,72 | - | - | - | - | 37,39 | 999,70 |
| | 23.10.14 11:00 | 2485,35 | 2454,19 | - | - | - | - | 65,21 | 813,70 |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 13,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
подпись энергосбыта