Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-1014.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	-	64,32	50,71	13,61	66,19	65,90	0,29	7,00	5,00	-0,02	14,20	-	-	14,50	-	-	-	66,17	-	0,94			0,92
25.09.14	24,00	-	62,06	46,54	15,52	66,25	56,75	9,50	7,00	5,00	0,63	12,81	-	-	13,07	-	-	-	66,15	-	0,85			1,48
26.09.14	24,00	-	61,45	48,09	13,36	64,57	44,99	19,58	7,00	5,00	0,97	12,94	-	-	13,20	-	-	-	64,20	-	0,83			1,80
27.09.14	24,00	-	60,53	46,76	13,77	63,19	43,46	19,73	7,00	5,00	0,94	13,50	-	-	13,75	-	-	-	63,17	-	0,85			1,79
28.09.14	24,00	-	61,81	44,61	17,20	63,38	42,63	20,75	7,00	5,00	0,96	16,67	-	-	16,95	-	-	-	63,50	-	1,06			2,02
29.09.14	24,00	-	57,30	43,75	13,55	63,13	40,33	22,80	7,00	5,00	1,01	13,42	-	-	13,66	-	-	-	63,07	-	0,85			1,85
30.09.14	23,00	-	57,87	43,84	14,03	62,91	47,32	15,59	7,00	5,00	0,62	15,14	-	-	15,40	-	-	-	62,87	-	0,95			1,57
01.10.14	24,00	-	60,81	47,10	13,71	62,95	62,67	0,28	7,00	5,00	-0,01	14,09	-	-	14,32	-	-	-	62,90	-	0,89			0,88
02.10.14	24,00	-	63,83	49,68	14,15	62,74	52,19	10,55	7,00	5,00	0,49	14,83	-	-	15,09	-	-	-	62,69	-	0,93			1,42
03.10.14	24,00	-	60,52	48,94	11,58	62,77	38,18	24,59	7,00	5,00	1,18	11,96	-	-	12,16	-	-	-	62,80	-	0,75			1,93
04.10.14	24,00	-	43,42	36,72	6,70	59,71	40,94	18,77	7,00	5,00	0,19	18,74	-	-	18,94	-	-	-	48,11	-	0,90			1,09
05.10.14	24,00	-	71,14	53,70	17,44	61,15	38,81	22,34	7,00	5,00	1,13	19,34	-	-	19,66	-	-	-	58,71	-	1,13			2,26
06.10.14	24,00	-	81,84	65,83	16,01	61,84	40,07	21,77	7,00	5,00	1,36	17,13	-	-	17,44	-	-	-	61,74	-	1,06			2,42
07.10.14	24,00	-	44,49	41,28	3,21	58,70	39,66	19,04	7,00	5,00	0,16	17,55	-	-	17,74	-	-	-	47,05	-	0,82			0,98
08.10.14	24,00	-	71,61	56,21	15,40	60,73	40,44	20,29	7,00	5,00	1,02	18,67	-	-	18,93	-	-	-	56,62	-	1,06			2,08
09.10.14	24,00	-	78,74	72,42	6,32	62,22	45,70	16,52	7,00	5,00	0,61	19,36	-	-	19,61	-	-	-	50,96	-	0,98			1,60
10.10.14	24,00	-	8,49	12,56	-4,07	32,52	41,14	-8,62	7,00	5,00	0,00	19,44	-	-	19,53	-	-	-	36,36	-	0,71			0,71
11.10.14	24,00	-	113,45	98,34	15,11	63,22	45,45	17,77	7,00	5,00	1,68	16,76	-	-	17,05	-	-	-	61,51	-	1,03			2,71
12.10.14	24,00	-	117,66	103,93	13,73	64,07	47,03	17,04	7,00	5,00	1,68	15,26	-	-	15,55	-	-	-	63,90	-	0,98			2,65
13.10.14	24,00	-	114,63	101,47	13,16	64,26	46,73	17,53	7,00	5,00	1,70	14,43	-	-	14,70	-	-	-	64,09	-	0,93			2,62
14.10.14	24,00	-	114,35	100,53	13,82	64,22	46,31	17,91	7,00	5,00	1,68	15,84	-	-	16,13	-	-	-	64,02	-	1,02			2,69
15.10.14	24,00	-	114,28	98,68	15,60	63,40	45,49	17,91	7,00	5,00	1,70	16,75	-	-	17,07	-	-	-	63,26	-	1,06			2,76
16.10.14	24,00	-	111,01	95,57	15,44	61,70	43,47	18,23	7,00	5,00	1,69	16,33	-	-	16,61	-	-	-	61,55	-	1,00			2,70
17.10.14	24,00	-	110,29	96,26	14,03	63,27	44,10	19,17	7,00	5,00	1,79	14,90	-	-	15,17	-	-	-	63,20	-	0,95			2,73
18.10.14	24,00	-	112,40	97,30	15,10	67,19	46,43	20,76	7,00	5,00	1,95	16,14	-	-	16,46	-	-	-	67,04	-	1,08			3,04
19.10.14	24,00	-	112,08	96,37	15,71	66,60	46,05	20,55	7,00	5,00	1,91	16,85	-	-	17,20	-	-	-	66,58	-	1,12			3,03
20.10.14	24,00	-	111,92	97,10	14,82	67,86	47,10	20,76	7,00	5,00	1,95	15,87	-	-	16,19	-	-	-	68,00	-	1,08			3,03
21.10.14	24,00	-	112,96	96,92	16,04	69,86	47,80	22,06	7,00	5,00	2,08	16,87	-	-	17,22	-	-	-	69,96	-	1,18			3,26
22.10.14	24,00	-	110,25	95,47	14,78	69,40	47,02	22,38	7,00	5,00	2,10	15,43	-	-	15,77	-	-	-	68,77	-	1,06			3,17
23.10.14	24,00	-	109,68	95,09	14,59	70,14	46,94	23,20	7,00	5,00	2,14	15,43	-	-	15,76	-	-	-	70,88	-	1,10			3,23
Среднее	23,97	-	82,51	69,39	13,11	63,00	46,04	16,97	7,00	5,00	1,18	15,89	-	-	16,16	-	-	-	61,66	-	0,97	-	-	2,15
Итого	719,00		2475,19	2081,77	393,42						35,26	476,65	0,00	0,00	484,83	0,00	0,00	0,00			29,14	0,00	0,00	64,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -4,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 59,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 484,83 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 10 14 г.

24,61 куб