Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00		258,09	237,29	20,80	69,23	69,16	0,07	6,00	3,00	0,06	20,46	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	69,03	0,00	1,41			1,47
25.09.14	24,00		232,42	208,13	24,29	69,31	62,72	6,59	6,00	3,00	1,62	21,17	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	68,95	0,00	1,46			3,08
26.09.14	24,00		197,98	176,99	20,99	67,42	45,52	21,90	6,00	3,00	3,98	19,65	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	67,11	0,00	1,32			5,30
27.09.14	24,00		193,67	172,45	21,22	65,78	45,19	20,59	6,00	3,00	3,65	19,97	0,00	0,00	20,37	0,00	20,37	-	65,67	0,00	1,31			4,96
28.09.14	24,00		190,75	165,90	24,85	65,93	45,19	20,75	6,00	3,00	3,52	23,83	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	-	65,87	0,00	1,57			5,09
29.09.14	24,00		181,45	161,01	20,43	65,85	45,19	20,66	6,00	3,00	3,39	19,61	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	65,64	0,00	1,29			4,68
30.09.14	24,00		141,11	119,86	21,24	65,52	45,02	20,50	6,00	3,00	2,51	20,65	0,00	0,00	21,05	0,00	21,05	-	65,11	0,00	1,34			3,86
01.10.14	24,00	*	44,21	25,71	18,50	64,90	51,42	13,48	6,00	3,00	0,37	18,25	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	64,81	0,00	1,18			1,55
02.10.14	24,00		121,70	95,27	26,43	65,21	45,87	19,34	6,00	3,00	2,06	23,35	0,00	0,00	23,81	0,00	23,81	-	64,88	0,00	1,52			3,57
03.10.14	24,00		192,04	170,86	21,18	65,45	44,33	21,12	6,00	3,00	3,70	19,95	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	-	65,41	0,00	1,31			5,01
04.10.14	24,00	*	203,33	180,09	23,24	66,77	48,43	18,33	6,00	3,00	3,41	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	66,60	0,00	1,47			4,88
05.10.14	24,00	*	203,33	180,09	23,24	66,77	48,43	18,33	6,00	3,00	3,41	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	66,60	0,00	1,47			4,88
06.10.14	24,00	*	203,33	180,09	23,24	66,77	48,43	18,33	6,00	3,00	3,41	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	66,60	0,00	1,47			4,88
07.10.14	24,00	*	203,33	180,09	23,24	66,77	48,43	18,33	6,00	3,00	3,41	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	66,60	0,00	1,47			4,88
08.10.14	24,00	*	203,33	180,09	23,24	66,77	48,43	18,33	6,00	3,00	3,41	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	66,60	0,00	1,47			4,88
09.10.14	24,00	*	203,33	180,09	23,24	66,77	48,43	18,33	6,00	3,00	3,41	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	66,60	0,00	1,47			4,88
10.10.14	24,00	*	203,33	180,09	23,24	66,77	48,43	18,33	6,00	3,00	3,41	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	66,60	0,00	1,47			4,88
11.10.14	24,00	*	185,61	159,03	26,58	64,86	49,68	15,18	6,00	3,00	3,18	26,51	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	-	64,29	0,00	1,70			4,88
12.10.14	24,00		231,63	204,49	27,13	65,22	48,65	16,58	6,00	3,00	3,53	25,30	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	-	65,04	0,00	1,65			5,17
13.10.14	24,00		228,26	204,74	23,51	65,38	47,40	17,97	6,00	3,00	3,81	21,74	0,00	0,00	22,16	0,00	22,16	-	65,11	0,00	1,42			5,23
14.10.14	24,00		226,23	205,02	21,21	65,30	46,74	18,57	6,00	3,00	3,95	19,33	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	65,06	0,00	1,26			5,20
15.10.14	24,00		228,63	206,13	22,50	64,51	46,20	18,32	6,00	3,00	3,87	21,34	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	-	64,39	0,00	1,37			5,24
16.10.14	24,00		225,81	202,28	23,54	62,81	44,65	18,17	6,00	3,00	3,76	22,47	0,00	0,00	22,88	0,00	22,88	-	62,74	0,00	1,41			5,17
17.10.14	24,00		226,50	203,21	23,30	64,35	45,03	19,32	6,00	3,00	4,00	22,33	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	64,28	0,00	1,44			5,44
18.10.14	24,00		231,87	206,16	25,71	68,44	47,37	21,07	6,00	3,00	4,44	24,64	0,00	0,00	25,17	0,00	25,17	-	68,23	0,00	1,68			6,12
19.10.14	24,00		233,57	204,63	28,94	67,82	46,85	20,97	6,00	3,00	4,37	27,91	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	-	67,82	0,00	1,89			6,27
20.10.14	24,00		229,00	206,19	22,80	69,03	47,79	21,23	6,00	3,00	4,46	21,74	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	69,14	0,00	1,50			5,97
21.10.14	24,00		228,82	206,04	22,78	71,12	48,67	22,45	6,00	3,00	4,71	21,72	0,00	0,00	22,23	0,00	22,23	-	71,14	0,00	1,55			6,26
22.10.14	24,00		223,73	201,01	22,72	70,92	48,21	22,71	6,00	3,00	4,66	21,77	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	70,37	0,00	1,53			6,19
23.10.14	24,00		223,49	199,59	23,90	71,22	47,12	24,10	6,00	3,00	4,88	22,90	0,00	0,00	23,44	0,00	23,44	-	71,63	0,00	1,64			6,52
Среднее	24,00	-	203,33	180,09	23,24	66,77	48,43	18,33	6,00	3,00	3,41	22,02	-	-	22,48	-	22,48	-	66,60	-	1,47		-	4,88
Итого	720,00		6099,86	5402,62	697,24						102,36	660,74	0,00	0,00	674,31	0,00	674,31	0,00			44,02	0,00	0,00	146,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.09.14 09:00	75724,26	67422,89	9945,22	0,00	10179,36	0,00	1721,61	-
	24.10.14 09:00	81335,89	72467,85	10565,22	0,00	10811,45	0,00	1824,94	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -6,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **674,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ЖКС СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
печать энергосбыта

37,74