Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Договор:
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	-	57,84	47,88	9,96	67,27	60,60	6,67	7,00	5,00	0,37	9,35	-	-	9,56	-	-	-	67,14	-	0,63			0,99
25.09.14	24,00	-	55,48	47,29	8,19	67,25	60,64	6,61	7,00	5,00	0,35	7,74	-	-	7,90	-	-	-	66,90	-	0,52			0,86
26.09.14	24,00	-	55,82	36,92	18,90	65,50	52,16	13,34	7,00	5,00	1,13	9,32	-	-	9,50	-	-	-	65,15	-	0,61			1,73
27.09.14	24,00	-	55,16	26,76	28,40	63,99	40,16	23,83	7,00	5,00	1,79	10,50	-	-	10,70	-	-	-	63,92	-	0,67			2,46
28.09.14	24,00	-	53,32	24,73	28,59	64,06	40,05	24,01	7,00	5,00	1,74	10,64	-	-	10,82	-	-	-	64,06	-	0,68			2,42
29.09.14	24,00	-	49,50	27,33	22,17	63,89	39,15	24,74	7,00	5,00	1,55	8,58	-	-	8,77	-	-	-	63,65	-	0,55			2,09
30.09.14	24,00	-	47,58	36,66	10,92	63,59	36,17	27,42	7,00	5,00	1,04	10,42	-	-	10,61	-	-	-	63,47	-	0,66			1,70
01.10.14	24,00	-	48,15	37,90	10,25	63,69	35,80	27,89	7,00	5,00	1,09	9,68	-	-	9,90	-	-	-	63,55	-	0,62			1,71
02.10.14	24,00	-	50,23	38,63	11,60	63,43	35,76	27,67	7,00	5,00	1,15	10,37	-	-	10,58	-	-	-	63,31	-	0,66			1,80
03.10.14	24,00	-	49,58	39,44	10,14	63,51	35,93	27,58	7,00	5,00	1,11	9,81	-	-	9,99	-	-	-	63,47	-	0,62			1,73
04.10.14	24,00	-	32,18	34,88	-2,70	62,26	41,62	20,64	7,00	5,00	-0,01	10,71	-	-	10,86	-	-	-	53,53	-	0,58			0,56
05.10.14	24,00	-	55,55	45,40	10,15	61,91	37,31	24,60	7,00	5,00	1,06	11,57	-	-	11,76	-	-	-	60,17	-	0,70			1,75
06.10.14	24,00	-	64,77	53,72	11,05	62,29	38,83	23,46	7,00	5,00	1,30	10,53	-	-	10,72	-	-	-	62,03	-	0,65			1,95
07.10.14	24,00	-	36,31	40,31	-4,00	59,33	39,81	19,52	7,00	5,00	-0,09	13,21	-	-	13,36	-	-	-	49,39	-	0,65			0,56
08.10.14	24,00	-	48,24	39,66	8,58	60,61	36,58	24,03	7,00	5,00	0,89	10,37	-	-	10,54	-	-	-	57,26	-	0,59			1,48
09.10.14	24,00	-	43,01	43,63	-0,62	61,73	40,36	21,37	7,00	5,00	0,34	10,91	-	-	11,07	-	-	-	51,81	-	0,57			0,90
10.10.14	24,00	-	5,43	17,15	-11,72	41,10	44,54	-3,44	7,00	5,00	0,00	14,39	-	-	14,54	-	-	-	43,19	-	0,63			0,63
11.10.14	24,00	-	64,24	52,62	11,62	62,84	38,47	24,37	7,00	5,00	1,26	12,08	-	-	12,29	-	-	-	62,06	-	0,75			2,01
12.10.14	24,00	-	66,02	53,98	12,04	63,74	40,19	23,55	7,00	5,00	1,30	11,61	-	-	11,80	-	-	-	63,53	-	0,74			2,04
13.10.14	24,00	-	64,71	54,15	10,56	63,89	40,35	23,54	7,00	5,00	1,31	10,06	-	-	10,26	-	-	-	63,69	-	0,64			1,95
14.10.14	24,00	-	64,52	53,96	10,56	63,83	40,10	23,73	7,00	5,00	1,30	10,32	-	-	10,52	-	-	-	63,61	-	0,66			1,96
15.10.14	24,00	-	65,38	53,71	11,67	63,03	39,23	23,80	7,00	5,00	1,29	11,48	-	-	11,68	-	-	-	62,92	-	0,72			2,02
16.10.14	24,00	-	67,82	55,83	11,99	61,29	37,52	23,77	7,00	5,00	1,36	11,53	-	-	11,75	-	-	-	61,24	-	0,71			2,06
17.10.14	24,00	-	73,95	61,27	12,68	62,86	38,86	24,00	7,00	5,00	1,51	12,14	-	-	12,37	-	-	-	62,76	-	0,76			2,27
18.10.14	24,00	-	73,11	61,98	11,13	66,77	40,67	26,10	7,00	5,00	1,64	10,78	-	-	10,98	-	-	-	66,71	-	0,72			2,36
19.10.14	24,00	-	73,86	60,20	13,66	66,19	40,08	26,11	7,00	5,00	1,60	13,15	-	-	13,41	-	-	-	66,25	-	0,87			2,47
20.10.14	24,00	-	72,72	61,49	11,23	67,40	41,02	26,38	7,00	5,00	1,65	10,76	-	-	11,01	-	-	-	67,73	-	0,73			2,38
21.10.14	24,00	-	72,61	61,31	11,30	69,38	41,80	27,58	7,00	5,00	1,72	10,85	-	-	11,10	-	-	-	69,48	-	0,76			2,48
22.10.14	24,00	-	71,66	60,40	11,26	68,97	40,82	28,15	7,00	5,00	1,75	10,68	-	-	10,91	-	-	-	68,21	-	0,73			2,48
23.10.14	24,00	-	70,75	60,24	10,51	69,53	40,32	29,21	7,00	5,00	1,79	9,99	-	-	10,21	-	-	-	69,83	-	0,70			2,49
Среднее	24,00	-	56,98	46,31	10,67	63,50	41,16	22,34	7,00	5,00	1,14	10,78	-	-	10,98	-	-	-	62,33	-	0,67	-	-	1,81
Итого	720,00		1709,50	1389,43	320,07						34,24	323,53	0,00	0,00	329,47	0,00	0,00	0,00			20,06	0,00	0,00	54,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб,ч
	24.09.14 08:00	23886,78	20612,87	3072,67	-	3140,17	-	658,[illegible]	-
	23.10.14 11:00	25538,58	21952,66	3388,64	-	3461,91	-	709,[illegible]3	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -3,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 14 г.

16,99