Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-1014.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0736
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.09.14 | 24,00 | | 133,44 | 117,39 | 16,05 | 62,97 | 43,15 | 19,82 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 16,78 | - | - | 17,09 | - | - | - | 63,08 | - | 1,06 | - | - | 1,03 |
| 25.09.14 | 24,00 | | 133,44 | 117,39 | 16,05 | 62,97 | 43,15 | 19,82 | 7,00 | 5,00 | -0,03 | 16,78 | - | - | 17,09 | - | - | - | 63,08 | - | 1,06 | - | - | 1,03 |
| 26.09.14 | 24,00 | | 145,75 | 121,75 | 24,01 | 65,97 | 42,74 | 23,23 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 19,55 | - | - | 19,94 | - | - | - | 66,10 | - | 1,29 | - | - | 3,74 |
| 27.09.14 | 24,00 | | 145,75 | 121,75 | 24,01 | 65,97 | 42,74 | 23,23 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 19,55 | - | - | 19,94 | - | - | - | 66,10 | - | 1,29 | - | - | 3,74 |
| 28.09.14 | 24,00 | | 145,75 | 121,75 | 24,01 | 65,97 | 42,74 | 23,23 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 19,55 | - | - | 19,94 | - | - | - | 66,10 | - | 1,29 | - | - | 3,74 |
| 29.09.14 | 24,00 | | 145,75 | 121,75 | 24,01 | 65,97 | 42,74 | 23,23 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 19,55 | - | - | 19,94 | - | - | - | 66,10 | - | 1,29 | - | - | 3,74 |
| 30.09.14 | 24,00 | | 145,75 | 121,75 | 24,01 | 65,97 | 42,74 | 23,23 | 7,00 | 5,00 | 2,45 | 19,55 | - | - | 19,94 | - | - | - | 66,10 | - | 1,29 | - | - | 3,74 |
| 01.10.14 | 24,00 | - | 319,61 | 299,64 | 19,97 | 65,71 | 60,81 | 4,90 | 7,00 | 5,00 | 1,55 | 18,75 | - | - | 19,12 | - | - | - | 65,77 | - | 1,24 | | | 2,79 |
| 02.10.14 | 24,00 | - | 333,26 | 313,02 | 20,24 | 65,33 | 60,36 | 4,97 | 7,00 | 5,00 | 1,63 | 19,29 | - | - | 19,67 | - | - | - | 65,39 | - | 1,26 | | | 2,89 |
| 03.10.14 | 24,00 | - | 334,81 | 315,21 | 19,60 | 65,47 | 60,45 | 5,02 | 7,00 | 5,00 | 1,69 | 18,01 | - | - | 18,37 | - | - | - | 65,80 | - | 1,18 | | | 2,88 |
| 04.10.14 | 24,00 | - | 299,61 | 279,09 | 20,52 | 65,94 | 58,72 | 7,22 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 19,43 | - | - | 19,84 | - | - | - | 66,15 | - | 1,29 | | | 3,38 |
| 05.10.14 | 24,00 | - | 115,89 | 93,40 | 22,49 | 64,09 | 42,98 | 21,11 | 7,00 | 5,00 | 1,95 | 22,76 | - | - | 23,17 | - | - | - | 64,08 | - | 1,46 | | | 3,41 |
| 06.10.14 | 24,00 | - | 111,72 | 52,18 | 59,54 | 63,39 | 44,18 | 19,21 | 7,00 | 5,00 | 3,55 | 19,34 | - | - | 19,69 | - | - | - | 63,42 | - | 1,23 | | | 4,78 |
| 07.10.14 | 24,00 | - | 113,24 | 49,89 | 63,35 | 64,06 | 41,54 | 22,52 | 7,00 | 5,00 | 3,87 | 20,39 | - | - | 20,79 | - | - | - | 64,58 | - | 1,32 | | | 5,18 |
| 08.10.14 | 24,00 | - | 111,72 | 91,80 | 19,92 | 63,84 | 39,59 | 24,25 | 7,00 | 5,00 | 2,27 | 19,21 | - | - | 19,58 | - | - | - | 63,87 | - | 1,23 | | | 3,50 |
| 09.10.14 | 24,00 | - | 112,72 | 92,92 | 19,80 | 65,06 | 40,34 | 24,72 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 18,84 | - | - | 19,20 | - | - | - | 65,21 | - | 1,23 | | | 3,59 |
| 10.10.14 | 23,00 | - | 109,89 | 90,96 | 18,93 | 65,67 | 41,24 | 24,43 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 18,61 | - | - | 18,98 | - | - | - | 66,03 | - | 1,23 | | | 3,46 |
| 11.10.14 | 24,00 | - | 111,58 | 92,46 | 19,12 | 65,09 | 41,35 | 23,74 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 18,45 | - | - | 18,81 | - | - | - | 65,54 | - | 1,21 | | | 3,44 |
| 12.10.14 | 24,00 | - | 115,98 | 93,12 | 22,86 | 64,91 | 41,21 | 23,70 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 22,39 | - | - | 22,83 | - | - | - | 65,01 | - | 1,46 | | | 3,69 |
| 13.10.14 | 24,00 | - | 109,18 | 88,07 | 21,11 | 65,03 | 39,78 | 25,25 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 20,03 | - | - | 20,44 | - | - | - | 65,04 | - | 1,30 | | | 3,60 |
| 14.10.14 | 24,00 | - | 102,47 | 83,37 | 19,10 | 64,97 | 37,47 | 27,50 | 7,00 | 5,00 | 2,35 | 18,31 | - | - | 18,66 | - | - | - | 65,00 | - | 1,19 | | | 3,54 |
| 15.10.14 | 24,00 | - | 102,84 | 82,37 | 20,47 | 64,11 | 36,90 | 27,21 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 19,05 | - | - | 19,40 | - | - | - | 64,20 | - | 1,22 | | | 3,56 |
| 16.10.14 | 24,00 | - | 101,09 | 81,22 | 19,87 | 62,48 | 35,36 | 27,12 | 7,00 | 5,00 | 2,26 | 18,86 | - | - | 19,21 | - | - | - | 62,58 | - | 1,18 | | | 3,44 |
| 17.10.14 | 24,00 | - | 101,34 | 81,55 | 19,79 | 64,22 | 35,51 | 28,71 | 7,00 | 5,00 | 2,40 | 18,75 | - | - | 19,11 | - | - | - | 64,48 | - | 1,21 | | | 3,61 |
| 18.10.14 | 24,00 | - | 104,23 | 82,58 | 21,65 | 68,13 | 36,82 | 31,31 | 7,00 | 5,00 | 2,66 | 20,59 | - | - | 21,05 | - | - | - | 68,18 | - | 1,41 | | | 4,06 |
| 19.10.14 | 24,00 | - | 104,78 | 82,34 | 22,44 | 67,51 | 36,39 | 31,12 | 7,00 | 5,00 | 2,63 | 21,37 | - | - | 21,83 | - | - | - | 67,66 | - | 1,45 | | | 4,08 |
| 20.10.14 | 24,00 | - | 103,49 | 82,45 | 21,04 | 68,83 | 36,83 | 32,00 | 7,00 | 5,00 | 2,73 | 19,63 | - | - | 20,06 | - | - | - | 69,07 | - | 1,36 | | | 4,09 |
| 21.10.14 | 24,00 | - | 103,22 | 83,08 | 20,14 | 70,90 | 37,27 | 33,63 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 18,97 | - | - | 19,41 | - | - | - | 71,15 | - | 1,35 | | | 4,22 |
| 22.10.14 | 24,00 | - | 102,84 | 82,22 | 20,62 | 70,24 | 36,60 | 33,64 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 19,45 | - | - | 19,91 | - | - | - | 69,87 | - | 1,36 | | | 4,21 |
| 23.10.14 | 24,00 | - | 126,78 | 107,20 | 19,58 | 72,27 | 41,34 | 30,93 | 7,00 | 5,00 | 3,36 | 19,09 | - | - | 19,56 | - | - | - | 72,12 | - | 1,38 | | | 4,73 |
| Среднее | 23,97 | - | 144,93 | 121,45 | 23,48 | 65,77 | 42,77 | 23,00 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 19,36 | - | - | 19,75 | - | - | - | 65,89 | - | 1,28 | - | - | 3,56 |
| Итого | 719,00 | | 4347,93 | 3643,65 | 704,29 | | | | | | 68,59 | 580,86 | 0,00 | 0,00 | 592,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38,32 | 0,00 | 0,00 | 106,92 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -5,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **101,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **592,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.

3218