Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский э-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-4(с)-1014.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.тв.ср= Qгвс.ср= 8,0542
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.09.14	24,00	*	111,15	95,55	15,60	68,23	68,12	0,11	8,00	3,00	-0,19	18,75	0,00	0,00	19,15	0,00	19,15	-	67,90	0,00	1,27			1,09
25.09.14	24,00	*	108,91	93,89	15,02	68,45	68,33	0,12	8,00	3,00	-0,19	18,16	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	-	68,10	0,00	1,24			1,05
26.09.14	24,00	*	107,64	93,21	14,43	66,72	59,50	7,22	8,00	3,00	0,48	17,58	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	-	66,31	0,00	1,17			1,65
27.09.14	24,00		108,60	92,73	15,88	65,16	49,56	15,60	8,00	3,00	1,21	19,79	0,00	0,00	20,17	0,00	20,17	-	64,92	0,00	1,29			2,49
28.09.14	24,00		107,59	90,42	17,16	65,32	49,68	15,63	8,00	3,00	1,16	21,29	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	65,17	0,00	1,39			2,55
29.09.14	24,00		101,08	88,24	12,84	65,26	50,04	15,22	8,00	3,00	1,09	16,89	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23	-	64,96	0,00	1,10			2,19
30.09.14	24,00		101,83	87,91	13,91	65,00	49,25	15,76	8,00	3,00	1,14	17,94	0,00	0,00	18,29	0,00	18,29	-	64,63	0,00	1,16			2,30
01.10.14	24,00		104,81	90,08	14,72	65,20	49,15	16,05	8,00	3,00	1,20	18,81	0,00	0,00	19,17	0,00	19,17	-	64,87	0,00	1,22			2,42
02.10.14	24,00		109,15	94,44	14,70	64,91	48,84	16,07	8,00	3,00	1,26	18,94	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	-	64,63	0,00	1,22			2,48
03.10.14	24,00		108,81	93,31	15,50	65,03	49,14	15,90	8,00	3,00	1,23	19,57	0,00	0,00	19,96	0,00	19,96	-	64,81	0,00	1,27			2,50
04.10.14	24,00	*	116,32	102,43	13,88	64,93	51,68	13,25	8,00	3,00	1,12	19,80	-	-	20,18	-	20,18	-	64,08	-	1,27	-	-	2,38
05.10.14	24,00	*	111,85	97,54	14,31	63,38	49,43	13,94	8,00	3,00	0,97	21,27	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	61,43	0,00	1,31			2,28
06.10.14	24,00		134,81	120,41	14,41	63,42	50,27	13,15	8,00	3,00	1,32	18,84	0,00	0,00	19,19	0,00	19,19	-	63,19	0,00	1,19			2,51
07.10.14	24,00	*	82,28	77,04	5,24	61,08	48,61	12,47	8,00	3,00	0,10	21,51	0,00	0,00	21,82	0,00	21,82	-	55,01	0,00	1,18			1,29
08.10.14	24,00	*	98,05	82,41	15,63	62,77	48,72	14,06	8,00	3,00	0,82	22,52	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	59,13	0,00	1,33			2,15
09.10.14	24,00	*	97,18	91,24	5,93	63,43	50,54	12,88	8,00	3,00	0,47	19,04	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	-	57,08	0,00	1,09			1,56
10.10.14	24,00	*	10,64	14,35	-3,71	44,05	43,91	0,13	8,00	3,00	0,00	21,79	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	43,79	0,00	0,95			0,95
11.10.14	24,00	*	127,33	111,49	15,84	64,62	50,72	13,90	8,00	3,00	1,23	21,37	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	63,31	0,00	1,35			2,59
12.10.14	24,00		139,08	121,65	17,43	64,84	52,11	12,73	8,00	3,00	1,30	21,49	0,00	0,00	21,91	0,00	21,91	-	64,63	0,00	1,39			2,69
13.10.14	24,00		136,80	121,01	15,79	65,01	51,90	13,11	8,00	3,00	1,31	20,34	0,00	0,00	20,74	0,00	20,74	-	64,75	0,00	1,32			2,63
14.10.14	24,00		135,85	121,41	14,44	64,85	51,67	13,17	8,00	3,00	1,31	19,19	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	-	64,61	0,00	1,24			2,55
15.10.14	24,00		136,56	122,35	14,22	64,01	50,70	13,31	8,00	3,00	1,33	19,13	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	-	63,82	0,00	1,22			2,55
16.10.14	24,00		134,54	120,37	14,17	62,38	48,57	13,81	8,00	3,00	1,37	19,05	0,00	0,00	19,39	0,00	19,39	-	62,23	0,00	1,19			2,56
17.10.14	24,00		137,91	121,05	16,86	63,99	48,73	15,25	8,00	3,00	1,56	21,57	0,00	0,00	21,98	0,00	21,98	-	63,76	0,00	1,38			2,94
18.10.14	24,00		136,26	122,50	13,76	68,01	51,23	16,79	8,00	3,00	1,76	18,39	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	67,81	0,00	1,25			3,01
19.10.14	24,00		138,39	121,77	16,62	67,39	50,62	16,77	8,00	3,00	1,74	21,29	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	67,36	0,00	1,44			3,18
20.10.14	24,00		136,97	122,12	14,84	68,45	51,58	16,87	8,00	3,00	1,76	19,39	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	-	68,46	0,00	1,33			3,09
21.10.14	24,00		135,42	122,14	13,28	70,54	52,92	17,63	8,00	3,00	1,86	17,69	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09	-	70,42	0,00	1,25			3,10
22.10.14	24,00		137,65	120,23	17,42	70,30	52,46	17,84	8,00	3,00	1,85	21,89	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	69,85	0,00	1,53			3,38
23.10.14	24,00		136,01	119,62	16,39	71,05	52,43	18,62	8,00	3,00	1,92	20,79	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	71,33	0,00	1,48			3,41
Среднее	24,00	-	116,32	102,43	13,88	64,93	51,68	13,25	8,00	3,00	1,12	19,80	-	-	20,18	-	20,18	-	64,08	-	1,27	-	-	2,38
Итого	720,00		3489,46	3072,95	416,51						33,51	594,07	0,00	0,00	605,45	0,00	605,45	0,00			38,00	0,00	0,00	71,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,ч
	24.09.14 08:00	19713,70	18217,16	3635,93	0,00	3712,89	0,00	359,07	-
	24.10.14 08:00	23192,98	21298,42	4232,60	0,00	4320,92	0,00	828,74	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -5,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **605,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 10 14 г.

32,36