Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 6101
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6101-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв) лето: Q=M1*(п1-пхв)-M2*(п2-пхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.рат.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.09.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.09.14	24,00	*	23,11	0,00	23,11	69,14	49,62	19,52	7,30	3,60	0,00	23,44	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94	-	68,12	0,00	1,60			1,60
25.09.14	24,00	*	20,47	0,00	20,47	69,14	49,57	19,57	7,30	3,60	0,00	20,81	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	68,07	0,00	1,42			1,42
26.09.14	24,00	*	39,63	25,76	13,88	66,64	39,12	27,52	7,30	3,60	0,09	23,31	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	66,46	0,00	1,55			1,64
27.09.14	24,00	*	74,22	52,79	21,43	66,10	39,05	27,05	7,30	3,60	1,49	20,62	0,00	0,00	21,03	0,00	21,03	-	65,84	0,00	1,36			2,85
28.09.14	24,00	*	76,29	51,39	24,90	66,26	39,27	26,98	7,30	3,60	1,44	24,26	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	-	66,06	0,00	1,60			3,04
29.09.14	24,00	*	71,10	49,98	21,11	66,13	39,49	26,63	7,30	3,60	1,37	20,65	0,00	0,00	21,07	0,00	21,07	-	65,76	0,00	1,36			2,73
30.09.14	24,00	*	70,32	49,60	20,72	65,90	47,61	18,29	7,30	3,60	0,94	20,44	0,00	0,00	20,85	0,00	20,85	-	65,54	0,00	1,34			2,28
01.10.14	24,00	*	71,69	50,94	20,75	66,03	65,55	0,47	7,30	3,60	0,06	20,46	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	65,66	0,00	1,34			1,40
02.10.14	24,00	*	76,30	53,08	23,22	65,69	52,12	13,56	7,30	3,60	0,77	22,78	0,00	0,00	23,23	0,00	23,23	-	65,34	0,00	1,49			2,26
03.10.14	24,00	*	73,80	51,78	22,02	65,75	38,12	27,63	7,30	3,60	1,51	20,99	0,00	0,00	21,41	0,00	21,41	-	65,48	0,00	1,38			2,88
04.10.14	24,00	*	51,84	44,45	7,39	64,69	42,22	22,47	7,30	3,60	-0,01	26,14	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	-	56,93	0,00	1,49			1,48
05.10.14	24,00	*	73,24	51,14	22,11	63,79	38,90	24,90	7,30	3,60	1,14	25,07	0,00	0,00	25,52	0,00	25,52	-	61,60	0,00	1,54			2,69
06.10.14	24,00	*	93,74	68,79	24,95	64,05	39,84	24,21	7,30	3,60	1,74	23,99	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45	-	63,68	0,00	1,53			3,27
07.10.14	24,00	*	53,38	49,51	3,86	61,52	40,58	20,93	7,30	3,60	0,06	23,08	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	52,58	0,00	1,21			1,28
08.10.14	24,00	*	54,98	43,24	11,74	61,88	38,40	23,48	7,30	3,60	0,35	26,39	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76	-	53,04	0,00	1,40			1,74
09.10.14	24,00	*	63,26	55,96	7,29	63,81	41,27	22,54	7,30	3,60	0,54	21,27	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	56,11	0,00	1,19			1,73
10.10.14	24,00	*	9,97	21,79	-11,82	33,19	46,76	-13,57	7,30	3,60	0,00	29,38	0,00	0,00	29,62	0,00	29,62	-	40,78	0,00	1,20			1,20
11.10.14	24,00	*	84,61	63,09	21,52	65,09	40,26	24,83	7,30	3,60	1,52	23,09	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	-	62,94	0,00	1,45			2,97
12.10.14	24,00	*	94,01	68,52	25,48	65,53	41,44	24,09	7,30	3,60	1,73	24,55	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	-	65,13	0,00	1,60			3,33
13.10.14	24,00	*	91,14	68,29	22,85	65,68	41,38	24,30	7,30	3,60	1,74	21,94	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	65,24	0,00	1,43			3,17
14.10.14	24,00	*	88,67	68,04	20,63	65,61	41,05	24,56	7,30	3,60	1,74	19,74	0,00	0,00	20,13	0,00	20,13	-	65,17	0,00	1,29			3,03
15.10.14	24,00	*	89,98	67,71	22,27	64,84	40,37	24,47	7,30	3,60	1,75	21,10	0,00	0,00	21,51	0,00	21,51	-	64,52	0,00	1,36			3,11
16.10.14	24,00	*	90,38	66,75	23,63	63,12	38,68	24,44	7,30	3,60	1,71	22,65	0,00	0,00	23,07	0,00	23,07	-	62,78	0,00	1,42			3,13
17.10.14	24,00	*	106,81	82,02	24,79	64,64	41,19	23,45	7,30	3,60	2,01	23,70	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	64,28	0,00	1,52			3,53
18.10.14	24,00	*	133,18	107,43	25,75	68,83	46,17	22,66	7,30	3,60	2,54	24,43	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	-	68,46	0,00	1,67			4,22
19.10.14	24,00	*	134,95	107,05	27,90	68,24	45,98	22,26	7,30	3,60	2,48	26,63	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	-	68,04	0,00	1,81			4,30
20.10.14	24,00	*	134,41	107,73	26,68	69,46	46,91	22,54	7,30	3,60	2,53	25,42	0,00	0,00	25,99	0,00	25,99	-	69,33	0,00	1,76			4,29
21.10.14	24,00	*	130,59	108,09	22,51	71,55	47,96	23,59	7,30	3,60	2,65	21,31	0,00	0,00	21,81	0,00	21,81	-	71,27	0,00	1,52			4,17
22.10.14	24,00	*	133,21	107,57	25,64	71,26	47,55	23,72	7,30	3,60	2,67	24,44	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	-	70,53	0,00	1,73			4,39
23.10.14	24,00	*	134,05	108,70	25,35	71,72	47,35	24,36	7,30	3,60	2,73	24,25	0,00	0,00	24,83	0,00	24,83	-	71,80	0,00	1,74			4,48
Среднее	24,00	-	81,45	61,71	19,74	65,18	43,79	21,38	7,30	3,60	1,31	23,21	-	-	23,65	-	23,65	-	63,88	-	1,48	-	-	2,79
Итого	720,00		2443,36	1851,21	592,15						39,29	696,33	0,00	0,00	709,63	0,00	709,63	0,00			44,33	0,00	0,00	83,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.09.14 08:00	87974,12	62844,47	26483,89	0,00	27131,48	0,00	3576,87	-
	24.10.14 08:00	90459,06	64737,65	27180,20	0,00	27841,14	0,00	3659,95	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °С = -6,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **709,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
печать энергосбыта

37,71