Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 6057
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6057-ч(с)-1014.txt
Режим (схема): 0;7
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 9,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.10.2014 по 23.10.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.10.14	24,00	*	65,96	49,93	16,03	64,29	37,90	26,39	7,30	3,80	1,11	24,37	0,00	0,00	24,75	-	24,75	-	55,88	0,00	1,36	-	-	2,47
02.10.14	24,00	*	65,96	49,93	16,03	64,29	37,90	26,39	7,30	3,80	1,11	24,37	0,00	0,00	24,75	-	24,75	-	55,88	0,00	1,36	-	-	2,47
03.10.14	24,00	*	63,10	43,71	19,39	65,31	35,43	29,87	7,30	3,80	1,15	22,00	0,00	0,00	22,43	0,00	22,43	-	65,00	0,00	1,43			2,58
04.10.14	24,00	*	65,96	49,93	16,03	64,29	37,90	26,39	7,30	3,80	1,11	24,37	-	-	24,75	-	24,75	-	55,88	0,00	1,36	-	-	2,47
05.10.14	24,00	*	60,61	42,25	18,36	63,27	36,38	26,90	7,30	3,80	0,70	24,56	0,00	0,00	25,05	0,00	25,05	-	65,00	0,00	1,60			2,30
06.10.14	24,00	*	75,61	55,14	20,47	63,59	37,05	26,53	7,30	3,80	1,27	23,12	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	65,00	0,00	1,50			2,77
07.10.14	24,00	*	65,96	49,93	16,03	64,29	37,90	26,39	7,30	3,80	1,11	24,37	-	-	24,75	-	24,75	-	55,88	0,00	1,36	-	-	2,47
08.10.14	24,00	*	65,96	49,93	16,03	64,29	37,90	26,39	7,30	3,80	1,11	24,37	-	-	24,75	-	24,75	-	55,88	0,00	1,36	-	-	2,47
09.10.14	24,00	*	54,10	49,24	4,85	63,20	39,17	24,03	7,30	3,80	0,01	26,28	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	-	56,26	0,00	1,48			1,49
10.10.14	24,00	*	65,96	49,93	16,03	64,29	37,90	26,39	7,30	3,80	1,11	24,37	-	-	24,75	-	24,75	-	55,88	0,00	1,36	-	-	2,47
11.10.14	24,00	*	67,53	49,57	17,96	64,41	36,73	27,68	7,30	3,80	1,17	22,72	0,00	0,00	23,11	0,00	23,11	-	59,99	0,00	1,36			2,53
12.10.14	24,00	*	72,98	52,97	20,01	65,05	37,86	27,19	7,30	3,80	1,34	22,10	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	63,69	0,00	1,41			2,75
13.10.14	24,00	*	72,97	52,51	20,46	65,20	37,43	27,77	7,30	3,80	2,02	22,80	0,00	0,00	22,94	0,00	22,94	-	34,05	0,00	0,78			2,80
14.10.14	24,00	*	73,19	52,47	20,72	65,12	36,88	28,24	7,30	3,80	2,00	23,26	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	-	36,02	0,00	0,84			2,84
15.10.14	24,00	*	65,96	49,93	16,03	64,29	37,90	26,39	7,30	3,80	1,11	24,37	0,00	0,00	24,75	-	24,75	-	55,88	0,00	1,36	-	-	2,47
16.10.14	24,00	*	76,36	51,54	24,82	62,62	34,89	27,73	7,30	3,80	1,45	27,51	0,00	0,00	27,92	0,00	27,92	-	55,78	0,00	1,54			2,99
17.10.14	24,00	*	74,64	51,75	22,89	64,18	35,03	29,15	7,30	3,80	1,47	25,14	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57	-	60,29	0,00	1,52			2,98
18.10.14	24,00	*	73,60	52,07	21,53	68,24	36,42	31,81	7,30	3,80	1,75	23,41	0,00	0,00	23,81	0,00	23,81	-	58,97	0,00	1,38			3,13
19.10.14	24,00	*	73,93	51,98	21,95	67,66	35,91	31,75	7,30	3,80	2,16	24,42	0,00	0,00	24,63	0,00	24,63	-	40,31	0,00	0,98			3,14
20.10.14	24,00	*	72,52	52,09	20,42	68,90	36,69	32,21	7,30	3,80	1,89	22,59	0,00	0,00	22,91	0,00	22,91	-	53,04	0,00	1,20			3,09
21.10.14	24,00	*	71,99	49,95	22,03	70,95	37,52	33,43	7,30	3,80	1,66	24,26	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	-	65,26	0,00	1,58			3,24
22.10.14	24,00	*	72,72	51,36	21,36	70,53	36,84	33,70	7,30	3,80	1,91	23,77	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	56,06	0,00	1,33			3,24
23.10.14	24,00	*	101,28	80,40	20,89	72,19	43,35	28,84	7,30	3,80	2,55	23,04	0,00	0,00	23,39	0,00	23,39	-	55,65	0,00	1,28			3,83
Среднее	24,00	-	70,38	51,67	18,71	65,67	37,34	28,33	7,30	3,80	1,40	23,98	-	-	24,35	-	24,35	-	55,72	-	1,34	-	-	2,74
Итого	552,00		1618,81	1188,50	430,31						32,27	551,54	0,00	0,00	560,09	0,00	560,09	0,00			30,74	0,00	0,00	63,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	04.10.14 11:00	110288,20	86916,99	27404,96	0,00	27840,38	0,00	4143,00	-
	24.10.14 08:00	111560,54	87892,86	27876,21	0,00	28318,82	0,00	4189,96	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 9,5 °C = -5,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **560,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 10 14 г.
печать энергосбыта

25,46