Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

31502

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: ТВ-7 № 12001153
расходомер

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающий тр. Gmin Gmax Термопреобр. **Тхв=0 С**
Обратн.тр. Преобр. давления
тр-д. ГВС
тр.цирк. ГВС
Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	61,75	8,8	70,253		-	39,96	6,5	69,163		21,79	1,090				1,577
27.09.14	24	-	63,76	8,8	176,495		-	42,2	6,5	173,677		21,56	2,818				3,931
28.09.14	24	-	66,68	8,8	177,062		-	44,45	6,5	174,253		22,23	2,809				4,068
29.09.14	24	-	58,09	8,8	247,858		-	43,92	6,5	243,668		14,17	4,190				3,707
30.09.14	24	-	51,48	8,8	323,575		-	41,9	6,5	318,035		9,58	5,540				3,343
01.10.14	24	-	49,21	8,8	326,551		-	40,45	6,5	320,899		8,76	5,652				3,1
02.10.14	24	-	48,86	8,8	296,386		-	39,36	6,5	291,306		9,50	5,080				3,029
03.10.14	24	-	50,14	8,8	281,154		-	40,05	6,5	276,315		10,09	4,839				3,04
04.10.14	24	-	50,94	8,8	318,596		-	41,31	6,5	313,182		9,63	5,414				3,307
05.10.14	24	-	53,02	8,8	340,523		-	42,89	6,5	334,832		10,13	5,691				3,708
06.10.14	24	-	53,72	8,8	334,641		-	43,12	6,5	329,051		10,60	5,590				3,8
07.10.14	24	-	53,41	8,8	330,731		-	42,96	6,5	325,188		10,45	5,543				3,708
08.10.14	24	-	50,03	8,8	330,718		-	40,75	6,5	325,16		9,28	5,558				3,309
09.10.14	24	-	51,29	8,8	327,595		-	41,66	6,5	322,086		9,63	5,509				3,398
10.10.14	24	-	52,82	8,8	307,299		-	42,19	6,5	300,791		10,63	6,508				3,553
11.10.14	24	-	52,71	8,8	324,854		-	42,82	6,5	319,32		9,89	5,534				3,465
12.10.14	24	-	53,17	8,8	324,997		-	42,98	6,5	319,469		10,19	5,528				3,563
13.10.14	24	-	52,74	8,8	326,104		-	42,66	6,5	320,485		10,08	5,619				3,539
14.10.14	24	-	52,17	8,8	324,678		-	42,13	6,5	319,132		10,04	5,546				3,505
15.10.14	24	-	52,56	8,8	323,356		-	42,33	6,5	317,818		10,23	5,538				3,554
16.10.14	24	-	55,67	8,8	318,53		-	43,59	6,5	313,122		12,08	5,408				4,096
17.10.14	24	-	59,7	8,8	314,704		-	45,71	6,5	309,352		13,99	5,352				4,66
18.10.14	24	-	63,74	8,8	316,863		-	48,25	6,5	311,499		15,49	5,364				5,181
19.10.14	24	-	63,27	8,8	317,256		-	47,76	6,5	311,869		15,51	5,387				5,193
20.10.14	24	-	65,21	8,8	318,691		-	49,11	6,5	313,242		16,10	5,449				5,412
21.10.14	24	-	68,9	8,8	322,098		-	51,37	6,5	316,631		17,53	5,467				5,943
22.10.14	24	-	70,28	8,8	315,069		-	51,73	6,5	309,707		18,55	5,362				6,137
Среднее	24,00	-	56,49	8,80	297,653	-	-	43,62	6,50	292,565	-	12,88	5,088	-	-	-	3,882
Итого	648,0				8036,637	0,000				7899,252	0,000		137,385	0,00	0,00	0,00	104,83
Ориентировочно до конца месяца(+)					2858,414					2809,828			48,586				47,09
Корректировка за прошлый месяц (-)					0,000					0,000			0,000				0,00
Итого за октябрь 2014 :					10895,051					10709,080			185,971				151,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.09.14 00:00	63266,419	-	61297,579	-		-	993,146	
22.10.14 00:00	71303,774	-	69196,831	-		-	1097,997	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
по заявке до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014