Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 00701

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	VA2305M 50			Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 25			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	МЕТРАН-55-ДИ
тр.цирк. ГВС					МЕТРАН-55-ДИ
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) **лето:** Qгвс=m3*(h3-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dV	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал	C	м/куб	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.09.14	24	-	65,01	6,65	101,291	-	-	63,24	5,59	30,752	-	1,77	70,539	-	-	-	5,254
24.09.14	24	-	66,22	6,75	233,676	-	-	64,25	5,75	137,798	-	1,97	95,878	-	-	-	6,490
25.09.14	24	-	66,45	6,78	232,923	-	-	64,29	5,69	143,870	-	2,16	89,053	-	-	-	6,103
26.09.14	24	-	65,47	6,80	231,970	-	-	63,28	5,80	137,605	-	2,20	94,365	-	-	-	6,353
27.09.14	24	-	64,02	6,83	212,470	-	-	61,32	5,95	128,747	-	2,70	83,723	-	-	-	5,598
28.09.14	24	-	66,99	6,79	199,538	-	-	63,35	6,16	111,529	-	3,64	88,009	-	-	-	6,168
29.09.14	24	-	64,82	6,79	199,208	-	-	61,64	6,06	117,626	-	3,18	81,582	-	-	-	5,547
30.09.14	24	-	65,93	6,78	208,998	-	-	62,37	5,90	129,984	-	3,56	79,013	-	-	-	5,552
01.10.14	24	-	65,77	6,76	204,436	-	-	62,11	6,01	120,986	-	3,65	83,450	-	-	-	5,807
02.10.14	24	-	65,87	6,80	204,000	-	-	62,32	6,06	120,179	-	3,55	83,821	-	-	-	5,825
03.10.14	24	-	65,48	6,75	202,379	-	-	61,88	6,05	116,906	-	3,61	85,473	-	-	-	5,895
04.10.14	24	-	64,91	6,80	203,128	-	-	61,48	6,12	114,746	-	3,44	88,382	-	-	-	6,009
05.10.14	24	-	64,34	6,75	204,905	-	-	60,80	6,14	110,220	-	3,54	94,685	-	-	-	6,355
06.10.14	24	-	66,15	6,80	196,446	-	-	62,31	6,18	110,684	-	3,84	85,762	-	-	-	5,971
07.10.14	24	-	66,25	6,81	195,019	-	-	62,25	6,20	109,427	-	4,00	85,591	-	-	-	5,979
08.10.14	24	-	67,22	6,79	198,816	-	-	63,29	6,13	112,845	-	3,93	85,971	-	-	-	6,088
09.10.14	24	-	66,88	6,80	196,889	-	-	63,00	6,14	114,186	-	3,88	82,703	-	-	-	5,847
10.10.14	24	-	66,41	6,89	198,719	-	-	62,63	6,21	115,752	-	3,78	82,966	-	-	-	5,822
11.10.14	24	-	66,89	6,91	198,968	-	-	63,12	6,21	116,517	-	3,78	82,451	-	-	-	5,828
12.10.14	24	-	67,50	6,81	202,728	-	-	63,77	6,14	115,756	-	3,73	86,971	-	-	-	6,166
13.10.14	24	-	66,93	6,84	201,935	-	-	63,26	6,17	115,558	-	3,67	86,377	-	-	-	6,073
14.10.14	24	-	67,00	6,88	180,716	-	-	62,67	6,37	98,719	-	4,33	81,997	-	-	-	5,794
15.10.14	24	-	67,35	6,91	171,715	-	-	62,66	6,56	85,608	-	4,69	86,107	-	-	-	6,066
16.10.14	24	-	66,19	6,85	169,028	-	-	61,43	6,52	83,565	-	4,76	85,463	-	-	-	5,928
17.10.14	24	-	66,36	6,87	171,353	-	-	61,37	6,56	81,038	-	4,99	90,315	-	-	-	6,263
18.10.14	24	-	69,58	6,88	163,449	-	-	64,03	6,56	81,558	-	5,55	81,890	-	-	-	6,008
19.10.14	24	-	69,16	6,82	176,576	-	-	64,00	6,52	81,228	-	5,16	95,349	-	-	-	6,855
20.10.14	24	-	69,12	6,87	167,955	-	-	63,84	6,55	82,292	-	5,28	85,663	-	-	-	6,211
21.10.14	24	-	70,41	6,81	151,228	-	-	67,52	6,55	68,606	-	2,88	82,621	-	-	-	5,880
22.10.14	24	-	70,05	6,87	165,634	-	-	67,35	6,59	77,963	-	2,71	87,671	-	-	-	6,211
Среднее	24,00	-	66,69	6,82	191,536	-	-	63,03	6,18	105,742	-	3,66	85,795	-	-	-	5,998
Итого	720,0				5746,092	0,000				3172,254	0,000		2573,838	0,00	0,00	0,00	179,95

Ориентировочно до конца месяца(+)	1498,142			
Корректировка за прошлый месяц (-)	1630,950	715,178	782,964	55,75
Итого за октябрь 2014 :	5613,285	1074,379	556,571	39,30
		2813,053	2800,231	196,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
26.09.14 14:00	47529,212	-	28143,157	-	-	-	1430,841	
26.09.14 14:00	47529,212	-	28143,157	-	-	-	1430,841	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиала «Невский» ЗАО «ТК-ДомТелеком»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до получения АКТ допуска

27.10.2014