Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31172

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____		**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50		Gmax	Термопреобр.	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС				КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	61,56	-	43,935	-	-	33,08	-	43,613	-	28,47	0,322	-	-	-	1,265
27.09.14	24	-	64,45	-	108,209	-	-	34,77	-	106,825	-	29,68	1,384	-	-	-	3,267
28.09.14	24	-	67,45	-	109,751	-	-	35,95	-	109,520	-	31,50	0,230	-	-	-	3,472
29.09.14	24	-	59,47	-	162,875	-	-	38,35	-	162,552	-	21,13	0,323	-	-	-	4,490
30.09.14	24	-	56,47	-	207,676	-	-	41,23	-	205,812	-	15,24	1,864	-	-	-	3,254
01.10.14	24	-	49,67	-	223,273	-	-	37,01	-	223,283	-	12,67	-0,010	-	-	-	2,848
02.10.14	24	-	48,92	-	240,009	-	-	36,03	-	240,377	-	12,89	-0,368	-	-	-	3,111
03.10.14	24	-	48,15	-	241,910	-	-	35,80	-	239,449	-	12,35	2,462	-	-	-	3,098
04.10.14	24	-	50,02	-	240,282	-	-	36,70	-	237,293	-	13,32	2,989	-	-	-	3,328
05.10.14	24	-	52,44	-	245,006	-	-	37,82	-	244,779	-	14,62	0,227	-	-	-	3,608
06.10.14	24	-	53,06	-	232,623	-	-	37,69	-	231,741	-	15,38	0,882	-	-	-	3,626
07.10.14	24	-	53,05	-	239,635	-	-	37,56	-	238,772	-	15,48	0,863	-	-	-	3,759
08.10.14	24	-	51,63	-	242,482	-	-	37,05	-	241,759	-	14,58	0,724	-	-	-	3,578
09.10.14	24	-	50,29	-	244,879	-	-	36,81	-	244,420	-	13,48	0,459	-	-	-	3,334
10.10.14	24	-	49,59	-	242,113	-	-	36,58	-	241,830	-	13,01	0,284	-	-	-	3,176
11.10.14	24	-	50,25	-	234,871	-	-	36,93	-	234,714	-	13,33	0,157	-	-	-	3,152
12.10.14	24	-	50,52	-	237,628	-	-	37,09	-	237,440	-	13,43	0,188	-	-	-	3,216
13.10.14	24	-	49,93	-	239,326	-	-	36,68	-	238,983	-	13,25	0,344	-	-	-	3,200
14.10.14	24	-	49,39	-	241,809	-	-	36,25	-	241,461	-	13,14	0,348	-	-	-	3,206
15.10.14	24	-	50,53	-	242,194	-	-	36,74	-	241,911	-	13,79	0,284	-	-	-	3,367
16.10.14	24	-	53,34	-	211,024	-	-	36,81	-	210,327	-	16,54	0,698	-	-	-	3,268
17.10.14	24	-	53,34	-	211,024	-	-	36,81	-	210,327	-	16,54	0,698	-	-	-	3,268
18.10.14	24	-	53,34	-	211,024	-	-	36,81	-	210,327	-	16,54	0,698	-	-	-	3,268
19.10.14	24	-	53,34	-	211,024	-	-	36,81	-	210,327	-	16,54	0,698	-	-	-	3,268
20.10.14	24	-	53,34	-	211,024	-	-	36,81	-	210,327	-	16,54	0,698	-	-	-	3,268
21.10.14	24	-	53,34	-	211,024	-	-	36,81	-	210,327	-	16,54	0,698	-	-	-	3,268
22.10.14	24	-	53,34	-	211,024	-	-	36,81	-	210,327	-	16,54	0,698	-	-	-	3,268
Среднее	24,00	-	53,34	-	211,024	-	-	36,81	-	210,327	-	16,54	0,698	-	-	-	3,268
Итого	648,0				5697,655	0,000				5678,820	0,000		18,842	0,00	0,00	0,00	88,23
Ориентировочно до конца месяца(+)					1899,216					1892,943			6,282				29,41
Итого за октябрь 2014 :					7596,871					7571,763			25,124				117,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
26.09.14 13:00	30561,042	-	26766,463	-	-	-	830,184	
22.10.14 23:00	36386,773	-	32563,060	-	-	-	1016,429	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до приемки до получения АКТА допуска УУ
27.10.2014