Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за октябрь 2014

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-2
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 45, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 31168

	расходомер		Приборы УУТЭ поверены до _____		
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Gmax	Термопреобр.	**Тхв=0 С**
Обратн.тр.	VA2305M 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС				КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв) **лето:**
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал	C	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
26.09.14	24	-	62,59	-	45,765	-	-	40,33	-	45,759	-	22,26	0,007	-	-	-	1,508
27.09.14	24	-	64,68	-	117,944	-	-	35,94	-	118,412	-	28,74	-0,468	-	-	-	3,397
28.09.14	24	-	67,82	-	120,166	-	-	34,98	-	120,378	-	32,85	-0,213	-	-	-	3,956
29.09.14	24	-	59,92	-	175,177	-	-	38,13	-	175,672	-	21,79	-0,495	-	-	-	3,826
30.09.14	24	-	56,94	-	244,681	-	-	40,25	-	244,822	-	16,69	-0,142	-	-	-	4,101
01.10.14	24	-	49,82	-	244,709	-	-	36,25	-	244,987	-	13,58	-0,278	-	-	-	3,341
02.10.14	24	-	49,12	-	263,867	-	-	36,43	-	264,158	-	12,69	-0,292	-	-	-	3,367
03.10.14	24	-	48,27	-	265,657	-	-	36,16	-	263,448	-	12,11	2,210	-	-	-	3,325
04.10.14	24	-	50,05	-	263,766	-	-	36,91	-	255,965	-	13,14	7,801	-	-	-	3,772
05.10.14	24	-	52,63	-	268,343	-	-	38,18	-	264,190	-	14,45	4,153	-	-	-	4,060
06.10.14	24	-	53,24	-	264,980	-	-	38,29	-	265,083	-	14,95	-0,103	-	-	-	3,983
07.10.14	24	-	53,15	-	261,471	-	-	38,05	-	261,724	-	15,09	-0,253	-	-	-	3,967
08.10.14	24	-	51,91	-	265,215	-	-	37,63	-	265,174	-	14,27	0,040	-	-	-	3,808
09.10.14	24	-	50,45	-	267,684	-	-	37,30	-	267,777	-	13,15	-0,092	-	-	-	3,543
10.10.14	24	-	49,69	-	265,433	-	-	37,00	-	265,270	-	12,69	0,163	-	-	-	3,395
11.10.14	24	-	50,40	-	256,938	-	-	37,45	-	256,921	-	12,95	0,017	-	-	-	3,350
12.10.14	24	-	50,68	-	260,063	-	-	37,56	-	259,919	-	13,12	0,144	-	-	-	3,439
13.10.14	24	-	50,07	-	262,094	-	-	37,10	-	261,903	-	12,97	0,191	-	-	-	3,428
14.10.14	24	-	49,54	-	264,794	-	-	36,59	-	264,663	-	12,95	0,131	-	-	-	3,455
15.10.14	24	-	50,68	-	265,184	-	-	36,99	-	265,151	-	13,69	0,033	-	-	-	3,654
16.10.14	24	-	53,70	-	267,748	-	-	37,88	-	267,521	-	15,82	0,227	-	-	-	4,264
17.10.14	24	-	59,01	-	262,036	-	-	39,80	-	262,029	-	19,21	0,007	-	-	-	5,054
18.10.14	24	-	66,05	-	259,755	-	-	43,31	-	260,007	-	22,74	-0,252	-	-	-	5,928
19.10.14	24	-	64,89	-	258,883	-	-	42,74	-	258,872	-	22,15	0,010	-	-	-	5,758
20.10.14	24	-	64,61	-	258,669	-	-	42,92	-	258,804	-	21,70	-0,136	-	-	-	5,634
21.10.14	24	-	61,84	-	263,109	-	-	41,71	-	263,063	-	20,13	0,046	-	-	-	5,326
22.10.14	24	-	64,44	-	262,864	-	-	42,32	-	262,772	-	22,13	0,091	-	-	-	5,843
Среднее	24,00	-	55,79	-	239,889	-	-	38,45	-	239,424	-	17,33	0,465	-	-	-	4,018
Итого	648,0				6476,996	0,000				6464,447	0,000		12,550	0,00	0,00	0,00	108,48
Ориентировочно до конца месяца(+)					2356,796					2356,804			-0,008				48,61
Итого за октябрь 2014 :					8833,793					8821,250			12,542				157,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
26.09.14 13:00	33735,266	-	33834,146	-	-	-	722,372	
23.10.14 00:00	40219,966	-	40306,303	-	-	-	830,556	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до подачи до получения АКТА допуска УУ
Дата 27.10.2014