Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00		155,46	132,46	22,99	66,67	66,51	0,17	5,00	4,00	-0,07	24,48	0,00	0,00	24,98	0,00	24,98	-	66,37	0,00	1,62			1,56
25.08.14	24,00		148,80	124,64	24,16	51,67	52,11	-0,44	5,00	4,00	1,43	29,92	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	-	47,76	0,00	1,43			2,86
26.08.14	24,00		105,61	82,22	23,39	32,48	32,93	-0,45	5,00	4,00	-0,09	26,25	0,00	0,00	26,37	0,00	26,37	-	31,02	0,00	0,81			0,72
27.08.14	24,00	*	161,46	132,42	29,04	50,24	49,94	0,31	5,00	4,00	-0,05	30,52	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	-	50,82	0,00	1,55			1,50
28.08.14	24,00	*	141,94	116,91	25,02	58,97	58,75	0,21	5,00	4,00	-0,04	26,21	0,00	0,00	26,64	0,00	26,64	-	59,01	0,00	1,55			1,50
29.08.14	24,00		160,15	131,25	28,91	56,63	56,49	0,13	5,00	4,00	-0,04	29,96	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	-	56,51	0,00	1,69			1,66
30.08.14	24,00	*	158,33	131,86	26,48	60,00	59,92	0,08	5,00	4,00	-0,04	27,55	0,00	0,00	28,01	0,00	28,01	-	59,52	0,00	1,64			1,60
31.08.14	24,00	*	158,68	126,17	32,51	60,31	60,24	0,08	5,00	4,00	-0,03	33,49	0,00	0,00	34,05	0,00	34,05	-	59,90	0,00	2,01			1,97
01.09.14	24,00	*	89,71	89,48	0,22	60,28	60,19	0,10	5,00	4,00	4,55	30,08	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	-	60,20	0,00	1,81			6,36
02.09.14	24,00	*	0,00	30,43	-30,43	55,03	62,76	-7,73	5,00	4,00	11,26	30,27	0,00	0,00	30,81	0,00	30,81	-	61,67	0,00	1,87			13,13
03.09.14	24,00	*	0,00	32,09	-32,09	53,57	61,32	-7,75	5,00	4,00	11,21	31,76	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	-	60,35	0,00	1,92			13,13
04.09.14	24,00	*	0,00	31,10	-31,10	45,10	57,00	-11,90	5,00	4,00	11,40	30,70	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	-	56,14	0,00	1,72			13,13
05.09.14	24,00	*	0,00	31,78	-31,78	42,09	45,46	-3,37	5,00	4,00	11,70	31,64	0,00	0,00	31,94	0,00	31,94	-	45,00	0,00	1,42			13,13
06.09.14	24,00	*	0,00	35,77	-35,77	43,32	44,92	-1,60	5,00	4,00	11,54	35,65	0,00	0,00	35,99	0,00	35,99	-	44,53	0,00	1,59			13,13
07.09.14	24,00	*	0,00	37,81	-37,81	43,52	46,40	-2,88	5,00	4,00	11,40	37,55	0,00	0,00	37,93	0,00	37,93	-	46,00	0,00	1,73			13,13
08.09.14	24,00		0,00	36,83	-36,83	49,80	49,36	0,44	5,00	4,00	11,34	36,67	0,00	0,00	37,09	0,00	37,09	-	48,86	0,00	1,79			13,13
09.09.14	24,00		0,00	31,54	-31,54	55,22	57,70	-2,48	5,00	4,00	11,35	31,29	0,00	0,00	31,77	0,00	31,77	-	57,00	0,00	1,78			13,13
10.09.14	24,00		0,00	30,76	-30,76	55,25	59,61	-4,36	5,00	4,00	11,33	30,56	0,00	0,00	31,06	0,00	31,06	-	58,80	0,00	1,80			13,13
11.09.14	24,00		0,00	29,13	-29,13	58,77	63,11	-4,34	5,00	4,00	11,33	28,92	0,00	0,00	29,45	0,00	29,45	-	62,21	0,00	1,80			13,13
12.09.14	24,00		0,00	26,85	-26,85	59,20	64,33	-5,13	5,00	4,00	11,44	26,71	0,00	0,00	27,21	0,00	27,21	-	63,28	0,00	1,69			13,13
13.09.14	24,00		0,00	25,62	-25,62	56,88	63,94	-7,06	5,00	4,00	11,54	25,30	0,00	0,00	25,77	0,00	25,77	-	62,84	0,00	1,59			13,13
14.09.14	24,00		0,00	32,66	-32,66	59,38	64,42	-5,04	5,00	4,00	11,08	32,20	0,00	0,00	32,81	0,00	32,81	-	63,52	0,00	2,05			13,13
15.09.14	24,00		0,00	30,44	-30,44	58,74	64,32	-5,57	5,00	4,00	11,23	30,02	0,00	0,00	30,58	0,00	30,58	-	63,36	0,00	1,90			13,13
16.09.14	24,00		0,00	29,88	-29,88	59,01	64,16	-5,15	5,00	4,00	11,26	29,57	0,00	0,00	30,12	0,00	30,12	-	63,15	0,00	1,87			13,13
17.09.14	24,00		0,00	31,77	-31,77	59,17	64,19	-5,02	5,00	4,00	11,14	31,40	0,00	0,00	31,99	0,00	31,99	-	63,24	0,00	1,99			13,13
18.09.14	24,00		0,00	29,57	-29,57	58,08	64,25	-6,16	5,00	4,00	11,28	29,26	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	-	63,23	0,00	1,85			13,13
19.09.14	24,00		0,00	30,34	-30,34	58,93	64,25	-5,32	5,00	4,00	11,23	29,97	0,00	0,00	30,53	0,00	30,53	-	63,29	0,00	1,90			13,13
20.09.14	24,00		0,00	30,30	-30,30	58,86	64,46	-5,60	5,00	4,00	11,22	30,03	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	-	63,47	0,00	1,91			13,13
21.09.14	24,00		0,00	32,47	-32,47	59,47	64,60	-5,13	5,00	4,00	11,08	32,10	0,00	0,00	32,71	0,00	32,71	-	63,70	0,00	2,04			13,13
22.09.14	24,00		0,00	32,09	-32,09	58,61	64,33	-5,72	5,00	4,00	11,11	31,77	0,00	0,00	32,37	0,00	32,37	-	63,40	0,00	2,01			13,13
23.09.14	24,00	*	0,00	22,07	-22,07	59,28	57,82	1,46	5,00	4,00	11,92	20,49	0,00	0,00	20,84	0,00	20,84	-	59,13	0,00	1,21			13,13
Среднее	24,00	-	41,29	56,41	-15,12	54,99	58,38	-3,39	5,00	4,00	8,23	30,07	-	-	30,55	-	30,55	-	57,65	-	1,73	-	-	9,95
Итого	744,00		1280,14	1748,71	-468,58						255,02	932,31	0,00	0,00	947,03	0,00	947,03	0,00			53,53	0,00	0,00	306,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.08.14 10:00	55952,89	45190,75	12511,00	0,00	12798,77	0,00	1901,55	-
	24.09.14 08:00	57164,43	46885,83	13445,61	0,00	13748,14	0,00	2214,62	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -13,52 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,01** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **947,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«29» 09 14 г.