Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0914.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подлитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	91,21	75,72	15,49	67,16	66,88	0,28	7,00	5,00	0,06	14,95	-	-	15,27	-	-	-	66,80	-	1,00			1,06
25.08.14	24,00	-	88,61	71,77	16,84	50,47	51,09	-0,62	7,00	5,00	-0,08	19,29	-	-	19,47	-	-	-	46,27	-	0,89			0,81
26.08.14	24,00	-	59,75	47,52	12,23	32,09	32,38	-0,29	7,00	5,00	-0,04	13,37	-	-	13,43	-	-	-	31,02	-	0,42			0,38
27.08.14	24,00	-	92,05	75,13	16,92	51,84	51,30	0,54	7,00	5,00	0,02	16,98	-	-	17,20	-	-	-	53,11	-	0,90			0,92
28.08.14	24,00	-	85,68	70,34	15,34	59,45	59,12	0,33	7,00	5,00	0,03	15,23	-	-	15,50	-	-	-	59,52	-	0,91			0,94
29.08.14	24,00	-	91,43	75,08	16,35	57,05	56,83	0,22	7,00	5,00	0,03	16,15	-	-	16,39	-	-	-	56,77	-	0,92			0,95
30.08.14	24,00	-	92,54	75,09	17,45	60,46	60,23	0,23	7,00	5,00	0,05	17,14	-	-	17,42	-	-	-	60,15	-	1,03			1,08
31.08.14	24,00	-	92,92	72,43	20,49	60,69	60,50	0,19	7,00	5,00	0,05	20,14	-	-	20,50	-	-	-	60,23	-	1,21			1,26
01.09.14	24,00	-	99,06	80,95	18,11	62,38	61,99	0,39	7,00	5,00	0,03	17,99	-	-	18,32	-	-	-	62,72	-	1,13			1,16
02.09.14	24,00	-	107,19	91,24	15,95	66,04	65,81	0,23	7,00	5,00	0,03	15,95	-	-	16,26	-	-	-	65,70	-	1,05			1,08
03.09.14	24,00	-	108,04	92,46	15,58	64,08	63,82	0,26	7,00	5,00	0,02	15,67	-	-	15,99	-	-	-	64,03	-	1,01			1,03
04.09.14	24,00	-	54,40	39,81	14,59	64,48	64,73	-0,25	7,00	5,00	0,02	14,72	-	-	14,99	-	-	-	61,99	-	0,92			0,93
05.09.14	24,00	-	14,54	4,30	10,24	50,35	44,43	5,92	7,00	5,00	-0,22	15,53	-	-	15,74	-	-	-	48,68	-	0,76			0,54
06.09.14	24,00	-	16,61	3,79	12,82	51,45	41,80	9,65	7,00	5,00	-0,11	16,22	-	-	16,41	-	-	-	49,60	-	0,80			0,70
07.09.14	24,00	-	21,86	4,33	17,53	53,07	46,71	6,36	7,00	5,00	-0,19	22,02	-	-	22,33	-	-	-	52,25	-	1,15			0,96
08.09.14	24,00	-	14,33	8,44	5,89	52,34	52,48	-0,14	7,00	5,00	-0,66	18,56	-	-	18,82	-	-	-	52,42	-	0,97			0,31
09.09.14	24,00	-	10,57	21,42	-10,85	55,70	59,46	-3,76	7,00	5,00	-1,52	14,61	-	-	14,85	-	-	-	58,90	-	0,86			-0,66
10.09.14	24,00	-	9,90	22,48	-12,58	58,94	61,63	-2,69	7,00	5,00	-1,70	15,15	-	-	15,41	-	-	-	60,93	-	0,93			-0,78
11.09.14	24,00	-	96,70	83,30	13,40	66,16	65,81	0,35	7,00	5,00	-0,04	14,40	-	-	14,68	-	-	-	66,29	-	0,96			0,92
12.09.14	24,00	-	103,35	89,79	13,56	67,61	67,32	0,29	7,00	5,00	0,01	13,86	-	-	14,15	-	-	-	67,52	-	0,94			0,95
13.09.14	24,00	-	104,97	90,16	14,81	67,39	67,12	0,27	7,00	5,00	0,05	14,48	-	-	14,78	-	-	-	67,15	-	0,97			1,02
14.09.14	24,00	-	106,26	91,08	15,18	67,52	67,25	0,27	7,00	5,00	0,05	14,80	-	-	15,12	-	-	-	67,30	-	1,00			1,05
15.09.14	24,00	-	108,11	91,27	16,84	67,42	67,13	0,29	7,00	5,00	0,06	16,44	-	-	16,78	-	-	-	67,31	-	1,11			1,17
16.09.14	24,00	-	103,51	88,65	14,86	67,32	67,01	0,31	7,00	5,00	0,06	14,43	-	-	14,72	-	-	-	67,22	-	0,97			1,03
17.09.14	24,00	-	101,77	86,33	15,44	67,25	66,95	0,30	7,00	5,00	0,06	14,98	-	-	15,29	-	-	-	67,11	-	1,01			1,07
18.09.14	24,00	-	102,52	86,77	15,75	67,46	67,17	0,29	7,00	5,00	0,06	15,31	-	-	15,61	-	-	-	67,31	-	1,03			1,09
19.09.14	24,00	-	102,24	87,33	14,91	67,37	67,07	0,30	7,00	5,00	0,06	14,47	-	-	14,76	-	-	-	67,25	-	0,97			1,04
20.09.14	24,00	-	103,91	86,91	17,00	67,60	67,31	0,29	7,00	5,00	0,05	16,65	-	-	16,99	-	-	-	67,48	-	1,12			1,18
21.09.14	24,00	-	103,96	85,86	18,10	67,59	67,28	0,31	7,00	5,00	0,06	17,64	-	-	18,00	-	-	-	67,55	-	1,19			1,26
22.09.14	24,00	-	103,19	86,72	16,47	67,32	67,03	0,29	7,00	5,00	0,06	15,98	-	-	16,29	-	-	-	67,17	-	1,07			1,14
23.09.14	24,00	-	63,07	51,77	11,30	66,87	66,71	0,16	7,00	5,00	-0,01	12,04	-	-	12,27	-	-	-	64,97	-	0,78			0,77
Среднее	24,00	-	79,17	65,75	13,42	61,06	60,40	0,66	7,00	5,00	-0,12	15,97	-	-	16,25	-	-	-	60,73	-	0,97	-	-	0,85
Итого	744,00		2454,25	2038,24	416,01						-3,61	495,15	0,00	0,00	503,74	0,00	0,00	0,00			29,96	0,00	0,00	26,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.08.14 11:00	23259,60	18129,16	4863,46	-	4973,76	-	860,50	-
	24.09.14 12:00	25723,20	20174,85	5360,60	-	5479,53	-	886,98	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °C = -7,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **503,74** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 09 14 г.