Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0914.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.14	24,00	-	53,63	36,61	17,02	64,04	63,62	0,42	7,00	5,00	-0,05	18,18	-	-	18,52	-	-	-	63,77	-	1,16			1,11
25.08.14	24,00	-	38,19	29,02	9,17	49,17	48,92	0,25	7,00	5,00	-0,23	15,24	-	-	15,39	-	-	-	45,28	-	0,69			0,46
26.08.14	24,00	-	28,27	28,27	0,00	28,42	28,44	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	24,56	-	0,00			0,00
27.08.14	24,00	-	79,38	79,38	0,00	41,85	41,89	-0,04	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	37,39	-	0,00			0,00
28.08.14	24,00	-	0,72	0,72	0,00	38,66	39,40	-0,74	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	25,98	-	0,00			0,00
29.08.14	24,00	-	90,43	72,53	17,90	47,52	46,99	0,53	7,00	5,00	-0,05	19,30	-	-	19,53	-	-	-	48,93	-	0,94			0,89
30.08.14	24,00	-	87,36	67,25	20,11	50,01	49,84	0,17	7,00	5,00	-0,08	21,87	-	-	22,12	-	-	-	49,97	-	1,10			1,02
31.08.14	24,00	-	84,36	60,60	23,76	49,81	49,41	0,40	7,00	5,00	-0,07	25,43	-	-	25,72	-	-	-	50,23	-	1,28			1,21
01.09.14	24,00	-	79,36	60,76	18,60	53,87	53,20	0,67	7,00	5,00	-0,06	20,05	-	-	20,32	-	-	-	55,11	-	1,11			1,05
02.09.14	24,00	-	81,95	63,37	18,58	60,44	60,22	0,22	7,00	5,00	-0,08	20,19	-	-	20,52	-	-	-	60,26	-	1,22			1,14
03.09.14	24,00	-	82,25	64,31	17,94	58,97	58,68	0,29	7,00	5,00	-0,08	19,61	-	-	19,93	-	-	-	59,05	-	1,16			1,08
04.09.14	24,00	-	36,48	45,68	-9,20	58,29	57,03	1,26	7,00	5,00	-1,34	17,52	-	-	17,73	-	-	-	49,56	-	0,87			-0,47
05.09.14	24,00	-	6,13	21,22	-15,09	35,19	37,92	-2,73	7,00	5,00	-1,52	25,92	-	-	26,09	-	-	-	37,03	-	0,96			-0,56
06.09.14	24,00	-	3,79	25,59	-21,80	30,58	33,19	-2,61	7,00	5,00	-1,66	28,77	-	-	28,92	-	-	-	32,76	-	0,95			-0,71
07.09.14	24,00	-	3,47	26,30	-22,83	28,15	33,63	-5,48	7,00	5,00	-1,73	28,97	-	-	29,12	-	-	-	33,00	-	0,96			-0,77
08.09.14	24,00	-	3,26	29,81	-26,55	32,07	41,25	-9,18	7,00	5,00	-2,34	30,74	-	-	30,98	-	-	-	40,06	-	1,23			-1,10
09.09.14	24,00	-	4,37	25,63	-21,26	48,55	52,56	-4,01	7,00	5,00	-2,23	21,36	-	-	21,62	-	-	-	52,61	-	1,13			-1,11
10.09.14	24,00	-	4,48	22,63	-18,15	48,65	51,44	-2,79	7,00	5,00	-1,86	18,22	-	-	18,44	-	-	-	51,28	-	0,94			-0,92
11.09.14	24,00	-	57,67	42,98	14,69	58,78	58,05	0,73	7,00	5,00	-0,09	16,82	-	-	17,09	-	-	-	59,17	-	0,99			0,90
12.09.14	24,00	-	61,78	48,30	13,48	61,03	60,73	0,30	7,00	5,00	-0,07	14,98	-	-	15,21	-	-	-	60,80	-	0,91			0,84
13.09.14	24,00	-	62,42	44,82	17,60	60,74	60,48	0,26	7,00	5,00	-0,06	19,03	-	-	19,35	-	-	-	60,34	-	1,15			1,08
14.09.14	24,00	-	63,15	43,20	19,95	60,88	60,63	0,25	7,00	5,00	-0,08	21,49	-	-	21,84	-	-	-	60,50	-	1,30			1,23
15.09.14	24,00	-	63,48	44,41	19,07	60,75	60,47	0,28	7,00	5,00	-0,06	20,35	-	-	20,69	-	-	-	60,46	-	1,23			1,17
16.09.14	24,00	-	62,76	47,39	15,37	60,52	60,20	0,32	7,00	5,00	-0,08	16,96	-	-	17,22	-	-	-	60,29	-	1,02			0,95
17.09.14	24,00		47,46	42,95	4,52	49,46	50,34	-0,89	7,00	5,00	-0,58	18,38	-	-	18,60	-	-	-	49,10	-	0,93			0,35
18.09.14	24,00		47,46	42,95	4,52	49,46	50,34	-0,89	7,00	5,00	-0,58	18,38	-	-	18,60	-	-	-	49,10	-	0,93			0,35
19.09.14	24,00		47,46	42,95	4,52	49,46	50,34	-0,89	7,00	5,00	-0,58	18,38	-	-	18,60	-	-	-	49,10	-	0,93			0,35
20.09.14	24,00		47,46	42,95	4,52	49,46	50,34	-0,89	7,00	5,00	-0,58	18,38	-	-	18,60	-	-	-	49,10	-	0,93			0,35
21.09.14	24,00		47,46	42,95	4,52	49,46	50,34	-0,89	7,00	5,00	-0,58	18,38	-	-	18,60	-	-	-	49,10	-	0,93			0,35
22.09.14	24,00		47,46	42,95	4,52	49,46	50,34	-0,89	7,00	5,00	-0,58	18,38	-	-	18,60	-	-	-	49,10	-	0,93			0,35
23.09.14	24,00		47,46	42,95	4,52	49,46	50,34	-0,89	7,00	5,00	-0,58	18,38	-	-	18,60	-	-	-	49,10	-	0,93			0,35
Среднее	24,00	-	47,46	42,95	4,52	49,46	50,34	-0,89	7,00	5,00	-0,58	18,38	-	-	18,60	-	-	-	49,10	-	0,93	-	-	0,35
Итого	744,00		1471,36	1331,43	140,00						-17,86	569,66	0,00	0,00	576,55	0,00	0,00	0,00			28,80	0,00	0,00	10,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tгвс, ч
	24.08.14 11:00	1411,20	1149,73	404,63	-	411,45	-	18,10	-
	17.09.14 18:00	2575,58	2199,03	852,79	-	865,07	-	26,98	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °C = -8,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **576,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 09 14 г.
печать энергосбыта