Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207709
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0914.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.08.14 | 24,00 | - | 55,75 | 39,52 | 16,23 | 64,83 | 64,36 | 0,47 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 16,45 | - | - | 16,75 | - | - | - | 64,44 | - | 1,06 | | | 1,08 |
| 25.08.14 | 24,00 | - | 38,58 | 27,88 | 10,70 | 50,38 | 50,92 | -0,54 | 7,00 | 5,00 | -0,04 | 11,92 | - | - | 12,06 | - | - | - | 47,04 | - | 0,56 | | | 0,52 |
| 26.08.14 | 24,00 | - | 3,80 | 11,21 | -7,41 | 28,26 | 28,44 | -0,18 | 7,00 | 5,00 | -0,42 | 7,59 | - | - | 7,61 | - | - | - | 28,37 | - | 0,22 | | | -0,21 |
| 27.08.14 | 24,00 | - | 18,22 | 30,90 | -12,68 | 48,18 | 45,87 | 2,31 | 7,00 | 5,00 | -1,52 | 21,40 | - | - | 21,59 | - | - | - | 46,74 | - | 1,00 | | | -0,52 |
| 28.08.14 | 24,00 | - | 0,00 | 21,99 | -21,99 | 24,19 | 40,76 | -16,57 | 7,00 | 5,00 | -1,77 | 22,30 | - | - | 22,47 | - | - | - | 40,26 | - | 0,90 | | | -0,87 |
| 29.08.14 | 24,00 | - | 0,00 | 19,86 | -19,86 | 26,51 | 46,64 | -20,13 | 7,00 | 5,00 | -1,83 | 20,19 | - | - | 20,40 | - | - | - | 45,87 | - | 0,93 | | | -0,90 |
| 30.08.14 | 24,00 | - | 0,00 | 21,04 | -21,04 | 27,41 | 48,41 | -21,00 | 7,00 | 5,00 | -2,01 | 21,27 | - | - | 21,49 | - | - | - | 47,55 | - | 1,01 | | | -1,00 |
| 31.08.14 | 24,00 | - | 0,00 | 27,27 | -27,27 | 27,67 | 48,39 | -20,72 | 7,00 | 5,00 | -2,61 | 27,48 | - | - | 27,79 | - | - | - | 47,75 | - | 1,32 | | | -1,29 |
| 01.09.14 | 24,00 | - | 28,75 | 28,36 | 0,39 | 61,21 | 56,12 | 5,09 | 7,00 | 5,00 | -0,91 | 20,04 | - | - | 20,32 | - | - | - | 54,25 | - | 1,09 | | | 0,18 |
| 02.09.14 | 24,00 | - | 60,33 | 41,60 | 18,73 | 62,70 | 62,24 | 0,46 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 18,97 | - | - | 19,28 | - | - | - | 62,37 | - | 1,18 | | | 1,19 |
| 03.09.14 | 24,00 | - | 59,18 | 42,13 | 17,05 | 61,11 | 60,60 | 0,51 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 17,10 | - | - | 17,39 | - | - | - | 61,02 | - | 1,05 | | | 1,07 |
| 04.09.14 | 24,00 | - | 35,07 | 20,89 | 14,18 | 58,55 | 60,26 | -1,71 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 15,23 | - | - | 15,43 | - | - | - | 53,52 | - | 0,82 | | | 0,80 |
| 05.09.14 | 24,00 | - | 23,60 | 4,13 | 19,47 | 46,64 | 42,90 | 3,74 | 7,00 | 5,00 | -0,05 | 21,07 | - | - | 21,28 | - | - | - | 46,31 | - | 0,98 | | | 0,92 |
| 06.09.14 | 24,00 | - | 23,76 | 3,04 | 20,72 | 46,49 | 36,48 | 10,01 | 7,00 | 5,00 | -0,10 | 24,06 | - | - | 24,28 | - | - | - | 45,58 | - | 1,10 | | | 1,00 |
| 07.09.14 | 24,00 | - | 24,88 | 5,19 | 19,69 | 45,87 | 34,71 | 11,16 | 7,00 | 5,00 | -0,27 | 27,84 | - | - | 28,06 | - | - | - | 44,31 | - | 1,23 | | | 0,96 |
| 08.09.14 | 24,00 | - | 19,07 | 8,55 | 10,52 | 43,02 | 46,60 | -3,58 | 7,00 | 5,00 | -0,70 | 25,52 | - | - | 25,75 | - | - | - | 44,18 | - | 1,13 | | | 0,43 |
| 09.09.14 | 24,00 | - | 7,83 | 14,32 | -6,49 | 32,55 | 54,56 | -22,01 | 7,00 | 5,00 | -1,47 | 20,86 | - | - | 21,06 | - | - | - | 46,27 | - | 0,96 | | | -0,50 |
| 10.09.14 | 24,00 | - | 7,33 | 13,46 | -6,13 | 31,14 | 54,30 | -23,16 | 7,00 | 5,00 | -1,38 | 19,67 | - | - | 19,86 | - | - | - | 45,81 | - | 0,90 | | | -0,48 |
| 11.09.14 | 24,00 | - | 56,32 | 40,00 | 16,32 | 62,11 | 61,29 | 0,82 | 7,00 | 5,00 | -0,02 | 17,08 | - | - | 17,39 | - | - | - | 62,46 | - | 1,07 | | | 1,05 |
| 12.09.14 | 24,00 | - | 57,44 | 42,80 | 14,64 | 63,98 | 63,47 | 0,51 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 14,82 | - | - | 15,11 | - | - | - | 63,85 | - | 0,95 | | | 0,96 |
| 13.09.14 | 24,00 | - | 59,32 | 43,08 | 16,24 | 63,70 | 63,19 | 0,51 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 16,26 | - | - | 16,56 | - | - | - | 63,54 | - | 1,03 | | | 1,06 |
| 14.09.14 | 24,00 | - | 62,38 | 43,62 | 18,76 | 63,87 | 63,39 | 0,48 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 18,81 | - | - | 19,17 | - | - | - | 63,70 | - | 1,20 | | | 1,22 |
| 15.09.14 | 24,00 | - | 59,87 | 43,85 | 16,02 | 63,72 | 63,23 | 0,49 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 16,14 | - | - | 16,41 | - | - | - | 63,55 | - | 1,03 | | | 1,04 |
| 16.09.14 | 24,00 | - | 59,86 | 43,33 | 16,53 | 63,59 | 63,06 | 0,53 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 16,62 | - | - | 16,92 | - | - | - | 63,53 | - | 1,06 | | | 1,08 |
| 17.09.14 | 24,00 | - | 60,73 | 42,94 | 17,79 | 63,51 | 62,98 | 0,53 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 17,84 | - | - | 18,19 | - | - | - | 63,45 | - | 1,13 | | | 1,16 |
| 18.09.14 | 24,00 | | 32,88 | 27,24 | 5,64 | 49,25 | 52,93 | -3,68 | 7,00 | 5,00 | -0,60 | 19,06 | - | - | 19,30 | - | - | - | 52,63 | - | 1,00 | | | 0,40 |
| 19.09.14 | 24,00 | | 32,88 | 27,24 | 5,64 | 49,25 | 52,93 | -3,68 | 7,00 | 5,00 | -0,60 | 19,06 | - | - | 19,30 | - | - | - | 52,63 | - | 1,00 | | | 0,40 |
| 20.09.14 | 24,00 | | 32,88 | 27,24 | 5,64 | 49,25 | 52,93 | -3,68 | 7,00 | 5,00 | -0,60 | 19,06 | - | - | 19,30 | - | - | - | 52,63 | - | 1,00 | | | 0,40 |
| 21.09.14 | 24,00 | | 32,88 | 27,24 | 5,64 | 49,25 | 52,93 | -3,68 | 7,00 | 5,00 | -0,60 | 19,06 | - | - | 19,30 | - | - | - | 52,63 | - | 1,00 | | | 0,40 |
| 22.09.14 | 24,00 | | 32,88 | 27,24 | 5,64 | 49,25 | 52,93 | -3,68 | 7,00 | 5,00 | -0,60 | 19,06 | - | - | 19,30 | - | - | - | 52,63 | - | 1,00 | | | 0,40 |
| 23.09.14 | 24,00 | | 32,88 | 27,24 | 5,64 | 49,25 | 52,93 | -3,68 | 7,00 | 5,00 | -0,60 | 19,06 | - | - | 19,30 | - | - | - | 52,63 | - | 1,00 | | | 0,40 |
| Среднее | 24,00 | - | 32,88 | 27,24 | 5,64 | 49,25 | 52,93 | -3,68 | 7,00 | 5,00 | -0,60 | 19,06 | - | - | 19,30 | - | - | - | 52,63 | - | 1,00 | - | - | 0,40 |
| Итого | 744,00 | | 1019,35 | 844,40 | 174,95 | | | | | | -18,55 | 590,89 | 0,00 | 0,00 | 598,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30,89 | 0,00 | 0,00 | 12,34 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.08.14 11:00 | 1466,18 | 1176,09 | 383,72 | - | 390,73 | - | 20,28 | - |
| | 17.09.14 18:00 | 2249,01 | 1828,13 | 849,76 | - | 862,67 | - | 29,54 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -8,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **598,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«29» 09 14 г.