Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 10250
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0914.txt
Режим (схема): 2;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05 — Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05 — Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2 — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:
Термопреобр.: — Преобр.давления:

Txв, гр.С= 7,64

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00		91,12	78,11	13,01	66,92	66,68	0,23	7,20	3,90	0,11	11,82	0,00	0,00	12,06	0,00	12,06	-	66,35	0,00	0,78			0,89
25.08.14	24,00	*	60,05	52,38	9,67	53,39	53,97	-0,58	7,20	3,90	0,09	7,87	0,00	0,00	7,95	0,00	7,95	-	46,67	0,00	0,37			0,46
26.08.14	24,00	*	21,60	13,02	8,59	30,37	30,49	-0,12	7,20	3,90	0,01	8,32	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	-	29,91	0,00	0,25			0,26
27.08.14	24,00		81,82	65,57	16,25	52,33	52,02	0,31	7,20	3,90	0,09	15,06	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	-	52,08	0,00	0,78			0,88
28.08.14	24,00		81,87	67,74	14,13	59,33	59,11	0,22	7,20	3,90	0,11	12,77	0,00	0,00	12,98	0,00	12,98	-	58,76	0,00	0,75			0,86
29.08.14	24,00		86,18	71,62	14,56	57,12	56,89	0,23	7,20	3,90	0,11	13,10	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30	-	56,85	0,00	0,75			0,85
30.08.14	24,00		83,56	69,34	14,22	60,38	60,20	0,18	7,20	3,90	0,11	12,88	0,00	0,00	13,09	0,00	13,09	-	59,55	0,00	0,77			0,88
31.08.14	24,00		83,90	66,90	17,00	60,52	60,38	0,14	7,20	3,90	0,11	15,60	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	-	59,60	0,00	0,93			1,04
01.09.14	24,00		83,89	69,69	14,20	62,83	62,45	0,38	7,20	3,90	0,12	12,81	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	-	62,84	0,00	0,81			0,92
02.09.14	24,00		88,74	74,58	14,16	66,43	66,18	0,25	7,20	3,90	0,14	12,59	0,00	0,00	12,85	0,00	12,85	-	65,73	0,00	0,83			0,97
03.09.14	24,00		90,20	75,50	14,70	64,48	64,20	0,28	7,20	3,90	0,13	13,10	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	-	64,16	0,00	0,84			0,98
04.09.14	24,00	*	63,95	32,65	68,65	57,83	65,89	-8,06	7,20	3,90	2,46	15,81	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	-	51,88	0,00	0,82			3,28
05.09.14	24,00	*	15,97	9,58	6,92	52,97	48,76	4,22	7,20	3,90	1,66	11,53	0,00	0,00	11,68	0,00	11,68	-	52,35	0,00	0,60			2,27
06.09.14	24,00	*	16,74	10,67	6,19	54,07	50,16	3,90	7,20	3,90	2,88	11,37	0,00	0,00	11,53	0,00	11,53	-	53,85	0,00	0,61			3,49
07.09.14	24,00	*	18,65	10,31	8,64	53,19	48,74	4,45	7,20	3,90	2,92	13,32	0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	-	53,15	0,00	0,71			3,63
08.09.14	24,00	*	14,73	8,05	11,77	53,08	49,50	3,59	7,20	3,90	1,18	14,12	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	-	52,25	0,00	0,74			1,92
09.09.14	24,00	*	6,24	0,00	13,57	53,35	62,64	-9,29	7,20	3,90	-0,02	13,57	0,00	0,00	13,78	0,00	13,78	-	56,72	0,00	0,77			0,75
10.09.14	24,00	*	6,54	0,00	6,54	53,44	60,61	-7,17	7,20	3,90	-0,89	13,25	0,00	0,00	13,44	0,00	13,44	-	55,96	0,00	0,74			0,35
11.09.14	24,00	*	79,89	0,00	79,89	66,32	66,47	-0,15	7,20	3,90	4,59	10,82	0,00	0,00	11,03	0,00	11,03	-	65,80	0,00	0,71			5,30
12.09.14	24,00		88,50	0,00	88,50	67,99	67,98	0,01	7,20	3,90	5,30	10,63	0,00	0,00	10,86	0,00	10,86	-	67,65	0,00	0,72			6,02
13.09.14	24,00		89,04	0,00	89,04	67,71	67,09	0,62	7,20	3,90	5,31	10,79	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	-	67,26	0,00	0,73			6,04
14.09.14	24,00		91,57	0,00	91,57	67,91	67,27	0,63	7,20	3,90	5,41	12,10	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36	-	67,38	0,00	0,82			6,23
15.09.14	24,00		92,32	0,00	92,32	67,80	67,38	0,42	7,20	3,90	5,41	12,68	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	-	67,38	0,00	0,85			6,27
16.09.14	24,00		90,60	0,00	90,60	67,69	67,17	0,52	7,20	3,90	5,36	11,62	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87	-	67,40	0,00	0,78			6,14
17.09.14	24,00		89,77	0,00	89,77	67,60	67,85	-0,25	7,20	3,90	5,30	11,54	0,00	0,00	11,78	0,00	11,78	-	67,17	0,00	0,78			6,08
18.09.14	24,00		90,30	0,00	90,30	67,81	67,48	0,33	7,20	3,90	5,36	11,47	0,00	0,00	11,71	0,00	11,71	-	67,32	0,00	0,77			6,13
19.09.14	24,00		89,92	0,00	89,92	67,75	67,51	0,24	7,20	3,90	5,39	10,57	0,00	0,00	10,79	0,00	10,79	-	67,42	0,00	0,71			6,10
20.09.14	24,00	*	43,00	0,00	43,00	67,83	56,14	11,69	7,20	3,90	2,22	12,00	0,00	0,00	12,19	0,00	12,19	-	58,37	0,00	0,70			2,92
21.09.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	50,23	56,39	-6,16	7,20	3,90	-0,66	12,71	0,00	0,00	12,88	0,00	12,88	-	51,82	0,00	0,66			0,00
22.09.14	24,00	*	21,35	0,00	21,35	66,32	67,98	-1,66	7,20	3,90	0,71	12,91	0,00	0,00	13,09	0,00	13,09	-	54,84	0,00	0,71			1,42
23.09.14	24,00		90,37	0,00	90,37	68,09	67,67	0,42	7,20	3,90	5,37	11,68	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93	-	67,62	0,00	0,79			5,16
Среднее	24,00	-	62,98	25,02	39,66	60,42	60,43	0,00	7,20	3,90	2,16	12,27	-	-	12,48	-	12,48	-	59,23	-	0,73	-	-	2,89
Итого	744,00		1952,36	775,68	1229,42						66,91	380,40	0,00	0,00	386,78	0,00	386,78	0,00			22,58	0,00	0,00	89,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.08.14 11:00	70386,06	25856,40	16774,91	0,00	17208,75	0,00	4698,02	
	24.09.14 08:00	72327,64	26592,63	17154,55	0,00	17594,75	0,00	4789,46	

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °C = -9,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **386,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 09 14 г.