Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 76 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.09.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.09.14	24,00	-	97,19	68,01	29,18	64,98	64,58	0,40	7,00	5,00	-0,05	30,30	-	-	30,92	-	-	-	65,38	-	1,98			1,93
02.09.14	24,00	-	98,73	71,84	26,89	67,64	67,49	0,15	7,00	5,00	-0,06	28,05	-	-	28,65	-	-	-	67,46	-	1,89			1,83
03.09.14	24,00	-	99,71	72,60	27,11	65,87	65,61	0,26	7,00	5,00	-0,05	28,24	-	-	28,78	-	-	-	66,01	-	1,87			1,81
04.09.14	24,00	-	72,07	71,95	0,12	67,80	67,07	0,73	7,00	5,00	-1,58	24,73	-	-	25,26	-	-	-	66,83	-	1,65			0,07
05.09.14	24,00	-	67,38	91,08	-23,70	65,26	65,58	-0,32	7,00	5,00	-3,10	23,48	-	-	23,94	-	-	-	65,72	-	1,55			-1,55
06.09.14	24,00	-	54,83	80,62	-25,79	67,93	68,33	-0,40	7,00	5,00	-3,51	25,51	-	-	26,06	-	-	-	68,50	-	1,75	0,04		-1,76
07.09.14	24,00	-	57,76	82,10	-24,34	65,65	66,01	-0,36	7,00	5,00	-3,20	24,15	-	-	24,65	-	-	-	66,12	-	1,60	х.ч.		-1,60
08.09.14	24,00	-	41,48	64,33	-22,85	68,21	68,77	-0,56	7,00	5,00	-3,21	23,81	-	-	24,34	-	-	-	68,73	-	1,64			-1,57
09.09.14	20,00	-	5,92	24,62	-18,70	64,69	67,93	-3,24	7,00	5,00	-2,74	21,76	-	-	22,22	-	-	-	67,55	-	1,47			-1,27
10.09.14	24,00	-	7,78	29,30	-21,52	64,66	67,75	-3,09	7,00	5,00	-3,16	25,21	-	-	25,76	-	-	-	67,28	-	1,70			-1,46
11.09.14	24,00	-	89,58	67,74	21,84	68,56	68,34	0,22	7,00	5,00	-0,13	24,03	-	-	24,57	-	-	-	68,59	-	1,65			1,52
12.09.14	24,00	-	92,55	71,57	20,98	69,69	69,42	0,27	7,00	5,00	-0,06	22,09	-	-	22,58	-	-	-	69,85	-	1,54			1,49
13.09.14	24,00	-	97,37	72,33	25,04	69,28	69,00	0,28	7,00	5,00	-0,03	25,78	-	-	26,35	-	-	-	69,42	-	1,79			1,76
14.09.14	24,00	-	100,50	73,24	27,26	69,40	69,17	0,23	7,00	5,00	-0,03	28,01	-	-	28,63	-	-	-	69,40	-	1,94			1,91
15.09.14	24,00	-	98,98	73,34	25,64	69,31	69,03	0,28	7,00	5,00	-0,03	26,38	-	-	26,97	-	-	-	69,41	-	1,83			1,80
16.09.14	24,00	-	97,22	72,38	24,84	69,25	68,94	0,31	7,00	5,00	-0,03	25,59	-	-	26,16	-	-	-	69,44	-	1,78			1,75
17.09.14	24,00	-	97,40	71,98	25,42	69,17	68,89	0,28	7,00	5,00	-0,03	26,18	-	-	26,75	-	-	-	69,27	-	1,81			1,78
18.09.14	24,00	-	96,89	72,31	24,58	69,30	69,03	0,27	7,00	5,00	-0,02	25,20	-	-	25,76	-	-	-	69,37	-	1,75			1,73
19.09.14	24,00	-	96,61	72,87	23,74	69,29	68,99	0,30	7,00	5,00	-0,02	24,34	-	-	24,89	-	-	-	69,47	-	1,69			1,67
20.09.14	24,00	-	98,88	72,57	26,31	69,43	69,14	0,29	7,00	5,00	-0,03	27,03	-	-	27,66	-	-	-	69,59	-	1,88			1,85
21.09.14	24,00	-	101,25	71,80	29,45	69,54	69,25	0,29	7,00	5,00	-0,03	30,23	-	-	30,91	-	-	-	69,68	-	2,11			2,07
22.09.14	24,00	-	99,33	72,47	26,86	69,18	68,90	0,28	7,00	5,00	-0,03	27,55	-	-	28,18	-	-	-	69,30	-	1,91			1,88
23.09.14	24,00	-	97,94	72,40	25,54	69,70	69,41	0,29	7,00	5,00	-0,03	26,27	-	-	26,86	-	-	-	69,80	-	1,83			1,80
Среднее	23,83	-	81,19	69,28	11,91	67,99	68,11	-0,12	7,00	5,00	-0,92	25,82	-	-	26,38	-	-	-	68,36	-	1,77	-	-	0,85
Итого	548,00		1867,35	1593,45	273,90						-21,14	593,92	0,00	0,00	606,85	0,00	0,00	0,00			40,60	0,00	0,00	19,46

+181,52 (24.07-31.09).
782,37

+0,28
+11,9-2,61(хв)=9,31 (24.07-31.07)

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	02.09.14 22:00	2811,18	2184,69	653,22	-	666,51	-	41,86	-
	24.09.14 09:00	4527,88	3671,92	1200,80	-	1226,06	-	58,37	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4ч Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; печать потребителя

Период расчета по договору: _____ /_____/

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -8,61 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~31,99~~ Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **606,85** куб.м.

32,27+9,31=41,58гк

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.

август – нет отчета (1.08-31.08-дог)
июль расчет с 24.07-31.07 (8дн)
ср 1,49х 8дн= 11,92гк
-2,61 хв
9,31гк