Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14858 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00		23,51	0,00	23,51	65,45	19,96	45,50	5,00	4,00	-0,01	23,88	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	-	64,82	0,00	1,55			1,54
25.08.14	24,00	*	17,37	2,51	14,86	52,12	36,92	15,19	5,00	4,00	0,94	20,04	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	49,81	0,00	1,00			1,94
26.08.14	24,00	*	1,32	0,00	1,32	17,37	18,11	-0,74	5,00	4,00	0,01	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,70	-	17,16	0,00	0,01			0,02
27.08.14	24,00	*	22,75	0,00	22,75	56,12	17,35	38,78	5,00	4,00	-0,01	23,11	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	55,69	0,00	1,29			1,28
28.08.14	24,00	*	24,55	0,00	24,55	58,45	17,89	40,56	5,00	4,00	-0,02	25,18	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	-	57,87	0,00	1,46			1,44
29.08.14	24,00	*	25,88	0,00	25,88	55,89	17,69	38,19	5,00	4,00	-0,03	26,63	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	-	55,34	0,00	1,47			1,45
30.08.14	24,00	*	27,75	0,00	27,75	58,89	17,20	41,69	5,00	4,00	-0,03	28,45	0,00	0,00	28,91	0,00	28,91	-	58,33	0,00	1,66			1,63
31.08.14	24,00	*	28,84	0,00	28,84	59,16	16,62	42,53	5,00	4,00	-0,02	29,45	0,00	0,00	29,92	0,00	29,92	-	58,57	0,00	1,72			1,71
01.09.14	24,00	*	27,41	0,00	27,41	61,22	16,44	44,78	5,00	4,00	-0,02	28,00	0,00	0,00	28,49	0,00	28,49	-	60,55	0,00	1,70			1,68
02.09.14	24,00	*	26,90	0,00	26,90	64,90	17,04	47,86	5,00	4,00	-0,02	27,43	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	-	64,25	0,00	1,76			1,75
03.09.14	24,00	*	26,58	0,00	26,58	63,29	18,00	45,29	5,00	4,00	-0,02	27,08	0,00	0,00	27,58	0,00	27,58	-	62,71	0,00	1,70			1,68
04.09.14	24,00	*	23,85	0,00	23,85	63,50	18,94	44,56	5,00	4,00	-0,01	24,31	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	62,89	0,00	1,53			1,51
05.09.14	24,00	*	26,92	0,00	26,92	56,79	19,21	37,58	5,00	4,00	-0,01	27,37	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78	-	56,31	0,00	1,54			1,53
06.09.14	24,00	*	26,76	0,00	26,76	57,31	19,20	38,12	5,00	4,00	-0,01	27,23	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	-	56,81	0,00	1,55			1,53
07.09.14	24,00	*	28,46	0,00	28,46	56,06	18,86	37,20	5,00	4,00	-0,01	28,93	0,00	0,00	29,35	0,00	29,35	-	55,56	0,00	1,61			1,60
08.09.14	24,00	*	26,41	0,00	26,41	57,18	18,63	38,56	5,00	4,00	-0,01	26,89	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	-	56,63	0,00	1,52			1,51
09.09.14	24,00	*	26,53	0,00	26,53	54,07	19,23	34,84	5,00	4,00	-0,01	26,98	0,00	0,00	27,34	0,00	27,34	-	53,58	0,00	1,45			1,43
10.09.14	24,00	*	27,59	0,00	27,59	56,61	19,30	37,31	5,00	4,00	-0,02	28,20	0,00	0,00	28,62	0,00	28,62	-	56,09	0,00	1,58			1,56
11.09.14	24,00	*	25,73	0,00	25,73	65,22	20,10	45,12	5,00	4,00	-0,03	26,46	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	-	64,60	0,00	1,71			1,68
12.09.14	24,00	*	22,19	0,00	22,19	66,44	20,51	45,93	5,00	4,00	-0,03	22,81	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27	-	65,78	0,00	1,50			1,47
13.09.14	24,00	*	24,43	0,00	24,43	66,50	18,81	47,69	5,00	4,00	-0,03	25,15	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66	-	65,80	0,00	1,65			1,62
14.09.14	24,00	*	27,64	0,00	27,64	66,54	18,14	48,40	5,00	4,00	-0,01	28,13	0,00	0,00	28,69	0,00	28,69	-	65,92	0,00	1,85			1,84
15.09.14	24,00	*	25,92	0,00	25,92	66,47	17,94	48,53	5,00	4,00	-0,01	26,41	0,00	0,00	26,94	0,00	26,94	-	65,81	0,00	1,74			1,72
16.09.14	24,00	*	26,38	0,00	26,38	66,43	17,70	48,73	5,00	4,00	-0,01	26,79	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	-	65,81	0,00	1,76			1,75
17.09.14	24,00	*	26,21	0,00	26,21	66,22	17,87	48,35	5,00	4,00	-0,01	26,62	0,00	0,00	27,15	0,00	27,15	-	65,58	0,00	1,75			1,74
18.09.14	24,00	*	24,17	0,00	24,17	66,33	18,03	48,30	5,00	4,00	-0,01	24,53	0,00	0,00	25,02	0,00	25,02	-	65,69	0,00	1,61			1,60
19.09.14	24,00	*	23,42	0,00	23,42	66,21	18,13	48,08	5,00	4,00	-0,01	23,75	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	65,58	0,00	1,56			1,55
20.09.14	24,00	*	25,37	0,00	25,37	66,63	18,05	48,58	5,00	4,00	-0,02	25,86	0,00	0,00	26,38	0,00	26,38	-	65,98	0,00	1,71			1,69
21.09.14	24,00	*	27,70	0,00	27,70	66,79	18,00	48,79	5,00	4,00	-0,01	28,15	0,00	0,00	28,72	0,00	28,72	-	66,18	0,00	1,86			1,85
22.09.14	24,00	*	26,78	0,00	26,78	66,46	17,94	48,52	5,00	4,00	-0,01	27,20	0,00	0,00	27,74	0,00	27,74	-	65,86	0,00	1,79			1,78
23.09.14	24,00	*	27,12	0,00	27,12	66,34	15,89	50,46	5,00	4,00	-0,01	27,52	0,00	0,00	28,08	0,00	28,08	-	65,73	0,00	1,81			1,80
Среднее	24,00	-	24,92	0,08	24,84	60,55	18,83	41,72	5,00	4,00	0,02	25,46	-	-	25,91	-	25,91	-	59,91	-	1,56	-	-	1,58
Итого	744,00		772,45	2,51	769,94						0,50	789,25	0,00	0,00	803,22	0,00	803,22	0,00			48,39	0,00	0,00	48,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Трабч
	24.08.14 12:00	29544,69	23662,40	7655,02	0,00	7837,45	0,00	1383,50	-
	24.09.14 09:00	30316,83	23664,91	8443,91	0,00	8640,31	0,00	1432,37	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -11,44 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **803,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.