Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 89-3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205751 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	113,08	100,28	12,80	67,71	67,51	0,20	7,00	5,00	0,49	11,57	0,00	11,57	11,77	0,00	11,77	-	67,48	34,56	0,40			0,89
25.08.14	24,00	-	71,64	65,64	6,00	55,25	55,28	-0,03	7,00	5,00	0,12	6,99	0,00	6,99	7,07	0,00	7,07	-	51,01	29,89	0,21			0,33
26.08.14	24,00	-	28,88	20,29	8,59	27,55	27,29	0,26	7,00	5,00	0,06	8,51	0,00	8,51	8,54	0,00	8,54	-	28,09	22,08	0,18			0,24
27.08.14	24,00	-	104,40	91,23	13,17	52,98	52,43	0,55	7,00	5,00	0,39	13,01	0,00	13,01	13,19	0,00	13,19	-	55,71	27,05	0,36			0,75
28.08.14	24,00	-	99,68	88,02	11,66	60,05	59,81	0,24	7,00	5,00	0,36	11,72	0,00	11,72	11,91	0,00	11,91	-	60,17	30,82	0,36			0,72
29.08.14	24,00	-	106,62	93,79	12,83	57,59	57,42	0,17	7,00	5,00	0,38	12,78	0,00	12,78	12,98	0,00	12,98	-	57,47	29,94	0,38			0,76
30.08.14	24,00	-	105,48	93,78	11,70	61,03	60,87	0,16	7,00	5,00	0,38	11,75	0,00	11,75	11,96	0,00	11,96	-	60,57	30,35	0,36			0,73
31.08.14	24,00	-	104,19	90,87	13,32	61,24	61,10	0,14	7,00	5,00	0,43	13,35	0,00	13,35	13,58	0,00	13,58	-	60,71	30,29	0,40			0,83
01.09.14	24,00	-	110,07	97,16	12,91	63,39	63,09	0,30	7,00	5,00	0,46	12,96	0,00	12,96	13,20	0,00	13,20	-	63,93	30,12	0,39			0,85
02.09.14	24,00	-	117,36	105,64	11,72	67,11	66,94	0,17	7,00	5,00	0,44	11,73	0,00	11,73	11,97	0,00	11,97	-	66,67	31,57	0,37			0,81
03.09.14	24,00	-	119,93	107,00	12,93	65,11	64,93	0,18	7,00	5,00	0,48	12,58	0,00	12,58	12,79	0,00	12,79	-	64,97	31,02	0,39			0,87
04.09.14	24,00	-	58,72	46,86	11,86	66,37	66,35	0,02	7,00	5,00	0,42	11,74	0,00	11,74	11,97	0,00	11,97	-	64,61	31,54	0,37			0,79
05.09.14	24,00	-	14,57	3,42	11,15	57,35	52,93	4,42	7,00	5,00	0,31	11,95	0,00	11,95	12,13	0,00	12,13	-	57,10	29,27	0,35			0,66
06.09.14	24,00	-	15,30	4,43	10,87	58,79	55,12	3,67	7,00	5,00	0,33	11,16	0,00	11,16	11,34	0,00	11,34	-	58,76	29,20	0,33			0,66
07.09.14	24,00	-	17,17	4,02	13,15	57,54	53,82	3,72	7,00	5,00	0,37	13,95	0,00	13,95	14,17	0,00	14,17	-	57,36	28,96	0,40			0,77
08.09.14	24,00	-	11,51	5,47	6,04	58,25	55,11	3,14	7,00	5,00	0,02	12,45	0,00	12,45	12,63	0,00	12,63	-	57,39	28,72	0,36			0,38
09.09.14	24,00	-	6,49	9,02	-2,53	57,76	63,47	-5,71	7,00	5,00	-0,55	12,00	0,00	12,00	12,21	0,00	12,21	-	60,06	30,36	0,37			-0,18
10.09.14	24,00	-	6,30	9,30	-3,00	59,61	64,25	-4,64	7,00	5,00	-0,57	11,72	0,00	11,72	11,94	0,00	11,94	-	61,36	31,29	0,37			-0,20
11.09.14	24,00	-	109,92	97,88	12,04	67,55	67,32	0,23	7,00	5,00	0,45	11,94	0,00	11,94	12,19	0,00	12,19	-	67,46	32,79	0,39			0,84
12.09.14	24,00	-	116,85	105,85	11,00	68,74	68,53	0,21	7,00	5,00	0,42	10,91	0,00	10,91	11,14	0,00	11,14	-	68,69	33,57	0,37			0,78
13.09.14	24,00	-	118,12	106,72	11,40	68,45	68,25	0,20	7,00	5,00	0,42	11,87	0,00	11,87	12,10	0,00	12,10	-	68,30	32,82	0,39			0,81
14.09.14	24,00	-	120,25	107,81	12,44	68,62	68,44	0,18	7,00	5,00	0,50	12,00	0,00	12,00	12,24	0,00	12,24	-	68,39	31,99	0,38			0,88
15.09.14	24,00	-	119,39	108,03	11,36	68,49	68,29	0,20	7,00	5,00	0,46	10,90	0,00	10,90	11,13	0,00	11,13	-	68,35	31,40	0,34			0,80
16.09.14	24,00	-	117,32	106,20	11,12	68,41	68,20	0,21	7,00	5,00	0,46	10,59	0,00	10,59	10,82	0,00	10,82	-	68,36	30,79	0,33			0,79
17.09.14	24,00	-	117,48	104,45	13,03	68,35	68,14	0,21	7,00	5,00	0,53	12,61	0,00	12,61	12,89	0,00	12,89	-	68,20	30,41	0,38			0,91
18.09.14	24,00	-	115,90	105,08	10,82	68,54	68,34	0,20	7,00	5,00	0,45	10,41	0,00	10,41	10,64	0,00	10,64	-	68,34	30,34	0,31			0,77
19.09.14	24,00	-	117,80	105,65	12,15	68,46	68,24	0,22	7,00	5,00	0,51	11,78	0,00	11,78	12,04	0,00	12,04	-	68,42	30,11	0,36			0,86
20.09.14	24,00	-	116,63	105,28	11,35	68,66	68,45	0,21	7,00	5,00	0,48	10,97	0,00	10,97	11,21	0,00	11,21	-	68,54	29,91	0,33			0,81
21.09.14	24,00	-	117,06	103,98	13,08	68,69	68,47	0,22	7,00	5,00	0,54	12,76	0,00	12,76	13,05	0,00	13,05	-	68,65	29,62	0,38			0,92
22.09.14	24,00	-	116,77	104,99	11,78	68,39	68,18	0,21	7,00	5,00	0,50	11,36	0,00	11,36	11,58	0,00	11,58	-	68,22	29,52	0,34			0,83
23.09.14	24,00	-	69,34	61,48	7,86	68,95	68,72	0,23	7,00	5,00	0,36	7,51	0,00	7,51	7,66	0,00	7,66	-	68,80	27,41	0,20			0,56
Среднее	24,00	-	86,59	76,12	10,47	62,74	62,43	0,31	7,00	5,00	0,33	11,53	-	11,53	11,74	-	11,74	-	62,65	30,25	0,35	-	-	0,69
Итого	744,00		2684,22	2359,62	324,60						10,36	357,53	0,00	357,53	364,04	0,00	364,04	0,00			10,87	0,00	0,00	21,24

22,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tсаб, ч
	02.09.14 12:00	34506,05	30334,20	3939,16	10643,42	4031,53	10780,79	917,38	-
	24.09.14 09:00	36331,32	31939,04	4192,49	10643,42	4289,79	10780,79	932,42	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -5,18 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~5,69~~ Гкал; 16,06

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **364,04** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.

печать энергосбыта