Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0914.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 14,5
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
			т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	*	145,63	124,83	20,79	66,96	66,54	0,42	5,00	4,00	0,86	21,01	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	66,26	0,00	1,39			1,45
25.08.14	24,00	*	139,52	116,78	22,75	51,62	51,84	-0,22	5,00	4,00	-0,13	27,08	0,00	0,00	27,38	0,00	27,38	-	47,35	0,00	1,28			1,15
26.08.14	24,00	*	65,57	58,25	7,32	34,78	34,62	0,16	5,00	4,00	-0,02	8,24	0,00	0,00	8,28	0,00	8,28	-	34,68	0,00	0,29			0,27
27.08.14	24,00		44,89	29,80	15,09	58,92	55,39	3,52	5,00	4,00	0,16	14,54	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76	-	57,76	0,00	0,84			0,99
28.08.14	24,00	*	137,99	112,19	25,81	59,28	56,35	2,93	5,00	4,00	0,45	23,83	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	59,18	0,00	1,41			1,86
29.08.14	24,00	*	145,77	122,59	23,18	56,85	54,09	2,76	5,00	4,00	0,31	23,86	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	-	56,43	0,00	1,35			1,66
30.08.14	24,00	*	146,90	123,06	23,85	60,28	57,04	3,24	5,00	4,00	0,36	24,74	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	59,65	0,00	1,48			1,84
31.08.14	24,00	*	145,00	118,56	26,44	60,58	56,94	3,64	5,00	4,00	0,41	27,24	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	-	59,83	0,00	1,63			2,03
01.09.14	24,00	*	152,10	127,48	24,62	62,11	58,30	3,82	5,00	4,00	0,45	25,22	0,00	0,00	25,68	0,00	25,68	-	62,10	0,00	1,57			2,02
02.09.14	24,00	*	162,57	141,15	21,41	66,38	62,69	3,69	5,00	4,00	0,52	21,65	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	-	65,61	0,00	1,42			1,95
03.09.14	24,00	*	166,07	142,72	23,34	64,39	61,26	3,13	5,00	4,00	0,45	23,43	0,00	0,00	23,87	0,00	23,87	-	64,09	0,00	1,50			1,95
04.09.14	24,00	*	89,01	67,56	21,45	65,20	61,74	3,46	5,00	4,00	0,27	21,67	0,00	0,00	22,07	0,00	22,07	-	63,14	0,00	1,37			1,63
05.09.14	24,00	*	26,10	4,27	21,84	55,22	35,25	19,96	5,00	4,00	-0,04	24,84	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	-	53,59	0,00	1,33			1,29
06.09.14	24,00	*	27,21	4,70	22,51	55,22	37,34	17,87	5,00	4,00	0,02	24,04	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	54,39	0,00	1,31			1,33
07.09.14	24,00	*	29,09	5,32	23,77	54,83	34,01	20,81	5,00	4,00	-0,07	28,16	0,00	0,00	28,54	0,00	28,54	-	52,83	0,00	1,49			1,41
08.09.14	24,00	*	24,22	6,16	18,06	55,36	40,06	15,30	5,00	4,00	-0,31	26,57	0,00	0,00	26,93	0,00	26,93	-	52,71	0,00	1,40			1,09
09.09.14	24,00	*	16,45	12,28	4,17	48,29	56,44	-8,16	5,00	4,00	4,43	26,92	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	-	49,98	0,00	1,35			5,77
10.09.14	24,00	*	14,07	11,62	2,45	49,59	58,08	-8,49	5,00	4,00	5,07	23,67	0,00	0,00	23,96	0,00	23,96	-	50,96	0,00	1,21			6,28
11.09.14	24,00	*	148,50	129,94	18,56	66,55	62,91	3,64	5,00	4,00	0,38	20,38	0,00	0,00	20,79	0,00	20,79	-	65,49	0,00	1,33			1,71
12.09.14	24,00	*	160,27	142,00	18,27	67,91	64,37	3,54	5,00	4,00	0,49	18,63	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	67,62	0,00	1,26			1,75
13.09.14	24,00	*	163,72	142,74	20,98	67,77	64,11	3,66	5,00	4,00	0,52	21,22	0,00	0,00	21,66	0,00	21,66	-	67,35	0,00	1,43			1,95
14.09.14	24,00	*	165,78	144,35	21,44	67,82	64,27	3,55	5,00	4,00	0,52	21,49	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	67,35	0,00	1,45			1,97
15.09.14	24,00	*	165,95	144,68	21,28	67,73	64,32	3,41	5,00	4,00	0,50	21,39	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	67,38	0,00	1,44			1,94
16.09.14	24,00	*	161,12	141,68	19,44	67,62	64,15	3,47	5,00	4,00	0,49	19,58	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	67,31	0,00	1,32			1,81
17.09.14	24,00	*	159,58	138,38	21,20	67,55	64,04	3,51	5,00	4,00	0,49	21,35	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	67,16	0,00	1,43			1,92
18.09.14	24,00	*	159,26	139,19	20,07	67,78	64,28	3,49	5,00	4,00	0,49	20,19	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	67,38	0,00	1,36			1,85
19.09.14	24,00	*	161,03	139,79	21,24	67,67	64,22	3,45	5,00	4,00	0,48	21,35	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	-	67,39	0,00	1,44			1,92
20.09.14	24,00	*	160,87	139,18	21,69	67,92	64,46	3,46	5,00	4,00	0,48	21,79	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	67,59	0,00	1,47			1,96
21.09.14	24,00	*	134,92	116,51	18,42	67,87	64,34	3,53	5,00	4,00	0,42	18,40	0,00	0,00	18,79	0,00	18,79	-	67,62	0,00	1,24			1,66
22.09.14	24,00	*	160,19	138,62	21,57	67,63	64,17	3,45	5,00	4,00	0,48	21,68	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13	-	67,24	0,00	1,46			1,94
23.09.14	24,00	*	100,09	85,25	14,84	67,21	63,68	3,53	5,00	4,00	3,69	15,54	0,00	0,00	15,84	0,00	15,84	-	63,62	0,00	0,99			4,68
Среднее	24,00	-	118,69	99,08	19,61	61,45	57,14	4,31	5,00	4,00	0,70	21,93	-	-	22,31	-	22,31	-	60,68	-	1,33	-	-	2,03
Итого	744,00		3679,45	3071,62	607,83						21,82	679,70	0,00	0,00	691,55	0,00	691,55	0,00			41,22	0,00	0,00	63,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tхв, ч
	24.08.14 12:00	48941,98	40341,31	8550,28	0,00	8743,81	0,00	1629,49	-
	24.09.14 09:00	52619,41	43411,49	9229,44	0,00	9434,82	0,00	1692,68	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °C = -9,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **691,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать исполнителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«1» 10 14 г.