Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0914.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 16,7
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.14	24,00	*	14,11	1,51	12,60	64,41	59,33	5,08	6,10	4,00	-0,17	15,52	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81	-	63,48	0,00	0,99			0,82
25.08.14	24,00	*	13,91	1,07	12,84	66,92	59,68	7,24	6,10	4,00	-0,12	14,97	0,00	0,00	15,27	0,00	15,27	-	65,94	0,00	0,99			0,87
26.08.14	24,00	*	14,90	0,80	14,09	67,20	61,35	5,84	6,10	4,00	-0,09	15,64	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96	-	66,48	0,00	1,04			0,95
27.08.14	24,00	*	16,11	1,05	15,06	67,05	61,50	5,54	6,10	4,00	-0,12	17,19	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	-	66,25	0,00	1,14			1,02
28.08.14	24,00	*	14,71	0,80	13,91	66,71	60,75	5,96	6,10	4,00	-0,09	15,47	0,00	0,00	15,79	0,00	15,79	-	65,97	0,00	1,02			0,93
29.08.14	24,00	*	16,33	1,16	15,17	66,46	60,89	5,56	6,10	4,00	-0,12	17,28	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63	-	65,76	0,00	1,14			1,02
30.08.14	24,00	*	15,44	0,61	14,83	65,20	58,88	6,32	6,10	4,00	-0,06	15,90	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	64,61	0,00	1,03			0,97
31.08.14	24,00	*	16,71	0,98	15,72	65,74	60,66	5,07	6,10	4,00	-0,11	17,62	0,00	0,00	17,97	0,00	17,97	-	65,08	0,00	1,15			1,04
01.09.14	24,00	*	16,41	0,89	15,52	66,64	60,14	6,51	6,10	4,00	-0,09	17,20	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	-	65,93	0,00	1,13			1,04
02.09.14	24,00	*	17,18	1,22	15,96	67,56	61,11	6,45	6,10	4,00	-0,13	18,26	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	-	66,76	0,00	1,22			1,09
03.09.14	24,00	*	15,16	1,61	13,55	69,59	63,69	5,90	6,10	4,00	-0,20	16,77	0,00	0,00	17,13	0,00	17,13	-	68,58	0,00	1,15			0,95
04.09.14	24,00	*	15,66	2,34	13,32	69,13	64,38	4,75	6,10	4,00	-0,29	17,88	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	68,11	0,00	1,22			0,93
05.09.14	24,00	*	14,66	0,96	13,70	68,39	54,85	13,54	6,10	4,00	-0,10	15,56	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	-	67,24	0,00	1,05			0,95
06.09.14	24,00	*	15,92	0,99	14,92	67,23	52,57	14,66	6,10	4,00	-0,10	16,96	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	-	66,02	0,00	1,12			1,02
07.09.14	24,00	*	16,61	1,39	15,21	67,87	62,39	5,48	6,10	4,00	-0,17	18,01	0,00	0,00	18,39	0,00	18,39	-	67,02	0,00	1,21			1,04
08.09.14	24,00	*	14,59	1,92	12,67	69,12	64,03	5,09	6,10	4,00	-0,23	16,42	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	68,12	0,00	1,12			0,89
09.09.14	24,00	*	14,32	1,94	12,38	69,53	64,64	4,89	6,10	4,00	-0,25	16,30	0,00	0,00	16,65	0,00	16,65	-	68,45	0,00	1,12			0,87
10.09.14	24,00	*	15,93	1,74	14,19	69,58	63,62	5,96	6,10	4,00	-0,21	17,56	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	-	68,59	0,00	1,20			1,00
11.09.14	24,00	*	14,74	1,51	13,24	69,64	63,69	5,95	6,10	4,00	-0,17	16,10	0,00	0,00	16,45	0,00	16,45	-	68,71	0,00	1,11			0,93
12.09.14	24,00	*	14,26	2,16	12,11	69,76	64,85	4,91	6,10	4,00	-0,27	16,37	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	68,67	0,00	1,12			0,86
13.09.14	24,00	*	13,94	1,82	12,12	69,95	63,78	6,17	6,10	4,00	-0,23	15,91	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	-	68,60	0,00	1,09			0,86
14.09.14	24,00	*	15,64	2,46	13,18	69,33	64,33	5,00	6,10	4,00	-0,30	17,99	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	-	68,20	0,00	1,23			0,93
15.09.14	24,00	*	13,59	2,92	10,67	70,84	65,38	5,46	6,10	4,00	-0,37	16,40	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	69,35	0,00	1,14			0,77
16.09.14	24,00	*	13,95	2,50	11,45	70,73	65,31	5,43	6,10	4,00	-0,31	16,39	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	-	69,33	0,00	1,14			0,82
17.09.14	24,00	*	14,62	2,19	12,44	70,59	64,47	6,12	6,10	4,00	-0,26	16,60	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	69,35	0,00	1,15			0,89
18.09.14	24,00	*	16,13	2,37	13,76	70,45	64,40	6,05	6,10	4,00	-0,30	18,54	0,00	0,00	18,95	0,00	18,95	-	69,20	0,00	1,28			0,98
19.09.14	24,00	*	9,70	0,64	9,06	64,71	57,88	6,83	6,10	4,00	-0,06	10,14	0,00	0,00	10,34	0,00	10,34	-	63,86	0,00	0,65			0,59
20.09.14	24,00	*	14,57	2,36	12,21	70,13	60,19	9,94	6,10	4,00	-0,27	16,89	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25	-	68,32	0,00	1,15			0,88
21.09.14	24,00	*	13,34	2,91	10,43	70,80	63,05	7,75	6,10	4,00	-0,35	16,21	0,00	0,00	16,57	0,00	16,57	-	68,83	0,00	1,12			0,76
22.09.14	24,00	*	14,34	3,51	10,83	70,88	63,76	7,11	6,10	4,00	-0,43	17,69	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08	-	69,01	0,00	1,22			0,79
23.09.14	24,00	*	14,62	2,70	11,92	69,95	63,17	6,79	6,10	4,00	-0,34	17,38	0,00	0,00	17,75	0,00	17,75	-	68,38	0,00	1,19			0,85
Среднее	24,00	-	14,91	1,71	13,20	68,45	61,89	6,56	6,10	4,00	-0,20	16,55	-	-	16,90	-	16,90	-	67,36	-	1,12	-	-	0,91
Итого	744,00		462,10	53,02	409,08						-6,28	513,12	0,00	0,00	523,92	0,00	523,92	0,00			34,59	0,00	0,00	28,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Трабс ч
	02.09.14 14:00	35942,50	30759,35	7116,23	0,00	7255,15	0,00	1721,43	
	24.09.14 09:00	36260,80	30803,33	7477,34	0,00	7624,02	0,00	1740,76	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,7 °C = -8,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **523,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«29» 09 14 г.