Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г, Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Кибальчича 18-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06066 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	*	95,95	80,03	15,93	67,45	67,12	0,33	5,30	3,40	-0,14	18,51	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	-	67,12	0,00	1,24			1,11
25.08.14	24,00	*	67,02	54,18	12,83	54,71	55,26	-0,56	5,30	3,40	-0,10	15,08	0,00	0,00	15,28	0,00	15,28	-	51,27	0,00	0,77			0,67
26.08.14	24,00	*	10,18	9,27	0,92	29,27	29,27	-0,01	5,30	3,40	-0,21	8,03	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06	-	29,83	0,00	0,24			0,03
27.08.14	24,00	*	1,24	12,59	-11,34	25,17	50,57	-25,40	5,30	3,40	-1,21	11,64	0,00	0,00	11,79	0,00	11,79	-	51,84	0,00	0,60			-0,60
28.08.14	24,00	*	0,00	22,47	-22,47	42,06	57,14	-15,08	5,30	3,40	-2,53	22,01	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34	-	56,29	0,00	1,24			-1,29
29.08.14	24,00	*	35,75	42,74	-6,99	56,76	55,63	1,13	5,30	3,40	-1,63	23,39	0,00	0,00	23,72	0,00	23,72	-	54,92	0,00	1,29			-0,35
30.08.14	24,00	*	94,48	78,11	16,37	60,89	60,64	0,25	5,30	3,40	-0,08	18,18	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	60,28	0,00	1,10			1,02
31.08.14	24,00	*	92,81	75,18	17,63	61,16	60,91	0,24	5,30	3,40	-0,07	19,40	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	60,52	0,00	1,18			1,10
01.09.14	24,00	*	96,27	77,16	19,10	63,17	62,73	0,44	5,30	3,40	-0,06	20,60	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	63,22	0,00	1,30			1,25
02.09.14	24,00	*	96,15	78,38	17,77	67,23	66,90	0,32	5,30	3,40	-0,07	19,39	0,00	0,00	19,79	0,00	19,79	-	66,67	0,00	1,29			1,22
03.09.14	24,00	*	95,35	78,53	16,82	64,59	64,23	0,36	5,30	3,40	-0,07	18,43	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	64,35	0,00	1,19			1,12
04.09.14	24,00	*	88,51	70,64	17,86	63,85	63,56	0,30	5,30	3,40	-0,08	19,57	0,00	0,00	19,94	0,00	19,94	-	63,38	0,00	1,24			1,17
05.09.14	24,00	*	37,24	25,59	11,64	56,65	55,88	0,76	5,30	3,40	-0,05	12,98	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17	-	56,62	0,00	0,74			0,68
06.09.14	24,00	*	0,00	0,00	0,00	20,70	23,53	-2,83	5,30	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,97	0,00	0,00			0,00
07.09.14	24,00	*	0,00	13,53	-13,53	40,78	55,89	-15,11	5,30	3,40	-1,49	13,26	0,00	0,00	13,45	0,00	13,45	-	55,29	0,00	0,73			-0,76
08.09.14	24,00	*	11,98	16,48	-4,51	46,78	53,37	-6,59	5,30	3,40	-1,57	24,77	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	50,24	0,00	1,25			-0,32
09.09.14	24,00	*	21,06	9,99	11,08	58,29	58,87	-0,58	5,30	3,40	-0,62	21,60	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	58,50	0,00	1,26			0,64
10.09.14	24,00	*	8,82	26,42	-17,60	59,30	64,22	-4,92	5,30	3,40	-2,65	23,64	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	62,21	0,00	1,47			-1,17
11.09.14	24,00	*	86,00	71,37	14,63	67,03	66,67	0,36	5,30	3,40	-0,24	18,80	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18	-	66,54	0,00	1,25			1,01
12.09.14	24,00	*	95,76	79,10	16,66	68,35	67,98	0,37	5,30	3,40	-0,04	17,81	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	-	68,12	0,00	1,21			1,17
13.09.14	24,00	*	94,22	77,65	16,56	68,24	67,87	0,37	5,30	3,40	-0,05	17,80	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18	-	67,94	0,00	1,21			1,16
14.09.14	24,00	*	97,33	78,56	18,77	68,35	67,99	0,36	5,30	3,40	-0,06	20,24	0,00	0,00	20,68	0,00	20,68	-	67,99	0,00	1,38			1,32
15.09.14	24,00	*	97,66	78,84	18,82	68,25	67,88	0,37	5,30	3,40	-0,07	20,36	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	-	67,98	0,00	1,39			1,32
16.09.14	24,00	*	96,41	78,11	18,31	68,17	67,76	0,41	5,30	3,40	-0,07	19,86	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	-	68,00	0,00	1,35			1,28
17.09.14	24,00	*	96,24	77,15	19,08	68,09	67,69	0,40	5,30	3,40	-0,06	20,60	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	67,84	0,00	1,40			1,33
18.09.14	24,00	*	97,49	77,51	19,98	68,34	67,96	0,38	5,30	3,40	-0,06	21,47	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	-	68,04	0,00	1,46			1,40
19.09.14	24,00	*	95,69	77,96	17,73	68,29	67,89	0,40	5,30	3,40	-0,06	19,24	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	-	68,07	0,00	1,31			1,25
20.09.14	24,00	*	96,96	77,66	19,29	68,51	68,12	0,39	5,30	3,40	-0,07	20,83	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	68,28	0,00	1,42			1,36
21.09.14	24,00	*	94,19	76,91	17,28	68,48	68,09	0,40	5,30	3,40	-0,06	18,77	0,00	0,00	19,18	0,00	19,18	-	68,20	0,00	1,28			1,22
22.09.14	24,00	*	95,96	76,28	19,68	68,26	67,88	0,38	5,30	3,40	-0,07	21,24	0,00	0,00	21,69	0,00	21,69	-	67,96	0,00	1,44			1,38
23.09.14	24,00	*	91,81	74,94	16,87	68,85	68,43	0,41	5,30	3,40	-0,06	18,31	0,00	0,00	18,71	0,00	18,71	-	68,56	0,00	1,26			1,20
Среднее	24,00	-	67,37	57,20	10,17	58,90	60,90	-2,00	5,30	3,40	-0,44	18,25	-	-	18,59	-	18,59	-	60,52	-	1,15	-	-	0,71
Итого	744,00		2088,51	1773,35	315,16						-13,59	565,81	0,00	0,00	576,32	0,00	576,32	0,00			35,50	0,00	0,00	21,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.08.14 15:00	32892,54	26012,08	7671,73	0,00	7844,94	0,00	1120,43	-
	24.09.14 10:00	34960,06	27766,27	8234,71	0,00	8418,38	0,00	1152,22	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -8,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **576,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.