

Адрес: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / С/О--ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источники: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за сентябрь 2014
 Договор: Строит. Адрес: Матюшенко 16
 Телефон: (812) 313-47-06
 Служба подлючения: Девушкинская
 Телефон: Учет учевр. ГВС Код УУТЗ:
 Расшифровать совместно с УУТЗ: График: 150/70

Установленные приборы: Число в и отсчн. арматуры в фазлах: ВК7-207187-С(У)0914-Кх
 Режим (сенар) 3001
 Выходящие приборы: ВК7-207187-С(У)0914-Кх
 Подсчетчик (Н1): расходомер: Глиф=
 Обороты (Н2): расходомер: Глиф=
 Т-Д: ГВС(М3): расходомер: Глиф=
 Т-Д: ГВС(М4): расходомер: Глиф=
 Т-Д: ГВС(М5): расходомер: Глиф=
 Т-Д: ГВС(М6): расходомер: Глиф=
 Расчетный алгоритм: зима: $Q_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^n (t_{\text{н}} - t_{\text{в}}) \cdot K_i$ лето: $Q_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^n (t_{\text{н}} - t_{\text{в}}) \cdot K_i$
 Дозирование нагрузки, Гкал/Час: $Q_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^n (t_{\text{н}} - t_{\text{в}}) \cdot K_i$
 Дозирование нагрузки (ср.час): Гкал/Час: $Q_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^n (t_{\text{н}} - t_{\text{в}}) \cdot K_i$
 Дозирование нагрузки (ср.сут.): Гкал/Час: $Q_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^n (t_{\text{н}} - t_{\text{в}}) \cdot K_i$
 Валютные расходы: $Q_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^n (t_{\text{н}} - t_{\text{в}}) \cdot K_i$
 Валютные расходы за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014: $Q_{\text{расч}} = \sum_{i=1}^n (t_{\text{н}} - t_{\text{в}}) \cdot K_i$

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)			Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общая температура	
			Т	М1	М2	М3	М4	М5	М6	М7	М8	М9	М10		М11
24.08.14	24.00	-	21.52	0.00	21.52	59.44	21.73	37.71	5.00	0.01	21.44	21.79	59.37	1.27	1.28
25.08.14	24.00	-	20.19	0.00	20.19	48.92	21.79	26.59	5.00	0.00	20.22	20.45	48.25	0.98	0.98
26.08.14	24.00	-	20.81	0.00	20.81	58.70	21.55	37.15	5.00	-0.01	20.95	21.29	58.59	1.22	1.22
27.08.14	24.00	-	19.67	0.00	19.67	61.42	21.37	40.05	5.00	0.00	19.76	20.11	61.30	1.21	1.21
28.08.14	24.00	-	21.41	0.00	21.41	61.21	21.51	39.70	5.00	0.00	21.43	21.82	61.11	1.31	1.31
29.08.14	24.00	-	18.89	0.00	18.89	65.21	21.52	43.69	5.00	0.00	18.90	19.27	65.09	1.23	1.23
30.08.14	24.00	-	22.25	0.00	22.25	66.04	21.12	44.92	7.00	0.00	22.35	22.79	65.92	1.47	1.47
31.08.14	24.00	-	24.49	0.00	24.49	65.02	20.66	44.36	7.00	0.00	24.54	25.01	64.92	1.59	1.59
01.09.14	24.00	-	22.41	0.00	22.41	64.45	20.53	43.92	7.00	0.00	22.51	22.53	64.31	1.45	1.45
02.09.14	24.00	-	21.51	0.00	21.51	64.58	19.96	44.62	7.00	0.00	21.55	21.96	64.46	1.39	1.39
03.09.14	24.00	-	21.88	0.00	21.88	62.96	19.71	43.25	7.00	0.00	21.92	22.31	62.86	1.38	1.38
04.09.14	24.00	-	20.66	0.00	20.66	62.37	20.42	41.65	7.00	0.00	20.64	21.01	62.28	1.29	1.29
05.09.14	24.00	-	19.16	0.00	19.16	60.61	20.92	39.69	7.00	0.00	19.29	19.62	60.47	1.17	1.17
06.09.14	24.00	-	20.99	0.00	20.99	63.87	21.36	42.51	7.00	0.00	21.46	21.46	63.77	1.34	1.34
07.09.14	24.00	-	22.51	0.00	22.51	64.98	21.71	43.27	7.00	0.00	22.66	23.10	64.85	1.47	1.47
08.09.14	24.00	-	19.63	0.00	19.63	66.05	21.68	43.37	7.00	0.00	19.67	20.05	64.93	1.28	1.28
09.09.14	24.00	-	21.98	0.00	21.98	65.27	21.95	43.32	7.00	0.00	22.14	22.61	65.13	1.44	1.44
10.09.14	24.00	-	20.80	0.00	20.80	63.98	22.19	41.79	7.00	0.00	20.94	21.23	63.89	1.33	1.33
11.09.14	24.00	-	19.27	0.00	19.27	64.00	22.35	41.65	7.00	0.00	19.26	19.73	63.84	1.24	1.24
12.09.14	24.00	-	20.26	0.00	20.26	63.98	22.66	41.32	7.00	0.00	20.33	20.72	63.85	1.30	1.30
13.09.14	24.00	-	21.00	0.00	21.00	63.64	22.47	41.17	7.00	0.00	21.08	21.46	63.51	1.34	1.34
14.09.14	24.00	-	21.85	0.00	21.85	63.42	21.99	41.53	7.00	0.00	21.97	22.38	63.30	1.39	1.39
15.09.14	24.00	-	20.79	0.00	20.79	64.29	21.53	42.76	7.00	0.00	20.80	21.22	64.19	1.34	1.34
16.09.14	24.00	-	20.77	0.00	20.77	64.42	21.15	43.27	7.00	0.00	20.88	21.29	64.29	1.34	1.34
17.09.14	24.00	-	21.35	0.00	21.35	62.62	20.96	41.66	7.00	0.00	21.44	21.79	62.52	1.34	1.34
18.09.14	24.00	-	22.26	0.00	22.26	62.83	20.92	41.91	7.00	0.00	22.32	22.73	62.73	1.40	1.40
19.09.14	24.00	-	21.21	0.00	21.21	62.53	21.19	41.34	7.00	0.00	21.27	21.64	62.43	1.33	1.33
20.09.14	24.00	-	20.59	0.00	20.59	62.22	21.14	41.08	7.00	0.00	20.68	21.04	62.10	1.28	1.28
21.09.14	24.00	-	21.52	0.00	21.52	62.46	20.79	41.67	7.00	0.00	21.65	22.04	62.35	1.35	1.35
22.09.14	24.00	-	19.98	0.00	19.98	62.30	21.02	41.88	7.00	0.00	20.01	20.35	62.21	1.25	1.25
23.09.14	24.00	-	20.76	0.00	20.76	62.49	20.59	41.80	7.00	0.00	20.83	21.20	62.38	1.30	1.30
Среднее	24.00	-	21.04	-	21.04	62.73	21.29	41.44	7.00	0.00	21.11	21.50	62.62	1.32	1.32
Итого	744.00	-	652.37	0.00	652.37	-	-	-	-	-	654.51	0.00	666.40	0.00	666.40

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Т) 521.72 М2(Т) 0.00 М3(Т) 519.51 М4(Т) - М5(Т) 528.26 М6(Т) - М7(Т) 517.38 М8(Т) 0.00 М9(Т) 517.35 М10(Т) 1193.07 М11(Т) 31.74 М12(Т) 7.63
 Дата, время: 24.09.14 12:00
 Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: кВт/ч
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м
 Период расчета по договору: Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды: 14.62 °С = -9.57 Гкал/ч
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 31.41 Гкал/ч
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 666.40 куб.м

ЗАО "ДомТелеком"
 Директор
 ЗАО "ДомТелеком"
 Руководитель приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 ГУП "ТЭК СПб"
 Руководитель приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ