Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0914.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	79,99	66,20	13,79	66,44	66,08	0,36	7,00	5,00	0,06	13,32	-	-	13,59	-	-	-	66,32	-	0,88			0,94
25.08.14	24,00	-	49,93	41,30	8,63	52,88	53,08	-0,20	7,00	5,00	0,02	8,61	-	-	8,71	-	-	-	50,38	-	0,43			0,45
26.08.14	24,00	-	0,00	7,62	-7,62	18,30	27,67	-9,37	7,00	5,00	-0,41	7,56	-	-	7,57	-	-	-	27,61	-	0,21			-0,21
27.08.14	24,00	-	0,36	6,36	-6,00	19,24	36,34	-17,10	7,00	5,00	-0,45	6,69	-	-	6,72	-	-	-	34,72	-	0,23			-0,21
28.08.14	24,00	-	0,00	14,00	-14,00	21,99	51,72	-29,73	7,00	5,00	-1,43	14,03	-	-	14,20	-	-	-	50,81	-	0,71			-0,71
29.08.14	24,00	-	0,00	18,13	-18,13	29,28	48,55	-19,27	7,00	5,00	-1,72	17,90	-	-	18,08	-	-	-	47,93	-	0,86			-0,86
30.08.14	24,00	-	0,00	19,99	-19,99	30,45	51,16	-20,71	7,00	5,00	-2,00	19,83	-	-	20,08	-	-	-	50,52	-	1,00			-1,00
31.08.14	24,00	-	0,00	18,75	-18,75	30,13	51,89	-21,76	7,00	5,00	-1,91	18,64	-	-	18,88	-	-	-	51,16	-	0,96			-0,95
01.09.14	24,00	-	0,00	19,70	-19,70	29,62	49,99	-20,37	7,00	5,00	-1,93	19,56	-	-	19,79	-	-	-	49,35	-	0,97			-0,96
02.09.14	24,00	-	45,75	40,34	5,41	63,85	62,00	1,85	7,00	5,00	-0,55	16,30	-	-	16,58	-	-	-	60,23	-	0,98			0,43
03.09.14	24,00	-	81,73	63,92	17,81	63,90	63,47	0,43	7,00	5,00	0,05	17,55	-	-	17,88	-	-	-	63,97	-	1,12			1,17
04.09.14	24,00	-	69,51	69,28	0,23	65,18	64,52	0,66	7,00	5,00	-0,92	15,45	-	-	15,77	-	-	-	64,29	-	0,99			0,07
05.09.14	24,00	-	72,15	84,69	-12,54	63,38	63,65	-0,27	7,00	5,00	-1,54	11,78	-	-	12,00	-	-	-	63,65	-	0,75			-0,79
06.09.14	24,00	-	63,10	77,40	-14,30	66,08	66,46	-0,38	7,00	5,00	-1,87	13,86	-	-	14,13	-	-	-	66,62	-	0,92			-0,95
07.09.14	24,00	-	67,61	83,80	-16,19	63,80	64,16	-0,36	7,00	5,00	-2,06	15,80	-	-	16,09	-	-	-	64,42	-	1,02			-1,04
08.09.14	24,00	-	52,49	65,85	-13,36	65,84	66,25	-0,41	7,00	5,00	-1,74	12,99	-	-	13,26	-	-	-	66,10	-	0,86			-0,88
09.09.14	24,00	-	20,68	38,12	-17,44	59,25	59,95	-0,70	7,00	5,00	-2,07	17,28	-	-	17,56	-	-	-	59,67	-	1,03			-1,04
10.09.14	24,00	-	21,64	37,26	-15,62	58,20	59,03	-0,83	7,00	5,00	-1,82	15,40	-	-	15,63	-	-	-	58,99	-	0,91			-0,92
11.09.14	24,00	-	74,68	62,51	12,17	66,00	65,52	0,48	7,00	5,00	-0,07	13,69	-	-	13,99	-	-	-	65,87	-	0,90			0,84
12.09.14	24,00	-	79,34	65,54	13,80	67,55	67,14	0,41	7,00	5,00	0,01	14,06	-	-	14,34	-	-	-	67,54	-	0,95			0,96
13.09.14	24,00	-	80,28	65,37	14,91	67,29	66,88	0,41	7,00	5,00	-0,01	15,57	-	-	15,89	-	-	-	67,25	-	1,05			1,03
14.09.14	24,00	-	82,62	65,89	16,73	67,47	67,06	0,41	7,00	5,00	0,03	16,73	-	-	17,07	-	-	-	67,36	-	1,13			1,16
15.09.14	24,00	-	83,85	66,01	17,84	67,37	66,96	0,41	7,00	5,00	0,06	17,52	-	-	17,90	-	-	-	67,34	-	1,18			1,24
16.09.14	24,00	-	80,61	65,17	15,44	67,23	66,80	0,43	7,00	5,00	0,07	14,91	-	-	15,21	-	-	-	67,24	-	1,00			1,07
17.09.14	24,00	-	69,10	57,30	11,80	66,79	66,02	0,77	7,00	5,00	-0,30	17,28	-	-	17,66	-	-	-	65,90	-	1,14			0,84
18.09.14	24,00	-	80,82	64,69	16,13	67,38	66,96	0,42	7,00	5,00	0,08	15,45	-	-	15,76	-	-	-	67,30	-	1,04			1,12
19.09.14	24,00	-	80,55	65,47	15,08	67,31	66,88	0,43	7,00	5,00	0,08	14,29	-	-	14,59	-	-	-	67,30	-	0,96			1,05
20.09.14	24,00	-	82,43	64,83	17,60	67,50	67,07	0,43	7,00	5,00	0,08	16,82	-	-	17,17	-	-	-	67,49	-	1,14			1,22
21.09.14	24,00	-	82,02	63,95	18,07	67,58	67,13	0,45	7,00	5,00	0,08	17,31	-	-	17,67	-	-	-	67,56	-	1,17			1,25
22.09.14	24,00		51,77	51,02	0,75	55,42	60,01	-4,59	7,00	5,00	-0,76	15,04	-	-	15,30	-	-	-	59,82	-	0,91			0,15
23.09.14	24,00		51,77	51,02	0,75	55,42	60,01	-4,59	7,00	5,00	-0,76	15,04	-	-	15,30	-	-	-	59,82	-	0,91			0,15
Среднее	24,00	-	51,77	51,02	0,75	55,42	60,01	-4,59	7,00	5,00	-0,76	15,04	-	-	15,30	-	-	-	59,82	-	0,91	-	-	0,15
Итого	744,00		1604,78	1581,48	23,30						-23,69	466,26	0,00	0,00	474,37	0,00	0,00	0,00			28,32	0,00	0,00	4,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.08.14 16:00	26085,27	21190,56	4788,28	-	4898,53	-	746,68	-
	22.09.14 11:00	27571,62	22655,12	5224,44	-	5342,29	-	781,01	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -6,76 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **474,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.