Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 24 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0914.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	20,26	2,40	17,86	66,76	55,16	11,60	7,00	5,00	0,00	18,33	-	-	18,70	-	-	-	66,50	-	1,22			1,22
25.08.14	24,00	-	10,26	2,17	8,09	49,63	43,58	6,05	7,00	5,00	-0,05	9,62	-	-	9,71	-	-	-	48,75	-	0,47			0,42
26.08.14	24,00	-	13,89	0,00	13,89	29,74	19,17	10,57	7,00	5,00	0,00	13,98	-	-	14,04	-	-	-	29,57	-	0,42			0,42
27.08.14	24,00	-	23,65	1,50	22,15	53,72	43,41	10,31	7,00	5,00	-0,01	22,93	-	-	23,24	-	-	-	53,36	-	1,22			1,21
28.08.14	24,00	-	22,85	2,40	20,45	58,60	45,62	12,98	7,00	5,00	-0,03	21,56	-	-	21,90	-	-	-	58,39	-	1,26			1,23
29.08.14	24,00	-	19,17	2,00	17,17	57,37	43,86	13,51	7,00	5,00	-0,02	18,12	-	-	18,38	-	-	-	57,17	-	1,04			1,01
30.08.14	24,00	-	21,07	2,10	18,97	60,09	42,63	17,46	7,00	5,00	-0,04	20,35	-	-	20,70	-	-	-	59,85	-	1,22			1,18
31.08.14	24,00	-	24,85	1,50	23,35	59,84	42,18	17,66	7,00	5,00	-0,02	24,19	-	-	24,57	-	-	-	59,61	-	1,44			1,42
01.09.14	24,00	-	19,87	1,60	18,27	64,03	43,33	20,70	7,00	5,00	-0,02	19,09	-	-	19,43	-	-	-	63,83	-	1,22			1,20
02.09.14	24,00	-	20,40	1,70	18,70	66,10	44,71	21,39	7,00	5,00	-0,02	19,64	-	-	20,02	-	-	-	65,84	-	1,29			1,27
03.09.14	24,00	-	20,03	1,60	18,43	64,69	43,47	21,22	7,00	5,00	-0,02	19,34	-	-	19,69	-	-	-	64,46	-	1,24			1,23
04.09.14	24,00	-	18,44	1,10	17,34	62,49	47,25	15,24	7,00	5,00	-0,02	18,23	-	-	18,54	-	-	-	61,82	-	1,12			1,10
05.09.14	24,00	-	16,82	0,20	16,62	62,15	61,48	0,67	7,00	5,00	-0,03	17,43	-	-	17,73	-	-	-	61,14	-	1,07			1,03
06.09.14	24,00	-	19,62	0,00	19,62	64,28	56,14	8,14	7,00	5,00	-0,02	20,16	-	-	20,54	-	-	-	63,34	-	1,28			1,26
07.09.14	24,00	-	20,36	0,20	20,16	61,84	51,31	10,53	7,00	5,00	-0,03	20,95	-	-	21,30	-	-	-	60,97	-	1,28			1,25
08.09.14	24,00	-	19,16	0,10	19,06	63,25	57,88	5,37	7,00	5,00	-0,02	19,68	-	-	20,04	-	-	-	62,37	-	1,23			1,21
09.09.14	20,00	-	17,45	0,00	17,45	57,32	37,16	20,16	7,00	5,00	-0,03	18,18	-	-	18,45	-	-	-	56,84	-	1,04			1,00
10.09.14	24,00	-	20,32	0,00	20,32	56,82	36,05	20,77	7,00	5,00	0,00	20,54	-	-	20,81	-	-	-	56,32	-	1,16			1,16
11.09.14	24,00	-	18,61	2,10	16,51	66,93	50,96	15,97	7,00	5,00	-0,02	17,40	-	-	17,75	-	-	-	66,69	-	1,16			1,14
12.09.14	24,00	-	17,52	1,20	16,32	68,31	48,41	19,90	7,00	5,00	0,00	16,71	-	-	17,08	-	-	-	68,00	-	1,14			1,14
13.09.14	24,00	-	21,02	0,90	20,12	68,00	47,63	20,37	7,00	5,00	0,02	20,11	-	-	20,56	-	-	-	67,72	-	1,36			1,39
14.09.14	24,00	-	21,95	0,50	21,45	68,07	43,82	24,25	7,00	5,00	0,04	21,18	-	-	21,62	-	-	-	67,79	-	1,43			1,47
15.09.14	24,00	-	67,36	47,25	20,11	68,97	68,69	0,28	7,00	5,00	0,00	20,62	-	-	21,07	-	-	-	68,09	-	1,40			1,40
16.09.14	24,00	-	132,57	113,57	19,00	69,10	68,73	0,37	7,00	5,00	0,01	19,70	-	-	20,14	-	-	-	68,93	-	1,36			1,36
17.09.14	24,00	-	130,46	113,01	17,45	69,03	68,68	0,35	7,00	5,00	0,00	18,12	-	-	18,50	-	-	-	68,74	-	1,25			1,25
18.09.14	24,00	-	131,90	113,92	17,98	69,18	68,83	0,35	7,00	5,00	0,01	18,63	-	-	19,05	-	-	-	68,86	-	1,28			1,29
19.09.14	24,00	-	132,16	114,86	17,30	69,15	68,79	0,36	7,00	5,00	0,00	17,97	-	-	18,36	-	-	-	68,96	-	1,24			1,24
20.09.14	24,00	-	133,67	114,39	19,28	69,30	68,95	0,35	7,00	5,00	-0,01	20,11	-	-	20,53	-	-	-	69,05	-	1,39			1,38
21.09.14	24,00	-	134,49	113,18	21,31	69,40	69,04	0,36	7,00	5,00	0,00	22,05	-	-	22,56	-	-	-	69,15	-	1,52			1,53
22.09.14	24,00	-	132,04	114,25	17,79	69,05	68,70	0,35	7,00	5,00	-0,01	18,65	-	-	19,09	-	-	-	68,77	-	1,28			1,27
23.09.14	24,00	-	132,89	114,06	18,83	69,56	69,21	0,35	7,00	5,00	0,00	19,59	-	-	20,01	-	-	-	69,29	-	1,36			1,36
Среднее	23,87	-	50,16	31,73	18,43	62,99	52,41	10,58	7,00	5,00	-0,01	19,13	-	-	19,49	-	-	-	62,59	-	1,21	-	-	1,19
Итого	740,00		1555,11	983,76	571,35						-0,33	593,16	0,00	0,00	604,11	0,00	0,00	0,00			37,37	0,00	0,00	37,04

0,05 Гк/г х 4г

+0,2

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.08.14 16:00	42885,62	37467,25	5722,23	-	5857,89	-	1140,85	-
	24.09.14 11:00	44489,03	38502,02	6312,64	-	6459,23	-	1177,73	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,5 °С = -8,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~28,44~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **604,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

28,46

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.