ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14725

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр. КТПТР-05	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	24	-	47,91	6,00	31,975	-	-	35,58	5,00	12,661	-	-	12,33	19,314	1,082
24.08.14	24	-	47,38	6,00	36,613	-	-	35,15	5,00	11,357	-	-	12,23	25,256	1,336
25.08.14	24	-	47,24	6,00	36,455	-	-	36,21	5,00	11,921	-	-	11,03	24,535	1,291
26.08.14	24	-	47,19	6,00	36,958	-	-	35,65	5,00	11,112	-	-	11,54	25,847	1,349
27.08.14	24	-	48,88	6,00	30,183	-	-	34,68	5,00	6,209	-	-	14,20	23,974	1,260
28.08.14	24	-	57,01	6,00	23,550	-	-	40,49	5,00	0,690	-	-	16,52	22,860	1,315
29.08.14	24	-	49,53	6,00	34,093	-	-	39,28	5,00	10,104	-	-	10,25	23,989	1,292
30.08.14	24	-	44,61	6,00	38,381	-	-	34,41	5,00	11,171	-	-	10,20	27,210	1,329
31.08.14	24	-	46,09	6,00	42,889	-	-	33,95	5,00	8,839	-	-	12,14	34,050	1,677
01.09.14	24	-	45,91	6,00	39,778	-	-	35,08	5,00	11,298	-	-	10,83	28,480	1,431
02.09.14	24	-	48,02	6,00	42,010	-	-	35,03	5,00	10,745	-	-	12,99	31,265	1,640
03.09.14	24	-	63,96	6,00	33,376	-	-	43,55	5,00	13,901	-	-	20,40	19,476	1,530
04.09.14	24	-	64,57	6,00	32,870	-	-	43,65	5,00	13,854	-	-	20,92	19,016	1,518
05.09.14	24	-	64,31	6,00	33,439	-	-	44,17	5,00	13,689	-	-	20,14	19,750	1,547
06.09.14	24	-	63,61	6,00	34,639	-	-	43,75	5,00	12,831	-	-	19,86	21,808	1,643
07.09.14	24	-	60,34	6,00	33,889	-	-	42,20	5,00	7,410	-	-	18,15	26,479	1,733
08.09.14	24	-	62,43	6,00	31,773	-	-	45,82	5,00	8,781	-	-	16,61	22,992	1,582
09.09.14	24	-	64,44	6,00	33,218	-	-	44,80	5,00	13,958	-	-	19,65	19,260	1,516
10.09.14	24	-	64,65	6,00	32,304	-	-	44,75	5,00	14,249	-	-	19,89	18,055	1,451
11.09.14	24	-	65,04	6,00	32,668	-	-	44,78	5,00	13,768	-	-	20,26	18,900	1,509
12.09.14	24	-	65,13	6,00	32,291	-	-	45,54	5,00	14,419	-	-	19,59	17,872	1,447
13.09.14	24	-	65,10	6,00	33,775	-	-	45,00	5,00	13,774	-	-	20,10	20,001	1,580
14.09.14	24	-	66,00	6,00	35,606	-	-	45,43	5,00	13,802	-	-	20,56	21,803	1,724
15.09.14	24	-	66,05	6,00	34,776	-	-	45,92	5,00	14,125	-	-	20,12	20,652	1,649
16.09.14	24	-	64,91	6,00	33,592	-	-	44,75	5,00	13,665	-	-	20,16	19,927	1,570
17.09.14	24	-	64,35	6,00	33,894	-	-	44,15	5,00	13,762	-	-	20,20	20,132	1,574
18.09.14	24	-	64,64	6,00	34,313	-	-	44,94	5,00	14,435	-	-	19,70	19,878	1,570
19.09.14	24	-	58,52	6,00	28,369	-	-	44,51	5,00	11,691	-	-	14,01	16,678	1,578
20.09.14	24	-	58,40	6,00	35,807	-	-	43,83	5,00	13,212	-	-	14,57	22,595	1,512
21.09.14	24	-	65,39	6,00	36,593	-	-	45,89	5,00	14,351	-	-	19,50	22,242	1,735
22.09.14	24	-	50,10	6,00	40,502	-	-	38,97	5,00	13,213	-	-	11,13	27,289	1,514
Среднее	24,00	-	57,80	6,00	34,535	-	-	41,35	5,00	11,903	-	-	16,44	22,632	1,499
Итого	744,0				1070,580	0,000				368,996	0,000	0,00		701,583	46,48

Ориентировочно до конца месяца(+)	277,794	107,805		
Корректировка за прошлый месяц (-)	206,924	68,335	169,989	12,63
Итого за сентябрь 2014 :	1141,450	408,466	138,588	8,810
			732,984	50,305657

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
23.08.14 02:00	18985,910	-	7992,101	-	-	877,463
23.09.14 00:00	20054,405	-	8360,106	-	-	923,894

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ___ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Филиал "Невская" ОАО "ТГК-1"
Отдел расчетов и анализа теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
Акта допуска УУ
СЕНТ 2014