ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14736

	расходомер	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Txв=0 C
Подающий тр.	ПРЭМ 50	Gmax	Термопреобр. КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ-1 50		КТПТР-05	
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40		КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20		КТПТР-05	
Тр. Подпитки				

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	24	-	48,52	6,00	46,627	-	-	39,36	5,00	22,197	-	-	9,16	24,431	1,390
24.08.14	24	-	47,73	6,00	45,778	-	-	39,01	5,00	22,688	-	-	8,72	23,089	1,301
25.08.14	24	-	47,62	6,00	46,721	-	-	39,26	5,00	22,995	-	-	8,36	23,726	1,323
26.08.14	24	-	47,49	6,00	46,812	-	-	38,96	5,00	22,079	-	-	8,53	24,734	1,364
27.08.14	24	-	48,71	6,00	40,426	-	-	37,55	5,00	16,437	-	-	11,17	23,989	1,352
28.08.14	24	-	57,86	6,00	30,350	-	-	40,56	5,00	6,647	-	-	17,30	23,703	1,487
29.08.14	24	-	50,00	6,00	37,374	-	-	42,85	5,00	12,589	-	-	7,15	24,785	1,330
30.08.14	24	-	44,69	6,00	48,934	-	-	39,76	5,00	18,148	-	-	4,93	30,786	1,466
31.08.14	24	-	46,33	6,00	52,219	-	-	38,60	5,00	19,567	-	-	7,72	32,651	1,665
01.09.14	24	-	46,37	6,00	52,257	-	-	38,52	5,00	21,302	-	-	7,85	30,955	1,604
02.09.14	24	-	48,41	6,00	50,832	-	-	38,90	5,00	21,922	-	-	9,52	28,910	1,607
03.09.14	24	-	64,89	6,00	45,095	-	-	48,84	5,00	22,747	-	-	16,06	22,348	1,817
04.09.14	24	-	65,42	6,00	43,464	-	-	49,06	5,00	22,897	-	-	16,37	20,567	1,721
05.09.14	24	-	65,12	6,00	42,601	-	-	49,08	5,00	22,958	-	-	16,04	19,643	1,648
06.09.14	24	-	64,37	6,00	42,979	-	-	48,72	5,00	22,542	-	-	15,65	20,437	1,669
07.09.14	24	-	61,46	6,00	38,704	-	-	48,06	5,00	13,876	-	-	13,40	24,827	1,713
08.09.14	24	-	63,69	6,00	35,736	-	-	50,86	5,00	16,050	-	-	12,83	19,686	1,460
09.09.14	24	-	65,28	6,00	41,099	-	-	49,21	5,00	22,910	-	-	16,07	18,189	1,557
10.09.14	24	-	65,53	6,00	40,238	-	-	49,41	5,00	22,991	-	-	16,11	17,248	1,502
11.09.14	24	-	65,89	6,00	40,198	-	-	49,45	5,00	22,682	-	-	16,44	17,516	1,528
12.09.14	24	-	65,99	6,00	39,615	-	-	49,75	5,00	23,071	-	-	16,25	16,544	1,468
13.09.14	24	-	65,92	6,00	40,886	-	-	49,72	5,00	22,818	-	-	16,20	18,068	1,562
14.09.14	24	-	66,79	6,00	45,038	-	-	50,60	5,00	22,762	-	-	16,19	22,276	1,858
15.09.14	24	-	66,91	6,00	41,850	-	-	50,10	5,00	23,493	-	-	16,81	18,358	1,624
16.09.14	24	-	65,72	6,00	41,977	-	-	49,58	5,00	22,902	-	-	16,14	19,075	1,624
17.09.14	24	-	65,19	6,00	40,503	-	-	48,78	5,00	23,270	-	-	16,41	17,233	1,506
18.09.14	24	-	65,47	6,00	42,115	-	-	49,50	5,00	23,497	-	-	15,97	18,618	1,595
19.09.14	24	-	60,04	6,00	31,549	-	-	48,17	5,00	17,196	-	-	11,87	14,353	2,451
20.09.14	24	-	58,81	6,00	42,190	-	-	49,85	5,00	20,760	-	-	8,96	21,430	1,446
21.09.14	24	-	66,19	6,00	48,437	-	-	52,20	5,00	23,517	-	-	13,98	24,920	1,979
22.09.14	24	-	50,51	6,00	50,151	-	-	41,64	5,00	23,994	-	-	8,88	26,158	1,535
Среднее	24,00	-	58,48	6,00	42,992	-	-	45,67	5,00	20,758	-	-	12,81	22,234	1,586
Итого	744,0				1332,756	0,000		-		643,504	0,000	0,00		689,252	49,15

Ориентировочно до конца месяца(+)	339,339	177,298	162,041	13,87
Корректировка за прошлый месяц (-)	241,621	131,399	110,222	8,920
Итого за сентябрь 2014 :	1430,474	689,403	741,071	54,102614

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
22.08.14 23:00	19878,142	-	8142,753	-	-	911,463
22.09.14 23:00	21210,897	-	8786,257	-	-	960,614

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента допуска АКТА допуска УУ

01 ОКТ 2014