ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-6
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны 140, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14728

	расходомер	Gmin	Gmax		
Подающий тр.	ПРЭМ 50			Термопреобр. КТПТР-05	Тхв=0 С
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
Тр. Подпитки					

Приборы УУТЭ поверены до _____

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	24	-	48,66	6,00	46,582	-	-	40,46	5,00	28,565	-	-	8,19	18,018	1,111
24.08.14	24	-	47,96	6,00	48,911	-	-	40,35	5,00	29,174	-	-	7,60	19,737	1,169
25.08.14	24	-	47,76	6,00	51,837	-	-	40,58	5,00	28,849	-	-	7,18	22,989	1,306
26.08.14	24	-	47,37	6,00	51,682	-	-	40,08	5,00	29,147	-	-	7,29	22,536	1,281
27.08.14	24	-	49,13	6,00	44,686	-	-	40,00	5,00	22,178	-	-	9,13	22,508	1,309
28.08.14	24	-	58,26	6,00	31,986	-	-	43,71	5,00	13,013	-	-	14,55	18,973	1,295
29.08.14	24	-	49,93	6,00	40,612	-	-	42,91	5,00	20,841	-	-	7,02	19,771	1,134
30.08.14	24	-	45,24	6,00	52,174	-	-	38,92	5,00	28,707	-	-	6,32	23,466	1,244
31.08.14	24	-	46,68	6,00	57,352	-	-	39,89	5,00	29,816	-	-	6,79	27,537	1,489
01.09.14	24	-	46,49	6,00	56,108	-	-	39,75	5,00	29,617	-	-	6,73	26,491	1,432
02.09.14	24	-	48,54	6,00	53,391	-	-	40,39	5,00	29,927	-	-	8,15	23,463	1,382
03.09.14	24	-	65,12	6,00	44,710	-	-	49,92	5,00	28,483	-	-	15,20	16,227	1,491
04.09.14	24	-	65,74	6,00	44,133	-	-	50,05	5,00	28,020	-	-	15,69	16,113	1,500
05.09.14	24	-	65,39	6,00	43,759	-	-	50,07	5,00	28,201	-	-	15,32	15,558	1,451
06.09.14	24	-	64,67	6,00	42,536	-	-	49,58	5,00	28,194	-	-	15,09	14,341	1,354
07.09.14	24	-	61,70	6,00	39,677	-	-	49,52	5,00	23,450	-	-	12,18	16,227	1,288
08.09.14	24	-	63,75	6,00	39,358	-	-	50,47	5,00	22,230	-	-	13,29	17,129	1,388
09.09.14	24	-	65,66	6,00	46,015	-	-	51,04	5,00	27,594	-	-	14,62	18,420	1,614
10.09.14	24	-	65,88	6,00	42,318	-	-	50,72	5,00	27,866	-	-	15,16	14,452	1,375
11.09.14	24	-	66,26	6,00	44,458	-	-	51,02	5,00	27,493	-	-	15,24	16,965	1,544
12.09.14	24	-	66,36	6,00	42,978	-	-	51,02	5,00	27,663	-	-	15,33	15,315	1,441
13.09.14	24	-	66,28	6,00	43,875	-	-	51,30	5,00	27,996	-	-	14,98	15,879	1,473
14.09.14	24	-	67,15	6,00	47,291	-	-	51,94	5,00	29,680	-	-	15,21	17,611	1,635
15.09.14	24	-	67,23	6,00	44,882	-	-	51,56	5,00	29,375	-	-	15,67	15,507	1,504
16.09.14	24	-	66,00	6,00	45,254	-	-	51,00	5,00	29,012	-	-	15,00	16,241	1,508
17.09.14	24	-	65,53	6,00	44,704	-	-	50,58	5,00	28,861	-	-	14,95	15,844	1,471
18.09.14	24	-	65,81	6,00	44,543	-	-	50,69	5,00	29,539	-	-	15,12	15,004	1,435
19.09.14	24	-	60,12	6,00	34,090	-	-	49,21	5,00	20,918	-	-	10,91	13,173	2,124
20.09.14	24	-	59,12	6,00	45,095	-	-	50,03	5,00	26,514	-	-	9,10	18,581	1,340
21.09.14	24	-	66,48	6,00	46,317	-	-	52,86	5,00	29,668	-	-	13,62	16,649	1,512
22.09.14	24	-	50,55	6,00	53,664	-	-	42,69	5,00	30,159	-	-	7,86	23,505	1,426
Среднее	24,00	-	58,74	6,00	45,645	-	-	46,85	5,00	27,121	-	-	11,89	18,524	1,420
Итого	744,0				1414,980	0,000				840,751	0,000	0,00		574,229	44,03

Ориентировочно до конца месяца(+)	358,476	222,481	135,995	12,36
Корректировка за прошлый месяц (-)	276,342	165,393	110,950	9,313
Итого за сентябрь 2014 :	1497,114	897,838	599,275	47,07584

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
24.08.14 16:00	22551,822	-	15521,109	-	-	1021,902
23.09.14 14:00	23917,837	-	16331,899	-	-	1064,871

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= ____ 'С _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Служба по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
до момента получения АКТА допуска УУ
Дата _____

01 ОКТ 2014