Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ольминского 16 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0914.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,7

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	0,00	13,89	-13,89	23,87	58,09	-34,22	7,00	5,00	-1,62	14,50	-	-	14,72	-	-	-	57,64	-	0,84			-0,78
25.08.14	24,00	-	0,00	13,67	-13,67	23,48	57,79	-34,31	7,00	5,00	-1,59	14,30	-	-	14,52	-	-	-	57,32	-	0,82			-0,77
26.08.14	24,00	-	0,00	11,94	-11,94	22,99	58,50	-35,51	7,00	5,00	-1,40	12,43	-	-	12,63	-	-	-	57,97	-	0,72			-0,68
27.08.14	24,00	-	0,11	14,08	-13,97	26,08	60,02	-33,94	7,00	5,00	-1,72	15,11	-	-	15,36	-	-	-	59,45	-	0,90			-0,82
28.08.14	24,00	-	0,00	13,57	-13,57	23,10	60,06	-36,96	7,00	5,00	-1,65	14,39	-	-	14,61	-	-	-	59,57	-	0,86			-0,79
29.08.14	24,00	-	0,00	12,75	-12,75	22,97	59,01	-36,04	7,00	5,00	-1,54	13,82	-	-	14,05	-	-	-	58,59	-	0,81			-0,73
30.08.14	24,00	-	0,00	13,70	-13,70	22,55	58,65	-36,10	7,00	5,00	-1,63	14,61	-	-	14,80	-	-	-	58,21	-	0,85			-0,78
31.08.14	24,00	-	0,00	16,72	-16,72	22,36	59,47	-37,11	7,00	5,00	-2,03	17,87	-	-	18,14	-	-	-	59,08	-	1,06			-0,97
01.09.14	24,00	-	0,00	13,82	-13,82	22,30	59,19	-36,89	7,00	5,00	-1,66	14,72	-	-	14,96	-	-	-	58,74	-	0,86			-0,80
02.09.14	24,00	-	0,00	11,46	-11,46	22,32	59,74	-37,42	7,00	5,00	-1,38	12,21	-	-	12,40	-	-	-	59,17	-	0,72			-0,66
03.09.14	24,00	-	0,19	15,37	-15,18	68,45	62,44	6,01	7,00	5,00	-1,95	16,54	-	-	16,83	-	-	-	62,03	-	1,03			-0,92
04.09.14	24,00	-	0,00	11,31	-11,31	23,18	61,61	-38,43	7,00	5,00	-1,41	12,02	-	-	12,23	-	-	-	61,05	-	0,73			-0,67
05.09.14	24,00	-	0,00	14,42	-14,42	23,33	61,95	-38,62	7,00	5,00	-1,82	15,45	-	-	15,74	-	-	-	61,49	-	0,95			-0,87
06.09.14	24,00	-	0,00	13,43	-13,43	23,43	60,98	-37,55	7,00	5,00	-1,66	14,33	-	-	14,59	-	-	-	60,52	-	0,87			-0,80
07.09.14	24,00	-	0,00	17,85	-17,85	23,49	61,90	-38,41	7,00	5,00	-2,26	19,11	-	-	19,45	-	-	-	61,54	-	1,18			-1,08
08.09.14	24,00	-	0,00	12,97	-12,97	23,67	62,41	-38,74	7,00	5,00	-1,64	13,72	-	-	13,95	-	-	-	61,92	-	0,85			-0,79
09.09.14	24,00	-	0,00	13,36	-13,36	23,88	62,32	-38,44	7,00	5,00	-1,69	14,27	-	-	14,52	-	-	-	61,84	-	0,88			-0,81
10.09.14	24,00	-	0,00	14,93	-14,93	24,11	62,08	-37,97	7,00	5,00	-1,89	15,92	-	-	16,18	-	-	-	61,64	-	0,98			-0,90
11.09.14	24,00	-	0,11	14,08	-13,97	26,08	60,02	-33,94	7,00	5,00	-1,72	15,11	-	-	15,36	-	-	-	59,45	-	0,90			-0,82
12.09.14	24,00	-	0,00	13,16	-13,16	24,36	60,76	-36,40	7,00	5,00	-1,63	14,23	-	-	14,47	-	-	-	60,30	-	0,86			-0,78
13.09.14	24,00	-	0,00	14,90	-14,90	23,83	60,06	-36,23	7,00	5,00	-1,83	16,15	-	-	16,40	-	-	-	59,68	-	0,96			-0,87
14.09.14	24,00	-	0,00	15,94	-15,94	23,19	59,65	-36,46	7,00	5,00	-1,95	17,32	-	-	17,61	-	-	-	59,29	-	1,03			-0,93
15.09.14	24,00	-	0,00	14,39	-14,39	23,12	60,38	-37,26	7,00	5,00	-1,77	15,49	-	-	15,75	-	-	-	59,96	-	0,93			-0,84
16.09.14	24,00	-	0,00	14,67	-14,67	22,78	60,06	-37,28	7,00	5,00	-1,80	15,78	-	-	16,06	-	-	-	59,65	-	0,94			-0,86
17.09.14	24,00	-	0,12	14,68	-14,56	36,06	60,14	-24,08	7,00	5,00	-1,80	15,79	-	-	16,06	-	-	-	59,68	-	0,95			-0,85
18.09.14	24,00	-	0,00	15,01	-15,01	23,02	61,17	-38,15	7,00	5,00	-1,87	16,06	-	-	16,32	-	-	-	60,75	-	0,97			-0,89
19.09.14	24,00	-	2,59	8,40	-5,81	38,63	55,22	-16,59	7,00	5,00	-0,89	10,67	-	-	10,79	-	-	-	51,33	-	0,55			-0,35
20.09.14	24,00	-	0,00	17,61	-17,61	27,28	57,41	-30,13	7,00	5,00	-2,06	18,81	-	-	19,10	-	-	-	57,07	-	1,07			-0,99
21.09.14	24,00	-	0,00	16,27	-16,27	22,37	59,52	-37,15	7,00	5,00	-1,98	17,45	-	-	17,74	-	-	-	59,18	-	1,03			-0,94
22.09.14	24,00		0,11	14,08	-13,97	26,08	60,02	-33,94	7,00	5,00	-1,72	15,11	-	-	15,36	-	-	-	59,45	-	0,90			-0,82
23.09.14	24,00		0,11	14,08	-13,97	26,08	60,02	-33,94	7,00	5,00	-1,72	15,11	-	-	15,36	-	-	-	59,45	-	0,90			-0,82
Среднее	24,00	-	0,11	14,08	-13,97	26,08	60,02	-33,94	7,00	5,00	-1,72	15,11	-	-	15,36	-	-	-	59,45	-	0,90	-	-	-0,82
Итого	744,00		3,34	436,51	-433,17						-53,26	468,40	0,00	0,00	476,06	0,00	0,00	0,00			27,89	0,00	0,00	-25,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	14.09.14 18:00	0,19	258,07	276,47	-	281,05	-	-15,24	-
	23.09.14 00:00	2,90	379,79	408,66	-	415,41	-	-21,19	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,7 °С = -7,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **476,06** куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.