Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Пинегина 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0914.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207963 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,7

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2014 по 23.09.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.14	24,00	-	7,43	0,00	7,43	64,64	25,64	39,00	7,00	5,00	0,02	7,19	-	-	7,35	-	-	-	64,18	-	0,46			0,48
25.08.14	24,00	-	8,46	0,00	8,46	67,20	26,23	40,97	7,00	5,00	0,02	8,29	-	-	8,47	-	-	-	66,48	-	0,55			0,57
26.08.14	24,00	-	7,05	0,00	7,05	67,28	26,36	40,92	7,00	5,00	0,02	6,88	-	-	7,00	-	-	-	66,55	-	0,46			0,48
27.08.14	24,00	-	7,57	0,00	7,57	67,41	26,02	41,39	7,00	5,00	0,01	7,42	-	-	7,59	-	-	-	66,60	-	0,50			0,51
28.08.14	24,00	-	8,24	0,00	8,24	67,48	26,00	41,48	7,00	5,00	0,01	8,12	-	-	8,28	-	-	-	66,65	-	0,54			0,55
29.08.14	24,00	-	6,91	0,00	6,91	66,17	25,76	40,41	7,00	5,00	0,01	6,82	-	-	6,98	-	-	-	65,22	-	0,45			0,46
30.08.14	24,00	-	7,78	0,00	7,78	65,32	25,34	39,98	7,00	5,00	0,02	7,65	-	-	7,83	-	-	-	64,55	-	0,49			0,51
31.08.14	24,00	-	8,62	0,00	8,62	66,32	24,96	41,36	7,00	5,00	0,02	8,50	-	-	8,67	-	-	-	65,56	-	0,56			0,57
01.09.14	23,00	-	7,89	0,00	7,89	66,65	25,14	41,51	7,00	5,00	0,00	8,03	-	-	8,18	-	-	-	65,75	-	0,53			0,53
02.09.14	24,00	-	7,68	0,00	7,68	67,92	24,91	43,01	7,00	5,00	0,02	7,51	-	-	7,67	-	-	-	67,11	-	0,50			0,52
03.09.14	24,00	-	7,53	0,00	7,53	69,63	25,13	44,50	7,00	5,00	0,02	7,34	-	-	7,51	-	-	-	68,87	-	0,51			0,52
04.09.14	24,00	-	7,62	0,00	7,62	69,99	26,05	43,94	7,00	5,00	0,01	7,54	-	-	7,71	-	-	-	68,99	-	0,52			0,53
05.09.14	24,00	-	7,55	0,00	7,55	69,52	26,42	43,10	7,00	5,00	0,02	7,39	-	-	7,57	-	-	-	68,68	-	0,51			0,53
06.09.14	24,00	-	8,58	0,00	8,58	67,93	26,49	41,44	7,00	5,00	0,01	8,48	-	-	8,67	-	-	-	67,10	-	0,57			0,58
07.09.14	24,00	-	6,95	0,00	6,95	68,14	26,29	41,85	7,00	5,00	0,01	6,80	-	-	6,94	-	-	-	67,33	-	0,46			0,47
08.09.14	24,00	-	8,35	0,00	8,35	70,09	26,47	43,62	7,00	5,00	0,01	8,22	-	-	8,41	-	-	-	69,28	-	0,57			0,58
09.09.14	24,00	-	8,49	0,00	8,49	70,43	26,81	43,62	7,00	5,00	0,02	8,30	-	-	8,48	-	-	-	69,64	-	0,58			0,60
10.09.14	24,00	-	7,64	0,00	7,64	69,83	26,94	42,89	7,00	5,00	0,01	7,54	-	-	7,71	-	-	-	68,95	-	0,52			0,53
11.09.14	24,00	-	6,53	0,00	6,53	69,51	27,18	42,33	7,00	5,00	0,02	6,35	-	-	6,50	-	-	-	68,64	-	0,44			0,45
12.09.14	24,00	-	7,16	0,00	7,16	69,32	27,37	41,95	7,00	5,00	0,01	7,08	-	-	7,23	-	-	-	68,34	-	0,49			0,50
13.09.14	24,00	-	7,56	0,00	7,56	67,67	26,97	40,70	7,00	5,00	0,02	7,44	-	-	7,58	-	-	-	66,83	-	0,50			0,51
14.09.14	24,00	-	8,51	0,00	8,51	67,33	26,00	41,33	7,00	5,00	0,01	8,43	-	-	8,59	-	-	-	66,55	-	0,56			0,57
15.09.14	24,00	-	9,07	0,00	9,07	69,11	26,03	43,08	7,00	5,00	0,02	8,93	-	-	9,12	-	-	-	68,32	-	0,61			0,63
16.09.14	24,00	-	8,04	0,00	8,04	69,05	25,41	43,64	7,00	5,00	0,02	7,91	-	-	8,08	-	-	-	68,22	-	0,54			0,56
17.09.14	24,00	-	7,83	0,00	7,83	69,03	25,22	43,81	7,00	5,00	0,01	7,66	-	-	7,83	-	-	-	68,24	-	0,53			0,54
18.09.14	24,00	-	7,49	0,00	7,49	70,30	25,44	44,86	7,00	5,00	0,02	7,41	-	-	7,57	-	-	-	69,35	-	0,51			0,53
19.09.14	24,00	-	4,56	0,00	4,56	63,59	24,62	38,97	7,00	5,00	0,02	4,31	-	-	4,38	-	-	-	63,78	-	0,28			0,29
20.09.14	24,00	-	7,17	0,00	7,17	69,23	24,41	44,82	7,00	5,00	0,02	7,06	-	-	7,23	-	-	-	68,21	-	0,48			0,50
21.09.14	24,00	-	8,93	0,00	8,93	70,48	25,11	45,37	7,00	5,00	0,02	8,74	-	-	8,95	-	-	-	69,69	-	0,61			0,63
22.09.14	24,00	-	8,54	0,00	8,54	71,28	25,65	45,63	7,00	5,00	0,02	8,36	-	-	8,56	-	-	-	70,45	-	0,59			0,61
23.09.14	24,00	-	8,11	0,00	8,11	70,27	25,54	44,73	7,00	5,00	0,02	8,01	-	-	8,20	-	-	-	69,30	-	0,56			0,57
Среднее	23,97	-	7,74	-	7,74	68,33	25,87	42,46	7,00	5,00	0,02	7,60	-	-	7,77	-	-	-	67,53	-	0,51	-	-	0,53
Итого	743,00		239,84	0,00	239,84						0,47	235,71	0,00	0,00	240,84	0,00	0,00	0,00			15,95	0,00	0,00	16,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	02.09.14 17:00	449,75	0,00	442,01	-	449,39	-	27,52	-
	24.09.14 11:00	618,27	0,00	607,50	-	618,53	-	38,20	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 16,7 °С = -3,94 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **12,48** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **240,84** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «1» 10 14 г.

печать энергосбыта