ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-1
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 33, СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Четырёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 04816

	расходомер				
Подающий тр.	VA2305M 50	Gmin	Приборы УУТЭ поверены до _____	Термопреобр.	Txв=0 C
Обратн.тр.	VA2305M 50	Gmax		КТПТР-05	Преобр. давления
тр-д. ГВС	VA2305M 25			КТПТР-05	
тр.цирк. ГВС	VA2305M 15			КТПТР-05	
Тр. Подпитки				КТПТР-05	

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, C	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, C	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, C	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	24	-	66,82	6,00	27,983	-	-	49,02	5,00	8,934	-	-	17,80	19,049	1,433
24.08.14	24	-	64,18	6,00	30,502	-	-	46,89	5,00	9,096	-	-	17,29	21,406	1,532
25.08.14	24	-	63,05	6,00	30,618	-	-	46,35	5,00	9,237	-	-	16,70	21,381	1,504
26.08.14	24	-	64,20	6,00	32,253	-	-	47,05	5,00	8,918	-	-	17,15	23,336	1,653
27.08.14	24	-	66,56	6,00	29,866	-	-	47,80	5,00	8,902	-	-	18,76	20,964	1,564
28.08.14	24	-	67,10	6,00	31,205	-	-	48,62	5,00	8,958	-	-	18,48	22,247	1,660
29.08.14	24	-	63,90	6,00	31,073	-	-	46,65	5,00	8,960	-	-	17,25	22,114	1,569
30.08.14	24	-	62,82	6,00	30,842	-	-	45,29	5,00	8,899	-	-	17,53	21,943	1,536
31.08.14	24	-	64,96	6,00	35,027	-	-	46,12	5,00	8,847	-	-	18,84	26,180	1,869
01.09.14	24	-	65,64	6,00	33,610	-	-	47,16	5,00	8,850	-	-	18,47	24,760	1,790
02.09.14	24	-	64,93	6,00	31,761	-	-	46,70	5,00	8,707	-	-	18,24	23,054	1,657
03.09.14	24	-	65,05	6,00	32,072	-	-	46,26	5,00	7,594	-	-	18,79	24,477	1,736
04.09.14	24	-	65,76	6,00	32,672	-	-	47,15	5,00	8,506	-	-	18,61	24,165	1,749
05.09.14	24	-	65,24	6,00	31,178	-	-	46,88	5,00	8,545	-	-	18,36	22,633	1,635
06.09.14	24	-	64,50	6,00	27,318	-	-	46,05	5,00	8,408	-	-	18,44	18,909	1,376
07.09.14	24	-	62,84	6,00	31,780	-	-	45,84	5,00	8,087	-	-	17,01	23,693	1,628
08.09.14	24	-	62,57	6,00	32,570	-	-	45,31	5,00	8,161	-	-	17,26	24,409	1,669
09.09.14	24	-	64,86	6,00	31,193	-	-	46,98	5,00	8,275	-	-	17,88	22,919	1,636
10.09.14	24	-	64,94	6,00	29,822	-	-	46,71	5,00	8,222	-	-	18,23	21,600	1,554
11.09.14	24	-	65,27	6,00	28,793	-	-	46,95	5,00	8,124	-	-	18,32	20,669	1,499
12.09.14	24	-	65,27	6,00	28,444	-	-	47,01	5,00	8,118	-	-	18,26	20,326	1,476
13.09.14	24	-	65,32	6,00	31,235	-	-	47,12	5,00	8,154	-	-	18,20	23,081	1,657
14.09.14	24	-	66,11	6,00	31,870	-	-	47,07	5,00	8,248	-	-	19,04	23,623	1,720
15.09.14	24	-	66,24	6,00	32,907	-	-	47,58	5,00	8,008	-	-	18,66	24,899	1,800
16.09.14	24	-	65,40	6,00	33,256	-	-	47,22	5,00	7,846	-	-	18,18	25,411	1,806
17.09.14	24	-	64,28	6,00	29,862	-	-	45,23	5,00	5,691	-	-	19,04	24,171	1,663
18.09.14	24	-	64,75	6,00	26,453	-	-	42,17	5,00	3,772	-	-	22,58	22,681	1,555
19.09.14	24	-	62,33	6,00	31,299	-	-	44,96	5,00	7,259	-	-	17,37	24,040	1,626
20.09.14	24	-	62,33	6,00	29,791	-	-	43,93	5,00	6,907	-	-	18,40	22,884	1,555
21.09.14	24	-	65,54	6,00	35,789	-	-	46,44	5,00	8,023	-	-	19,10	27,766	1,975
22.09.14	24	-	66,12	6,00	32,226	-	-	47,09	5,00	7,995	-	-	19,03	24,232	1,756
Среднее	24,00	-	64,80	6,00	31,138	-	-	46,50	5,00	8,137	-	-	18,30	23,001	1,640
Итого	744,0				965,270	0,000				252,250	0,000	0,00		713,020	50,83
Ориентировочно до конца месяца(+)					249,917					54,278				195,639	13,64
Корректировка за прошлый месяц (-)					164,795					31,501				133,293	8,622
Итого за сентябрь 2014 :					1050,392					275,026				775,365	55,852945

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
24.08.14 18:00	34239,091	-	6949,355	-	-	1925,293
22.09.14 23:00	35155,086	-	7185,519	-	-	1973,663

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Отдел по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 26 АВГ 2014