ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-7
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 05458

	расходомер	Gmin	Gmax	
Подающий тр.	VA2305M 40			Термопреобр. КТПТР-05
Обратн.тр.	VA2305M 40			КТПТР-05
тр-д. ГВС	VA2305M 25			ТПТ-15-2
тр.цирк. ГВС				
Тр. Подпитки				

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв=0 С
Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) **лето:** Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	24	-	64,84	6,00	42,996	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,84	42,996	2,790
24.08.14	24	-	62,51	6,00	46,991	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,51	46,991	2,940
25.08.14	24	-	61,49	6,00	44,424	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,49	44,424	2,734
26.08.14	24	-	62,46	6,00	44,905	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,46	44,905	2,807
27.08.14	24	-	64,57	6,00	43,078	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,57	43,078	2,784
28.08.14	24	-	65,24	6,00	43,044	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	65,24	43,044	2,810
29.08.14	24	-	62,60	6,00	44,952	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,60	44,952	2,816
30.08.14	24	-	61,64	6,00	44,440	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,64	44,440	2,741
31.08.14	24	-	63,70	6,00	47,122	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,70	47,122	3,004
01.09.14	24	-	64,34	6,00	44,879	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,34	44,879	2,890
02.09.14	24	-	63,65	6,00	44,392	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,65	44,392	2,828
03.09.14	24	-	63,65	6,00	40,602	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,65	40,602	2,586
04.09.14	24	-	64,34	6,00	42,067	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,34	42,067	2,709
05.09.14	24	-	63,89	6,00	42,632	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,89	42,632	2,726
06.09.14	24	-	63,28	6,00	43,459	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,28	43,459	2,752
07.09.14	24	-	61,83	6,00	45,939	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,83	45,939	2,843
08.09.14	24	-	61,88	6,00	46,154	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,88	46,154	2,858
09.09.14	24	-	63,56	6,00	45,091	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,56	45,091	2,868
10.09.14	24	-	63,60	6,00	44,782	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,60	44,782	2,850
11.09.14	24	-	63,76	6,00	44,104	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,76	44,104	2,814
12.09.14	24	-	63,16	6,00	43,110	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,16	43,110	2,725
13.09.14	24	-	63,21	6,00	43,783	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,21	43,783	2,770
14.09.14	24	-	64,09	6,00	47,887	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,09	47,887	3,071
15.09.14	24	-	64,10	6,00	44,731	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,10	44,731	2,869
16.09.14	24	-	63,29	6,00	44,226	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,29	44,226	2,801
17.09.14	24	-	62,50	6,00	45,502	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,50	45,502	2,846
18.09.14	24	-	62,95	6,00	44,812	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,95	44,812	2,823
19.09.14	24	-	60,56	6,00	40,690	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,56	40,690	2,466
20.09.14	24	-	60,44	6,00	44,315	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,44	44,315	2,680
21.09.14	24	-	63,41	6,00	48,676	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	63,41	48,676	3,089
22.09.14	24	-	64,05	6,00	45,838	-	-	0,00	0,00	0,000	-	-	64,05	45,838	2,938
Среднее	24,00	-	63,18	6,00	44,504	-	-	0,00	-	-	-	-	63,18	44,504	2,814
Итого	744,0				1379,625	0,000				0,000	0,000	0,00		1379,625	87,23
Ориентировочно до конца месяца(+)					358,924					0,000				358,924	22,45
Корректировка за прошлый месяц (-)					233,433					0,000				0,000	13,590
Итого за сентябрь 2014 :					1505,116					0,000				1738,549	96,08978

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
25.08.14 01:00	28825,028	-	0,000	-	-	1848,035
23.09.14 13:00	30136,916	-	0,000	-	-	1930,891

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Txв= ____ 'C _____ Гкал
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Комиссия по сбыту тепловой энергии
филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 26 АВГ 2014