ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор: 31502-3
Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70
Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 43702

Приборы УУТЭ поверены до _____

	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.	Txв=0 С
Подающий тр.	ПРЭМ 32			КТПТР-05	Преобр. давления
Обратн.тр.	ПРЭМ 20			КТПТР-05	
тр-д. ГВС					
тр.цирк. ГВС					
Тр. Подпитки					

Расчетный алгоритм: **зима:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) **лето:** Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)
Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут
Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.08.14	24	-	65,71	7,00	17,310	-	-	47,81	6,50	4,900	-	-	17,90	12,410	0,881
24.08.14	24	-	62,53	7,00	16,640	-	-	44,91	6,50	4,790	-	-	17,62	11,850	0,806
25.08.14	24	-	61,21	7,00	16,170	-	-	43,70	6,50	4,340	-	-	17,51	11,830	0,783
26.08.14	24	-	62,59	7,00	17,080	-	-	43,84	6,50	4,280	-	-	18,75	12,800	0,861
27.08.14	24	-	64,81	7,00	16,150	-	-	45,47	6,50	4,150	-	-	19,34	12,000	0,840
28.08.14	24	-	64,01	7,00	17,310	-	-	44,90	6,50	4,360	-	-	19,11	12,950	0,894
29.08.14	24	-	61,92	7,00	17,530	-	-	43,62	6,50	4,380	-	-	18,30	13,150	0,878
30.08.14	24	-	61,07	7,00	16,910	-	-	42,84	6,50	4,320	-	-	18,23	12,590	0,830
31.08.14	24	-	62,49	7,00	19,600	-	-	44,69	6,50	4,330	-	-	17,80	15,270	1,011
01.09.14	24	-	61,28	7,00	16,940	-	-	42,24	6,50	2,540	-	-	19,04	14,400	0,914
02.09.14	24	-	61,44	7,00	15,820	-	-	49,64	6,50	1,360	-	-	11,80	14,460	0,889
03.09.14	24	-	63,09	7,00	21,170	-	-	47,09	6,50	5,520	-	-	16,00	15,650	1,054
04.09.14	24	-	63,82	7,00	18,860	-	-	46,78	6,50	5,160	-	-	17,04	13,700	0,940
05.09.14	24	-	62,86	7,00	17,050	-	-	46,07	6,50	5,300	-	-	16,79	11,750	0,809
06.09.14	24	-	62,66	7,00	16,530	-	-	44,90	6,50	5,320	-	-	17,76	11,210	0,777
07.09.14	24	-	63,00	7,00	18,930	-	-	46,52	6,50	5,340	-	-	16,48	13,590	0,922
08.09.14	24	-	62,91	7,00	19,160	-	-	47,14	6,50	5,470	-	-	15,77	13,690	0,926
09.09.14	24	-	63,08	7,00	18,790	-	-	47,60	6,50	5,800	-	-	15,48	12,990	0,889
10.09.14	24	-	63,54	7,00	17,570	-	-	47,02	6,50	5,710	-	-	16,52	11,860	0,829
11.09.14	24	-	64,58	7,00	19,620	-	-	48,54	6,50	5,940	-	-	16,04	13,680	0,956
12.09.14	24	-	64,71	7,00	18,990	-	-	48,77	6,50	5,980	-	-	15,94	13,010	0,913
13.09.14	24	-	64,12	7,00	16,720	-	-	47,43	6,50	5,880	-	-	16,69	10,840	0,772
14.09.14	24	-	64,99	7,00	17,610	-	-	47,65	6,50	6,160	-	-	17,34	11,450	0,830
15.09.14	24	-	65,48	7,00	18,250	-	-	48,07	6,50	5,880	-	-	17,41	12,370	0,890
16.09.14	24	-	64,14	7,00	17,400	-	-	47,44	6,50	5,700	-	-	16,70	11,700	0,825
17.09.14	24	-	63,86	7,00	17,800	-	-	48,79	6,50	5,250	-	-	15,07	12,550	0,859
18.09.14	24	-	63,30	7,00	17,766	-	-	46,29	6,50	4,929	-	-	17,02	12,837	0,876
19.09.14	24	-	63,30	7,00	17,766	-	-	46,29	6,50	4,929	-	-	18,02	12,837	1,876
20.09.14	24	-	63,30	7,00	17,766	-	-	46,29	6,50	4,929	-	-	19,02	12,837	2,876
21.09.14	24	-	63,30	7,00	17,766	-	-	46,29	6,50	4,929	-	-	20,02	12,837	3,876
22.09.14	24	-	63,30	7,00	17,766	-	-	46,29	6,50	4,929	-	-	21,02	12,837	4,876
Среднее	24,00	-	63,30	7,00	17,766	-	-	46,29	6,50	4,929	-	-	17,34	12,837	1,199
Итого	744,0				550,740	0,000				152,805	0,000	0,00		397,935	37,16

Ориентировочно до конца месяца(+)	141,749				
Корректировка за прошлый месяц (-)	64,903	40,680	101,069	18,36	
Итого за сентябрь 2014 :	627,586	20,944	43,959	2,982	
		172,541	455,045	52,535286	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	V3, м.куб	Q3, Гкал	V4, м.куб	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q,Гкал
24.08.14 20:00	283,220	-	92,980	-	-	13,429
23.09.14 14:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= ____ 'С
Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал
_____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента) _____ Константиновский В.В.

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Управление по сбыту тепловой энергии
Филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
Отдел расчетов и анализа
теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
Дата 26 АВГ 2014